

# ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY

Typ budovy, místní označení	Rodinný dům	Hodnocení obálky budovy				
Adresa budovy	Semetín					
Celková podlahová plocha $A_c =$	246	$m^2$	stávající stav		doporučení	
CI	Velmi úsporná		$CI_x$		$CI_y$	
<p style="text-align: center;">Mimořádně nehospodárná</p>			← 0,55		← 0,55	
<b>KLASIFIKACE</b>			B - Úsporná		B - Úsporná	
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy $U_{em}$ ve $W \cdot m^{-2}K^{-1}$			$U_{em} = H_T/A$		0,246	
Požadovaná a doporučená hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy podle ČSN 73 0540-2 $U_{em,N}$ ve $W \cdot m^{-2}K^{-1}$			0,45		0,34	
Klasifikační ukazatele CI a jim odpovídající hodnoty $U_{em}$ pro $A/V =$			0,82		$m^2/m^3$	
CI	0,50	0,75	1,00	1,50	2,00	2,50
$U_{em}$	0,23	0,34	0,45	0,68	0,90	1,13
Platnost štítku do	6.4.2016	Datum	11.5.2014			
Štítek vypracoval	Martin Kajaba		Jméno a příjmení	Martin Kajaba		