



Označení na výkrese	Účel místnosti	Plocha (m ²)	Úpravy povrchů			
			Podlahy	Skladba podlahy	Stěny	Strop
0.01	SKLAD	11,5	DLAŽBA	S1	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA

Legenda:

Šedá voda znečištěná	—
Šedá voda vycištěná	—
Rozvody užitkové vody	—
Zařízení pro užitkovou vodu	□
Zařízení pro šedou vodu	□
Rozvody dešťové vody	—
Zdroj pitné vody	—

Popis: Nutnost napojení pitné vody do řídicí jednotky.

Vycištěná šedá voda a dešťová voda jsou svedeny do jedné akumulací nádrže o objemu 4,68 m³.

Bezpečnostní přeliv akumulací nádrže je zaústěn do retenční nádrže o objemu 6,3 m³.

Přívod do zavažovacího systému řízen přes řídicí jednotku.

M 1:150

Česká zemědělská univerzita v Praze

Vypracoval: Bc. Josef Krňanský

Šk. rok: 2015/2016

Podkladové data: Ing. Jan Kaloděj

fakulta/obor: FŽP/VK

PŮDORYS 1.PP – Vzorový dům Vodslivý