



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION

ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY

DEPARTMENT OF CONTROL AND INSTRUMENTATION

REALIZACE DEMONSTRATIVNÍHO PANELU INTELIGENTNÍ ELEKTROINSTALACE KNX

DEVELOPMENT OF KNX INSTALLATION DEMO-BOARD

DIPLOMOVÁ PRÁCE

MASTER'S THESIS

AUTOR PRÁCE

AUTHOR

Bc. Michal Mitrenga

VEDOUCÍ PRÁCE

SUPERVISOR

doc. Ing. Petr Fiedler, Ph.D.

BRNO 2021

Diplomová práce

magisterský navazující studijní program **Kybernetika, automatizace a měření**

Ústav automatizace a měřicí techniky

Student: Bc. Michal Mitrenga

ID: 186141

Ročník: 2

Akademický rok: 2020/21

NÁZEV TÉMATU:

Realizace demonstrativního panelu inteligentní elektroinstalace KNX

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ:

Cílem práce je realizace panelu demonstrujícího funkce inteligentní elektroinstalace v rodinném domu.

- 1) Seznámte se se systémem KNX, na základě požadavků zadavatele navrhnete koncepci řešení.
- 2) Vyrobtte panel a realizujte jeho elektrické zapojení
- 3) Naprogramujte systémové prvky KNX prostřednictvím softwaru ETS
- 4) Navrhnete a realizujte vizualizaci pro vzdálené řízení technologie budovy

Panel bude sloužit pro potřeby prezentace systému KNX asociaci KNX na veletrzích a výstavách.

DOPORUČENÁ LITERATURA:

Dokumentace KNX poskytnutá zadavatelem (UEEN FEKT).

Termín zadání: 8.2.2021

Termín odevzdání: 17.5.2021

Vedoucí práce: doc. Ing. Petr Fiedler, Ph.D.

Konzultant: Ing. Branislav Bátora, Ph.D.

doc. Ing. Petr Fiedler, Ph.D.
předseda rady studijního programu

UPOZORNĚNÍ:

Autor diplomové práce nesmí při vytváření diplomové práce porušit autorská práva třetích osob, zejména nesmí zasahovat nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a musí si být plně vědom následků porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. díl 4 Trestního zákoníku č.40/2009 Sb.

Abstrakt

Cílem této diplomové práce je sestavit demonstrativní panel jako ukázkou funkcí inteligentní elektroinstalace KNX. Jednou z výhod této systémové sběrnice je možnost použít zařízení od více výrobců. V této práci je použito celkem 20 zařízení od 12 různých výrobců. Práce začíná vysvětlením, na jakém principu pracuje systémová sběrnice KNX, poté následuje popis použitých zařízení a elektrické zapojení rozvaděče podle nakresleného schématu zapojení. Dále je popsáno, jak byl celý panel oživen. V další kapitole je podrobný popis programování zařízení v ETS, tedy nastavení parametrů jednotlivým zařízením a přiřazení skupinových adres. Poslední kapitola se zabývá vizualizací a vzdáleným ovládním. Je vysvětleno, jak byl vytvořen komunikační kanál pro spojení panelu se serverem od firmy FlowBox. Pomocí webového rozhraní na tomto serveru, byla vytvořena vizualizace, pomocí které je možné vzdáleně odkudkoliv ovládat celý panel.

Klíčová slova

KNX, inteligentní elektroinstalace, demonstrativní panel, zapojení rozvaděče, ETS, FlowBox, vizualizace, vzdálené ovládním

Abstract

The aim of this diploma thesis is to compile a demonstration panel as an example of the functions of intelligent electrical installation KNX. One of the advantages of this system bus is the ability to use devices from multiple manufacturers. A total of 20 devices from 12 different manufacturers are used in this work. The work begins with an explanation of the principle on which the KNX system bus works, followed by a description of the equipment used and the electrical connection of the switchboard according to the wiring diagram. Next, how the whole panel was revived is described. The next chapter contains a detailed description of device programming in ETS, ie setting parameters for individual devices and assigning group addresses. The last chapter deals with visualization and remote control. It explains how a communication channel was created to connect the panel to a server from FlowBox. Using the web interface on this server, a visualization was created, which can be used to remotely control the entire panel from anywhere.

Keywords

KNX, intelligent wiring, demonstration panel, switchboard connection, ETS, FlowBox, visualization, remote control

Bibliografická citace:

MITRENGA, Michal. Realizace demonstrativního panelu inteligentní elektroinstalace KNX. Brno, 2021. Dostupné také z: <https://www.vutbr.cz/studenti/zav-prace/detail/134788>. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Petr Fiedler.

Prohlášení

„Prohlašuji, že svou diplomovou práci na téma Realizace demonstrativního panelu inteligentní elektroinstalace KNX jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucí/ho diplomové práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou všechny citovány v práci a uvedeny v seznamu literatury na konci práce.

Jako autor uvedené diplomové práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této diplomové práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a jsem si plně vědom následků porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. díl 4 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

V Brně dne: 17. května 2021

.....
podpis autora

Poděkování

Rád bych poděkoval vedoucí diplomové práce panu doc. Ing. Petru Fiedlerovi, Ph.D. a odbornému konzultantu panu Ing. Branislavu Bátorovi Ph.D. za odborné vedení, konzultace, trpělivost a podnětné návrhy k práci.

V Brně dne: 17. května 2021

.....

podpis autora

Obsah

1.	Úvod.....	13
2.	sběrníkový systém KNX	14
2.1	Historie.....	14
2.2	Porovnání technologie.....	14
2.3	Možnosti použití systému KNX.....	15
2.4	KNX zabezpečení.....	15
2.5	Přístroje na sběrnici.....	16
2.5.1	Adresování	16
2.5.2	Telegramy	17
2.5.3	Datový bod.....	18
2.6	Topologie	19
2.6.1	Spojka	20
2.7	Instalace.....	22
3.	Použité komponenty	23
3.1	Tlačítka.....	23
3.2	Akční členy	26
3.3	Napájecí zdroje.....	27
3.4	Další součásti	27
4.	Sestavení panelu.....	30
4.1	Návrh funkcí.....	30
4.2	Schéma zapojení.....	32
4.2.1	Elektrické zapojení rozvaděče	32
4.2.2	Propojení rozvaděče s panelem.....	32
4.3	Kompletace panelu.....	36
5.	ETS.....	38
5.1	Založení projektu	39
5.2	Parametrizace snímačů.....	40
5.2.1	Parametry Simon.....	41
5.2.2	Parametry Basalte	41
5.2.3	Parametry HDL.....	42

5.2.4	Parametry Ekinex.....	44
5.2.5	Parametry ABB.....	45
5.2.6	Parametry Siemens	46
5.2.7	Parametry Berker	47
5.2.8	Parametry B.E.G.....	48
5.3	Parametrizace Akčních členů.....	49
5.3.1	Parametry ABB SA/S8.10.2.1	49
5.3.2	Parametry ABB JRA/S4.230.2.1	49
5.3.3	Parametry HDL M/R8.10.1	50
5.3.4	Parametry HDL M/DRGW4.1.....	51
5.4	Přidělení skupinových adres	52
6.	Vizualizace.....	53
6.1	FlowBox.....	53
6.2	Komunikační protokol MQTT	53
6.3	Tvorba scriptu	54
6.4	Webové prostředí FlowBox	57
7.	Závěr	61

Seznam symbolů a zkratek

Zkratky:

FEKT	Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
VUT	Vysoké učení technické v Brně
SW	Software
EHS	Evropská asociace domovních systémů (European Home Systems Association)
TP	Kroucený pár (Twisted pair)
PL	Přenos po síti (Power line)
RF	Rádio frekvenční přenos
INA	Individuální adresa
SKA	Skupinová adresa
DPT	Datový bod
OS	Oblastní spojka
LS	Liniová spojka
US	Účastník na sběrnici
NZ/TI	Napájecí zdroj s tlumivkou
AČ	Akční člen
TČ	Teplotní čidlo
LED	Elektroluminiscenční dioda (Light-Emitting Diode)
NO	Normálně otevřen (normally opened)
DALI	Digital Addressable Lighting Interface
RGBW	Červená-zelená-modrá-bílá (red-green-blue-white)
FBX	FlowBox

Seznam obrázků

Obrázek 1 – Struktura individuální adresy [3].....	16
Obrázek 2 – Možné struktury skupinových adres [3].....	17
Obrázek 3 – Telegram na sběrnici [3].....	17
Obrázek 4 – Struktura bitu KNX [3].....	18
Obrázek 5 – Stmívací telegram start/stop [2]	19
Obrázek 6 – Topologie celkový přehled [4]	20
Obrázek 7 – Telegram mezi liniemi [4].....	21
Obrázek 8 -Sběrniceová svorka [5]	22
Obrázek 9 - Tlačítko Simon [10]	23
Obrázek 10 – Tlačítko Basalte [11]	23
Obrázek 11 – Tlačítko HDL [12].....	24
Obrázek 12 – Tlačítko Ekinex [14].....	24
Obrázek 13 – Senzor B:E:G [13].....	24
Obrázek 14 – Panel ABB [15]	24
Obrázek 15 – Panel Berker [17].....	25
Obrázek 16 – Panel Siemens [16].....	25
Obrázek 17 – Spínač osvětlení ABB [18].....	26
Obrázek 18 – Spínač osvětlení HDL [19].....	26
Obrázek 19 – Stmívací AČ pro RGBW pasek [21]	26
Obrázek 20 – Žaluziový AČ ABB [20]	26
Obrázek 21 – IP router Siemens [22].....	27
Obrázek 22 – Proudový chránič Hager [23]	28
Obrázek 23 – Napájecí zdroj KNX [26]	28
Obrázek 24 – Grafický návrh panelu [Dominik Lob].....	31
Obrázek 25 – Zadní strana panelu s rozvaděčem [Dominik Lob]	31
Obrázek 26 - Kryt konektoru	33
Obrázek 27 - Propojovací modul [30]	33
Obrázek 28 – Zapojení rozvaděče.....	35
Obrázek 29 – Panel KNX	37
Obrázek 30 – Ukázka z ETS.....	39

Obrázek 31 – ETS okno budovy	40
Obrázek 32 – Parametrizace Simon	41
Obrázek 33 – Parametrizace Basalte	42
Obrázek 34 – Parametrizace scény HDL	43
Obrázek 35 – Parametrizace HDL	44
Obrázek 36 – Parametrizace Ekinex	45
Obrázek 37 – Parametrizace scény ABB	46
Obrázek 38 – Parametrizace Siemens	47
Obrázek 39 – Parametrizace BEG	48
Obrázek 40 - Parametrizace ABB SA/S8.10.2.1	49
Obrázek 41 - Parametrizace ABB JRA/S4.230.2.1	50
Obrázek 42 - Parametrizace HDL M/R8.10.1	50
Obrázek 43 – Parametrizace HDL M/DRGW4.1	51
Obrázek 44 –Přiřazení skupinových adres pro akční člen HDL M/R8.10.1	51
Obrázek 45 -SKA.....	52
Obrázek 46 – Zachycená data ze sběrnice KNX	54
Obrázek 47 – Příchozí správa pro zápis na sběrnici	57
Obrázek 48 – Zachytávání a odesílání dat na server.....	57
Obrázek 49 – Grafický vstup pro zapsání hodnoty na sběrnici	58
Obrázek 50 – Nastavení komponenty tlačítko v FBX	58
Obrázek 51 – Vizualizace pro ovládání panelu	59
Obrázek 52 – Přiřazení proměnných pro teploty	59
Obrázek 53 – Grafické zobrazení naměřených teplot.....	60

Seznam tabulek

Tabulka 1 – Ukázka datových bodů [3].....	18
Tabulka 2 – Seznam senzorů (tlačítek).....	25
Tabulka 3 – Seznam akčních členů.....	27
Tabulka 4 – Seznam dalších součástí.....	29
Tabulka 5 - Zapojení konektoru D-sub.....	34
Tabulka 6 – Funkce tlačítek.....	40

1. ÚVOD

S rostoucím technický pokrokem v elektronice se rozšiřují možnosti použití mikrokontrolerů ve všech technických oblastech života. V dnešní době lze najít elektroniku téměř ve všech výrobcích. Není divu, že se dostává i do elektrických instalací budov. Jelikož elektrická instalace dnes neřídí pouze spínání světel. Umí také ovládat žaluzie, topení, klimatizaci, bezpečnost, řízení spotřeby, a mnoho dalších. S rostoucí velikostí budovy se tedy samozřejmě zvětšují i požadavky na řízení celého komplexu.

Ještě stále má doma většina lidí klasické vypínače, které fázově rozepínají svítidlo, je tedy nutno vést více kabelů. Avšak s rostoucími požadavky na množství ovládaných prvků, navíc u velkých budov jako jsou hotely či nemocnice je výhodné zavádět automatizované řízení. Začíná se ve větším měřítku používat sběrnice KNX jako celosvětový standart pro moderní elektroinstalace budov.

Tato diplomová práce má za cíl vytvořit ukázkový panel inteligentní elektroinstalace KNX. Panel bude sloužit pro ukázkou funkce systému KNX a rozšíření povědomí o této možnosti řízení budovy. Navíc bude prezentovat funkci vzdáleného ovládání z webového rozhraní. Bude využit také pro prezentaci firem, které vyrábějí zařízení kompatibilní se sběrnici KNX a jejichž zařízení jsou použita v rozvaděči. Panel bude vystavován na veletrzích jako je například Ampér.

V teoretické části práce, která je obsažena v druhé kapitole se pojednává o sběrnicevém systému KNX. Kapitola začíná historií vzniku, porovnává technologie a popisuje, kde všude je možno tento systém použít. Následuje podkapitola o zabezpečení sítě. V dalších částech se již práce věnuje vysvětlení principu, funkce sběrnice. V závěru této kapitoly jsou pravidla pro instalaci

Třetí kapitola představuje všechny použité komponenty. Tedy tlačítka, akční členy, napájecí zdroje a další. Je zde představeno celkem dvacet přístrojů od různých výrobců. U každého zařízení je popsána funkce a ilustrační obrázek.

Čtvrté kapitol obsahuje samotné sestavení panelu. Na začátku jsou definované funkce panelu, následuje schéma zapojení, popis práce na elektrickém zapojení rozvaděče a úkony nutné k finalizaci panelu

Pátá kapitola pojednává o softwaru ETS, pomocí kterého se celý systém vytváří. Je zde popsán postup od založení projektu přes parametrizaci zařízení až po přiřazení skupinových adres a nahrání do přístrojů.

Šestá kapitola je zaměřena na popis, jakým způsobem byla vytvořena vizualizace a jak bylo docíleno vzdáleného ovládání. K tomuto účelu je použita platforma společnosti FlowBox, kde bylo potřeba vytvořit komunikační protokol na propojení KNX a serveru. Na tomto serveru běží celá vizualizace a umožňuje vzdáleně ovládat celý panel.

2. SBĚRNICOVÝ SYSTÉM KNX

Napájení spínaného objektu se u klasických instalací běžně provádí přes ovládací prvek. U sběrnicových instalací je spínaný objekt (světlo) spojen s aktorem v rozvaděči a následně stačí aby byly všechny komponenty připojeny na sběrnici. Nastavení, co má který spínač provést je již provedeno pouze softwarově. Asociace KNX sdružuje 500 [8] firem z celého světa, kteří vyrábí prvky připojitelné ke sběrnici

2.1 Historie

Asociace byla založena v roce 1990 se sídlem v Belgii pod názvem EIB. Sdružovala výrobce inteligentních aplikací pro domácnosti a pomáhala rozšiřovat povědomí o tomto systému. V roce 1999 došlo ke sloučení se dvěma dalšími evropskými společnostmi zabývající se podobnou tematikou. Těmi společnostmi byly Francouzská Batibus a Nizozemská EHS (European Home Systems Association). Výsledkem tohoto sloučení bylo přejmenování na Asociace KNX, ovšem až v roce 2006.

Náplní práce asociace KNX je nyní: [1]

- Vývoj a prodej Softwaru (SW) ETS pro programování a zprovoznění systémových instalací
- Certifikace výrobků kompatibilních s KNX
- Kurzy KNX pomocí školících center
- Definování zkušebních a kvalitativních norem
- Národní i mezinárodní normalizační činnost
 - V roce 2003 schváleno jako evropská norma EN50090
 - V roce 2006 schváleno jako světová norma ISO/IEC 14543-3-1 až 7
 - V roce 2013 schváleno jako čínský standart GB/T 20965
 - Odsouhlaseno také v USA jako ANSI/ANSRAE 135

2.2 Porovnání technologie

Jsou rozlišovány dva druhy systémů, centralizované a decentralizované. U centralizovaného systému jsou všechny vstupy i výstupy prvků přivedeny do centrálního řídicího systému (nejčastěji PLC). Zařízení přijme signál, vyhodnotí jej a pošle dál. [9] Naopak decentralizované systému, což je i případ systému KNX, nemají žádnou centrální jednotku. Každý prvek vykonává svou práci samostatně a komunikují mezi sebou pouze pomocí telegramů. Dochází zde také k úspoře kabeláže. [1]

Výměna dat tedy probíhá nejčastěji po sběrnicovém kabelu. Existují však čtyři možnosti, jak si mezi sebou přístroje mohou vyměňovat data: [1]

1. Kroucený pár TP (samostatný sběrnicový kabel)
2. Powerline PL (existující elektrické rozvody)
3. Rádio frekvenční RF nebo infračervený paprsek (bezdrátový přenos)
4. IP (Ethernet / WiFi)

2.3 Možnosti použití systému KNX

Velkou výhodou systému KNX je jejich vzájemná kompatibilita, tedy v jedné instalaci je možno použít všechny typy sběrnic pro komunikaci. Umožňuje instalovat snímače (např. tlačítka) od různých výrobců. Tlačítka poté ovládají akční členy, opět může být každý od jiného výrobce, pokud mají certifikaci KNX. Zařízení se propojí a vytvořit program pomocí jediného SW ETS. [1]

- **Realizace centrálních funkcí** – při odchodu z domu zhasnutí všech světel, vypnutí některých zásuvkových obvodů, aktivace žaluziového členu podle nastavení a další.
- **Světelné scény** – například v obývacím pokoji stiskem jednoho tlačítka je možné přepínat mezi scénami osvětlení „kino“ a „běžný provoz“. Tedy při aktivaci scény kino se sníží intenzita osvětlení, některá světla se úplně vypnou, žaluzie se stáhnou dolů a zatemní tak místnost.
- **Centrální ovládání** – všechny stavy v obytném prostoru je možné ovládat z jednoho panelu nebo i z mobilního telefonu odkudkoliv.
- **Regulace vytápění, resp. chlazení** – nastavení požadované teploty pro každou místnost zvlášť. Zabezpečení logické podmínky otevřeného okna, tedy pokud bude okno otevřeno, vypne se topení v dané místnosti.
- **Režimy nastavených teplot** – je možné nastavit režimy jako Komfort, Ekonomický, Minimální (ochrana budovy proti promrznutí/přehřátí).
- **Simulace přítomnosti** – tedy při odjezdu na dovolenou je dům prázdný, systém však bude automaticky zapínat světla, aby navodil dojem, že se v objektu stále někdo nachází.
- **Připojení inteligentních virtuálních pomocníků** – např. Alexa z Amazonu která podporuje hlasové ovládání systému. Bude tedy možno hlasem ovládat žaluzie, světla a další.
- **Kontrola spotřeby energií** – je možné monitorovat spotřeby energií v jednotlivých obvodech a využít tak optimálně vlastní zdroje energie (např. fotovoltaické panely).

2.4 KNX zabezpečení

Jelikož je síť většinou připojena k internetu, aby bylo možné celý dům ovládat odkudkoliv (např. z mobilu). Což je velmi pohodlné ale zároveň se tím systém vystavuje nebezpečí. Aby nemohlo dojít k nabourání sítě hackerem, který by tak mohl převzít kontrolu nad ovládáním celého domu. Jednak by mohl znepříjemnit život obyvatelům, ale hlavně by se mohl dostat i k zabezpečení domu. Pokud je dům vybaven i řízením zabezpečovací techniky a otevírání zámků pomocí systémové sběrnice dokázal by se tak do budovy dostat v nepřítomnosti majitelů bez spuštění alarmu. Je potřeba aby byl systém chráněn a přijmout tedy jistá bezpečnostní opatření.

Aby byla zajištěna bezpečnost byl zaveden systém KNX Secure. Tyto přístroje využívají algoritmy podle normy ISO 18033-3 CCM a EU 50090-4-3. Zaručují tedy nejvyšší úroveň zabezpečení ověřováním a šifrováním komunikace. Ověřují se přijaté telegramy, aby příjemce mohl rozpoznat, zda je pravdivý či nikoliv. Šifrovaná komunikace způsobí nečitelnost telegramu pro třetí stranu. Během nahrávání programu

do přístrojů z ETS je využito KNX IP Secure. Následně je monitorován běžný provoz na sběrnici pomocí KNX Data Secure. [6]

2.5 Přístroje na sběrnici


Každý účastník na sběrnici má díky integrovanému aplikačnímu programu a paměti vlastní inteligenci. Většina přístrojů KNX má programovací tlačítko, pomocí něhož se nahraje do přístroje individuální adresa. Účastníkem na sběrnici může být akční člen (stmívací, žaluziový a další), snímač (tlačítkový, pohybu, kouře a další), komunikační brána (IP, USB), zdroj napájení, sběrniceová spojka atd. Každé z těchto zařízení se v principu skládá ze tří částí:

- Sběrniceová spojka (BCU)
- Aplikační modul (AM)
- Aplikační program (AP)

Sběrniceová spojka a aplikační modul se nabízí odděleně nebo v jednom krytu. Odděleně jsou to většinou tlačítkové snímače, kdy propojení je realizováno standardizovaným rozhraním (PEI). [2]

2.5.1 Adresování


Individuální adresa (INA) je v instalaci vždy jedinečná a je nutná k jednoznačné identifikaci přístroje na sběrnici. Její velikost je 16 bit (viz Obrázek 1) a je rozdělena do tří částí.



Obrázek 1 – Struktura individuální adresy [3]

Pro nastavení individuální adresy účastníkovi na sběrnici je obvykle potřeba stisknout programovací tlačítko na přístroji. Po stisknutí se rozsvítí programovací LED. Tento krok nastavení INA se provádí pouze jednou. Následně při nahrávání programu se s přístrojem již komunikuje pomocí přidělené adresy. INA je využita při uvádění přístroje do provozu. Následně probíhá komunikace pomocí telegramů (kapitola 2.5.2). [3]

Skupinová adresa (SKA) je definovaná projektantem pro každou funkci v systému. K dispozici je celkem 65535 SKA. Při založení nového projektu je možnost si zvolit jednu z následujících struktur: Obrázek 2. [3]




Obrázek 2 – Možné struktury skupinových adres [3]

Nejvíce se využívá tříúrovňová struktura kvůli přehlednosti projektu. Běžně se využívá hlavní skupina pro číslo podlaží, střední pro typ funkce (např. 1 = osvětlení, 2 = stínění, ...) a podskupina již definuje konkrétní přístroj. Tedy SKA 1/1/35 by představovalo: 1.patro, osvětlení, svítidlo č. 35. SKA 0/0/0 je rezervována pro „Broadcast“ (hlášení pro všechny účastníky na sběrnici). Akčním členům je možno přiřadit více SKA. [3]

2.5.2 Telegramy

Jednotlivé přístroje na sběrnici mezi sebou komunikují pomocí telegramů Obrázek 3.



Obrázek 3 – Telegram na sběrnici [3]


Nejdůležitější z celého telegramu jsou tři bloky:

- Zdrojová adresa – udává, který přístroj telegram vyslal (individuální adresa).
- Cílová adresa – komu je daný telegram určen (pro kterou skupinovou adresu).
- Užitečná data – Informace, co se má vykonat, velikost je závislá na použitém datovém bodu.

Telegram, který je vyslán na sběrnici si přečtou všechny přístroje, avšak vykoná ho pouze zařízení, pro které byl určen (cílová adresa). [3]

Účastník na sběrnici může vysílat, pokud není sběrnice obsazená. Zda je volno zjistí tak, že na sběrnici není vysílána log 0 viz Obrázek 4. [3]

„0” a „1” jsou dva logické stavy, jaké může bit nabývat.



Obrázek 4 – Struktura bitu KNX [3]

Aby nedocházelo ke kolizím a jeden z účastníků mohl telegram odeslat je přenos řízen pomocí CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance – vícenásobný přenos s vyhnutím se kolizím). [3]

2.5.3 Datový bod

Několik typů datových bodů (DPT) bylo standardizováno, aby byla zajištěna kompatibilita přístrojů od různých výrobců. I tak může být více druhů standardních bodů pro stejnou funkci. Kombinace více standardních bodů se označuje jako funkční blok. V Tabulce 1 je několik datových bodů rozepsaných. [3]

Typ	Označení	Velikost	Hodnota	Funkce
DPT_Spínání	1.001	1bit	0/1	Vyp/Zap
DPT_Krok	1.007	1bit	0/1	Krok dolů/Krok nahoru
DPT_Nahorů/Dolů	1.008	1bit	0/1	Pohyb nahoru/dolů
DPT_Krok_Stmívání	3.007	4bit	0-7, 0/1	počet kroků, tlumení /rozsvěcování
DPT_Stupňování	5.001	1Byte	0-100%	Intenzita osvětlení
Plovoucí hodnota	9.0xx	2Byte	0.01	Přenos hodnot teploty, jasu, rychlosti větru,..

Tabulka 1 – Ukázka datových bodů [3]


Z Tabulky 1 lze vidět, že pro stmívání světel jsou k dispozici dva způsoby (Krokové stmívání a Stupňové). Rozdíl mezi nimi je následující:

A. Smívání krokové (stmívací telegram start/stop)

Tlačítka mají vždy dvě funkce, krátký a dlouhý stisk (nastaveno např. na jednu sekundu). Jestliže, je tedy tlačítko stisknuto krátce, odešle se povel pro zapnutí nebo vypnutí. Možno nastavit zda se zapne na 100% nebo na hodnotu při posledním vypnutí. Bude-li však stisknuto dlouze začne se odesílat telegram start stmívání, dokud se tlačítko neuvolní, tehdy se odešle stop stmívání. Funkci lze vidět na Obrázku 5. [2]

B. Stmívání stupňové (cyklické telegramy)

Nastavuje se procentuálně na jakou hodnotu jasu se má svítidlo nastavit. V případě, kdy je využit pro ovládání dálkový ovladač, který přenáší signál bezdrátově, by mohlo dojít k nedoručení jednoho telegramu (např. stop stmívání). Proto se pro tento druh přenosu používají právě cyklické telegramy. Každým zmáčknutím tlačítka pro zvýšení jasu se odešle nastavená hodnota (např + 12,5 %). Při použití tohoto způsobu se nic nestane, pokud by jeden telegram nebyl doručen. [2]



Obrázek 5 – Stmívací telegram start/stop [2]

2.6 Topologie


Základní je vždy hlavní linie, na které může být až 256 účastníků na sběrnici (US). Pokud tento počet nedostačuje nebo je žádoucí instalaci rozdělit do více uzavřených celků (např. po patrech) je možno na hlavní linii přidat až 15 liniových spojek (LS). Za touto spojkou je možné vytvořit novou linii, na kterou je možno připojit opět až 256 zařízení. Celkově tedy lze získat topologii, na kterou je možno připojit až 4 000 US V případě, že by toto množství i tak nedostačovalo je možno topologii rozšířit. Připojením oblastní spojky (OS) na hlavní linie se vytvoří nadřazená páteřní linie. Je možno takto připojit až

15 oblastních spojek. Přímou na páteřní linii je možné připojit opět až 256 US. Celkové množství US může být až 61 000. Celý tento popis je znázorněn na Obrázku 6. [4]

Každá linie však musí mít vlastní napájecí zdroj s tlumivkou (NZ/TI) a tedy počet US je reálně omezen vhodně zvoleným NZ/TI. Sběrníkový kabel je možné větvit na jakémkoliv místě do struktur: hvězdicová, liniová, stromová. Není však možné uzavřít sběrnici do kruhu. [4]

Individuální adresa musí být tedy zvolena s ohledem na umístění zařízení v topologii. Viz Kapitola 2.5.1 adresování.

Oblast	1-15	adresuje oblasti 1-15
Oblast	0	adresuje účastníky na páteřní linii
Linie	1-15	adresuje linie 1-15 v oblastech definovaných v O
Linie	0	adresuje hlavní linii příslušné oblasti
US	1-255	adresuje zařízení uvnitř linie definované v L
US	0	adresuje liniovou spojku příslušné linie



Obrázek 6 – Topologie celkový přehled [4]

2.6.1 Spojka

Spojka (liniová nebo oblastní) vytváří automaticky filtrační tabulku, kde jsou uloženy skupinové adresy, které procházejí přes spojku. Pokud není skupinová adresa obsažena ve filtrační tabulce, spojka ji nepropustí dál. Je tedy zaručeno, že se nebude zatěžovat hlavní linie telegramy, které jsou adresovány prvkům v sekundární linii. Každá linie tedy může pracovat nezávisle. [4]


Spojku lze nastavit jak z primární, tak i sekundární linie. Napájena je však z primární linie. Další vlastností spojky je galvanické oddělení linií. Spojky mají definovanou individuální adresu: X.Y.0 [4]

- X – označuje číslo oblasti,
- Y – označuje číslo linie,
- poslední číslo je vždy nula.

Pro vysvětlení zasílání telegramu a funkci filtrační tabulky je zde Obrázek 7. Při stisknutí tlačítka T1 je vyslán telegram 5/2/66. Přečtou si jej všechny sběrnicové přístroje v dané linii, ale vykonají pouze akční členy L11, L12 a L13. Do jiné linie se telegram nedostane, neboť tato skupinová adresa není zapsána ve filtrační tabulce liniové spojky.

Jestliže však snímač S1, který je umístěn v jiné linii, vyšle telegram se skupinovou adresou 0/2/11. Telegram může projít přes liniové spojky, jelikož je jeho skupinová adresa uložena ve filtrační tabulce. Telegram je opět přečten všemi sběrnicovými přístroji, avšak příkaz vykonají pouze L11 a L21.

Další funkcí spojky je kontrola routingového čísla. Každý odeslaný telegram obsahuje toto číslo a má výchozí hodnotu šest. Při každém průchodu spojkou se toto číslo dekrementuje. Maximální možný průchod je přes čtyři spojky a dva opakovače (dnes již málo využívané zařízení pro rozšíření linie). Pokud se tedy routingové číslo rovná nule je telegram ze sběrnic odstraněn, aby v případě nechtěného zasmyčkování instalace nedošlo k neustálému kolování telegramů. Je zde však jedná výjimka, pokud bude odeslán servisní telegram s routingovým číslem sedm, spojky toto číslo nemění. [4]



Obrázek 7 – Telegram mezi liniemi [4]

KNX systém je otevřený pro připojení z jiných systémů. Přes vhodné rozhraní je možno připojit (hlavní) linii k PLC, systémové technice budov atd. Jak již bylo řečeno v kapitole 2.1.3 je možné pomocí vhodných rozhraní propojit různá přenosová media (např. RF a TP). [4]

2.7 Instalace

Sběrnice KNX je síť bezpečného malého napětí, tedy SELV. Nesmí být uzemněna a její napětí je 30 V stejnosměrného napětí (DC). Musí být provedena bezpečná izolace, pokud je vedena v blízkosti jiné sítě např 230/400 V AC, avšak nemusí být provedena ochrana proti nebezpečnému dotyku uživatele.

Používá se zde sběrniový kabel YCYM 2x2x0,8, který obsahuje 4 vodiče. Červený (BUS+), černý (BUS-) pro sběrnici a pomocný pár ve žluté a bílé barvě, které může být například použit pro jiné obvody v kategorii SELV. [5]

Standartní sběrniová svorkovnice je na Obrázku 8. Sběrniová svorka se využívá pro:

- připojení sběrnice k zařízení,
- odbočení sběrniového vedení,
- prodloužení sběrniového vedení,
- ochraně konce sběrnice.



Obrázek 8 -Sběrniová svorka [5]

3. POUŽITÉ KOMPONENTY

Pro sestavení demonstračního panelu inteligentní elektroinstalace KNX bylo získáno celkem 20 zařízení. Mezi přístroji bylo osm tlačítek (snímačů), čtyři akční členy, čtyři napájecí zdroje, PLC, IP rozhraní, kombinovaný přístroj jističe a proudového chrániče.

3.1 Tlačítka

1. Simon 82 8400100-039

Čtyřnásobné tlačítko s RGB podsvícením LED slouží k ovládání osvětlení a stínění. Zařízení umožňuje nastavit až osm scén pro celkově osm objektů ale pouze interně. Scénu lze tedy spustit pouze v tomto tlačítku.



Obrázek 9 - Tlačítko Simon [10]

2. Basallte Senido 202-03

Čtyřnásobné dotykové tlačítko určené k ovládání světel, žaluzií, stmívání a nastavení scén s využitím krátkého i dlouhého stisku. Lze nastavit až šest scén pro osm objektů. Umí také odesílat přímo třibajtovou hodnotu pro RGB. Výjimečností jsou další funkce při dotyku více ploch najednou. Statusovou hodnotu zobrazuje pomocí RGB podsvícením.




Obrázek 10 – Tlačítko Basalte [11]

3. HDL M/TBP6.1-A2

Šestinásobné dotykové tlačítko pro ovládání osvětlení, žaluzií a stmívání umožňuje nastavit dvě scény, každá s deseti objekty. Celkově je tedy k dispozici až dvacet objektů. Zařízení má i RGB kontrolér, umí tedy rovnou odesílat třibajtovou hodnotu s intenzitou všech tří složek. Tlačítka mají RGB podsvícením jako statusovou informaci. Jako jediné z dodaných snímačů neobsahuje teplotní čidlo.

4. B.E.G Indor 140-L-KNX-DX
Detektor přítomnosti s teplotním senzorem, podsvícením a tlačítkem.

5. EKINEX EK-ED2-TP-RW
Čtyřnásobné tlačítko s teplotním senzorem pro ovládání osvětlení, žaluzií a scén. [14]



Obrázek 11 – Tlačítko HDL [12]



Obrázek 13 – Senzor B:E:G [13]



Obrázek 12 – Tlačítko Ekinex [14]

6. ABB SBR/U6.0.1-84

Šestinásobné tlačítko s termostatem určené k řízení pokojové teploty, ovládání osvětlení, žaluzii a scén umožňuje nastavit dvě scény, každou s osmi objekty. Stavovou informaci zobrazuje pomocí LED v každém tlačítku, kterým se dá nastavit barva. Obsahuje také display.

7. SIEMENS QMX3.P37

Prostorový ovládací panel sloužící k regulaci (PID) teploty s displejem umožňuje kontrolu teploty a kvality vzduchu (relativní vlhkost a koncentrace CO₂). Obsahuje osminásobné konfigurovatelné tlačítko pro ovládání osvětlení, žaluzii a scén. Každé z osmi tlačítek má statusovou LED žluté barvy, nelze nastavit jinou barvu.



Obrázek 14 – Panel ABB [15]

8. BERKER 75663593

Osminásobné tlačítko s termostatem a zobrazením hodnot na displeji umožňuje řízení pokojové teploty, ovládání osvětlení, žaluzii a scén. [14]



Obrázek 16 – Panel Siemens [16]



Obrázek 15 – Panel Berker [17]


Celkově je tedy možno z těchto sedmi tlačítek a jednoho senzoru pohybu získat až 81 vstupních povelů. A pokud se bude brát za výstup z tlačítek display a také LED podsvícení tlačítek, která indikují stisk. Je celkový počet až čtyřicet jedna výstupů, které mohou zobrazovat stav či hodnotu. Kolik je vstupů a výstupu u jednotlivých snímačů lze vidět v Tabulce 2. Z tabulky lze dále vidět, které tlačítko v sobě má teplotní čidlo (TČ) a které umí nastavovat scény.

Senzory (tlačítka) - vstupy						
Výrobce	Typ	Funkce	Vstupy	Výstupy	Nastavení scén	TČ
Simon	82 8400100-039	4 tlačítka	8	4	interní 8(8obj) = 8obj	Ano
Basalte	Sentido 200-02 V3.1	4 tlačítka + multitouch + RGB control	10	4	6 (8obj)=8obj	Ano
HDL	M/PCI.3-A	6 tlačítka + RGB control	12	6	2(10obj)=20obj	Ne
Beg	Indor 140-L-KNS-DX	Senzor pohybu + 2 tlačítka	3	0	0	Ano
Ekinex	EK-ED2-TP-RW	4 tlačítka	8	4	0	Ano
ABB	SBR/U6.0.1-84	Panel (6 tlačítek, termostat, display)	12	7	2 (8obj)=16obj	Ano
SIEMENS	QMX3.P37	Panel (8 tlačítek, termostat, , display)	16	9	0	Ano
BERKER	75663593	Panel (8 tlačítek, termostat, display)	12	7	?	Ano
Celkem			81	41		

Tabulka 2 – Seznam senzorů (tlačítek)

3.2 Akční členy

- | | | |
|--------|----------------|--|
| 1. ABB | SA/S8.10.2.1 | Osmikanálový spínač osvětlení |
| 2. HDL | M/R8.10.1 | Osmikanálový spínač osvětlení |
| 3. ABB | JRA S4.230.2.1 | Čtyřkanálový žaluziový člen |
| 4. HDL | M/DRGBW 4.1 | Čtyřnásobný stmívací člen pro RGBW LED pásek |



Obrázek 17 – Spínač osvětlení ABB [18]



Obrázek 18 – Spínač osvětlení HDL [19]



Obrázek 20 – Žaluziový AČ ABB [20]



Obrázek 19 – Stmívací AČ pro RGBW pasek [21]

Souhrnný počet výstupních funkcí těchto akčních členů je vidět v Tabulce 3. Celkově je možno ovládat až dvacet jedna přístrojů.

Akční členy - výstupy			
Výrobce	Typ	Funkce	Výstupy
ABB	SA/S8.10.2.1	Spínání světla	8
HDL	M/R8.10.1	Spínání světla	8
ABB	JRA S4.230.2.1	Ovládání žaluzii	4
HDL	M/DRGBW 4.1	Ovládání LED pásku	1
Celkem			21

Tabulka 3 – Seznam akčních členů

3.3 Napájecí zdroje

1. Mean Well KNX-20E-640

Spínaný zdroj pro napájení KNX sběrnice. Výstupní napětí je 30 V a 640 mA, teoreticky zvládne napájet až 64 účastníku na sběrnici.

2. Mean Well HDR-30-24

Napájecí zdroj pro signální LED. Výstupní napětí zdroje je 24 V a až 1,5 A tedy maximální výkon je 30 W.

3. Mean Well HDR-15-24

Zdroj pro napájení PLC na 24 V a až 0,63 A tedy o výkonu 15 W.

4. Mean Well HDR-60-12

Napájení pro RGBW pásek s napětím 12 V a až 4,5 A, maximální výkon je 60 W.

3.4 Další součásti

1. Siemens 5WG1 146-1AB03

IP secure router pro bezpečný přenos dat. Je možno použít jako liniovou spojku. [22]

2. Weinzierl KNX IP BAOS 774

Rozhraní pro připojení ke sběrnici na úrovni telegramů nebo datových bodů. Možnost přistoupit k objektům skupin pomocí TCP/IP protokolu nebo webových služeb. [24]



Obrázek 21 – IP router Siemens [22]

3. Tecomat Foxtrot CP-2007

PLC (power logic controller) je vybaven: [25]

- čtrnácti víceúčelovými vstupy (analog i digitál 24 V),
- jedním 230 V vstupem,
- čtyřmi analogovými výstupy 0–10 V,
- dvěma tranzistorovými výstupy,
- jedenácti reléovými výstupy.

4. Hager ADS 916D B16

Proudový chránič s nadproudovou ochranou s charakteristikou B, max 16 A. [23]



Obrázek 22 – Proudový chránič Hager [23]



Obrázek 23 – Napájecí zdroj KNX [26]

Další součástky, které byly potřeba k propojení jednotlivých zařízení, stavbě rozváděčové skříně a dalších částí jsou sepsány v Tabulce 4.

Číslo	Název	Množství
1	Sběrníkový kabel YCYM2x2x0,8	5m
2	Vodič CYA 1,5 H07V-K černá	10m
3	Vodič CYA 1,5 H07V-K ruda	10m
4	Vodič CYA 1,5 H07V-K tmavě modrá	5m
5	Vodič CYA 1,5 H07V-K světle modrá	2m
6	Flexo PVC 3G1,5 úhlová vidlice 3m černá	1ks
7	Kabel TRONIC LiY-CY 40x0,5	2m
8	D-Sub; PIN: 37; zástrčka; vidlice; na kabel; pájení; Povrch: zlacený	1ks
9	Propojovací modul; Sub-Min-D; Zásuvková svorkovnice; 37pól	1ks
10	Kryt na konektor tištěný na 3D tiskárně	1ks
11	dutinky	
12	Průchodka těsnící	1ks
13	Protiskluzové podložky	6ks
14	Samolepící čtverečky pro uchycení kabelu	3ks
15	stahovací pásy	20ks
16	Svorky pro KNX sběrnici	5ks
17	Wago Svorka propojovací 3x	5ks
18	3vodičová průchozí svorka; 2,5 mm ² , šedá	1ks
19	3vodičová průchozí svorka; 2,5 mm ² , modrá	1ks
20	3vodičová průchozí svorka; 2,5 mm ² , zeleno-žlutá	1ks
21	Koncová bočnice a separátor, šedá	1ks
22	Krabice univerzální KUL 68-45/LD NA do sádrokartonu	8ks
23	KIS-01-W-24V-DC (signální LED bílá)	7ks
24	KIS-01-R-24V-DC (signální LED červená)	6ks
25	KIS-01-B-24V-DC (signální LED modrá)	3ks
26	KIS-01-O-24V-DC (signální LED oranžová)	2ks
27	KIS-01-G-24V-DC (signální LED zelená)	2ks
28	RGBW LED pásek 12V	2m
29	Rozvodnice zapuštěná volta, 5-řadá, 60 + 10 mod.	1ks

Tabulka 4 – Seznam dalších součástek

4. SESTAVENÍ PANELU

Cílem této diplomové práce bylo sestavit panel z již vyrobených dílů, elektricky zapojit rozváděč a propojit s panelem. Na začátku práce došlo ke změně oproti původnímu zadání. Panel, jenž měl být mnou smontovaný, bude montovat firma, která jej zkompletuje. Jelikož se jedná o demonstrační panel, kterým se bude prezentovat Asociace KNX musí být vzhledově i funkčně dokonalý.

4.1 Návrh funkcí

Celé zařízení se skládá ze dvou částí, které budou od sebe oddělitelné kvůli snížení celkové hmotnosti, a tak snadnější přepravě. Hlavním prvkem je panel vyrobený z plexiskla. Na přední zaoblené části je grafické znázornění interiéru domu. Spodní část je osazena tlačítky, která řídí funkce v celém panelu. Ty jsou znázorněny pomocí signalizačních LED. Grafický návrh panelu je na Obrázku 24.

Druhou částí zařízení je skříň rozváděče, která je do panelu vsunuta ze zadní části (viz Obrázek 25). Zde jsou umístěny akční členy a cele řízení.

Osvětlení je realizováno sedmi samostatně ovládanými svítdly (signalizační LED) s označením S1 až S7. Tato světla jsou ovládána pomocí spínacího akčního členu výrobce HDL M/R8.10.1


Pohyb dvou žaluzií je znázorněn signalizační LED. Při pohybu nahoru se rozsvítí oranžová LED, při pohybu dolů zelená. Žaluzie jsou ovládány akčním členem výrobce ABB JRA S4.230.2.1, a mají označení Ž1 a Ž2.

Zapnuté topení je signalizováno červenou LED znázorňující hřející radiátor. s označením T1 až T3. Dohromady pro topení je šest signalizačních LED, dvě pro každé topení, lépe znázorní ovládání výkonu topení. Byly označeny T1/1, T1/2, T2/1, atd. Chlazení, s označením Ch1 až Ch3, indikuje modrá LED, znázorňující chod klimatizace. Topení i chlazení je dohromady devět signálů. Šest LED pro topení a dvě pro chlazení je řízeno akčním členem ABB SA/S8.10.2.1. Poslední indikace chlazení s označením Ch3 je řízená ze spínacího akčního členu HDL, který ovládá osvětlení. Panel je dále podsvícen RGBW páskem, který se ovládá pomocí akčního členu HDL M/ DRGW 4.1. Je možno si zvolit barvu i jas.


Je zde demonstrována také funkce scén výběrem z 5 možností:

1. Scéna „Příchod“ – rozsvícení všech světel, zapnutí všech topení na první úroveň, zapnutí všech barev na RGBW LED pásku a vytažení žaluzie v obývacím pokoji.
2. Scéna „Odchod“ (Vše vypnout) – zhasnutí všech světel, vypnutí topení i klimatizace ve všech místnostech a vypnutí podsvícení RGBW LED páskem.
3. Scéna „Ráno“ – rozsvícení světla v koupelně, vysunutí obou žaluzií do horní polohy a podsvícení zapnuto na žlutou barvu (zapnutí červené a zelené).
4. Scéna „Léto“ – aktivace klimatizací ve všech místnostech, povel pro vypnutí topení (pokud by někde zůstalo zapnuté), vypnutí všech světel, natočení žaluzií dolů, aby zabránily přehřívání domu a zapnutí červeného podsvícení .
5. Scéna „Zima“ – zapnutí všech topení na maximum, kontrolní povel pro vypnutí klimatizací, vypnutí světel, natočení žaluzií do vodorovné polohy, aby

dovnitř vpuštěly teplo ze slunečních paprsků a rozsvícení modré barvy na RGBW LED pásku.



Obrázek 24 – Grafický návrh panelu [Dominik Lob]



Obrázek 25 – Zadní strana panelu s rozvaděčem [Dominik Lob]

4.2 Schéma zapojení

Po seznámení se s přístroji bylo nakresleno schéma zapojení, viz *Příloha 1 -Schéma zapojení*. S pomocí toho schématu bylo provedeno zapojení a oživení celého rozváděče. Vstupní napájení je přivedeno do rozváděče a připojeno na svorky daných barvy. Ze svorek pokračují již jen fázový a nulový vodič do proudového chrániče, z něhož je následně napětí rozvedeno do všech čtyř zdrojů. Ochranný vodič je připojen přímo na zdroj napájení pro KNX sběrnici, ostatní zdroje připojení ochranného vodiče nevyžadují.

Na výstupu zdroje Mean Well KNX-20E-640 je 30 V určených pro KNX sběrnici (červená a černá svorka), které je postupně rozvedeno mezi všechny přístroje, které jsou na KNX sběrnici připojené. Tento zdroj obsahuje navíc další dvě svorky (žlutou a bílou) pro napájení dalších zařízení, v tomto případě je to IP router.

Zdroj Mean Well HDR-30-24 je použit pro napájení signálních LED. Avšak aby bylo možné tyto LED spínat pomocí akčních členů je nutné kladný pól připojit vždy na vstup spínacího kontaktu pro každý kanál. Když dojde k sepnutí kontaktu, kladný pól napájení se dostane na LED a její opačný konec je připojen na záporný pól zdroje.

Zdroj Mean Well HDR-15-24 slouží k napájení PLC. Napájení je přivedeno pro samotné PLC (svorky +24 a GND). Dále je rozveden kladný pól na další tři svorky pro spínání. Dojde-li k sepnutí některého z 11 výstupů, na výstup se dostane 24 V z přívodní svorky.

Čtvrtý zdroj Mean Well HDR-60-12 napájí přímo akční člen pro ovládání RGBW LED pásku, který se však nachází přímo v panelu nikoliv v rozváděči.

4.2.1 Elektrické zapojení rozvaděče

Při zapojování rozváděče byl použit vodič typu CYA 1,5 mm černé barvy pro fázi při napětí 230 V. Dále je vodičem této barvy také rozvedeno kladné napětí 24 V, jelikož se jedná o pevné napájení aktorů. Vývod byl proveden červeným vodičem téhož typu. Nulový vodič při napětí 230 V je proveden světle modrým vodičem opět typu CYA 1,5 mm. Záporný pól (GND) pro stejnosměrné napájení byl rozveden stejným typem vodičem tmavě modré barvy.

Ze zdroje Mean Well HDR-30-24 je zapojeno napájení pro pevný pól spínače akčních členů. Pro rozvedení KNX sběrnice byl použit sběrnice kabel YCYM2x2x0,8, který je certifikovaný pro tento účel. IP router potřeboval dodatečné napájení, které bylo přivedeno žlutou a bílou žilou sběrnice kabelu. Reálné zapojení rozváděče, lze vidět na Obrázku 28.

4.2.2 Propojení rozvaděče s panelem

Aby byla splněna podmínka oddělení rozváděče od panelu pro snadnější přepravu bylo zapotřebí vymyslet jakým způsobem vytvořit toto propojení. Jako nejlepší možnost se jevil použití propojovacího modulu, který je na Obrázku 27. Do panelu bylo zapotřebí dostat 27 vodičů, avšak pro zajištění jisté rezervy v případě rozšiřování byla vybrána vyšší řada, tedy tento modul má 37 pinů a je umístěn v horním pravém rohu rozváděče. Pro propojení byl vybrán 40 žilový kabel, na který byl napájen na konektor typu D-sub.

Barvy vodičů, zapojených do propojovacího modulu jsou sepsány v Tabulce 5. Tabulka obsahuje také barvy vodičů propojovacího kabelu a kam je daný kabel v panelu zapojen. Do panelu bylo potřeba dostat napájení pro stmívací akční člen pro ovládání RGBW LED pásku od firmy HDL. Vodiče propojovacího kabelu mají průřez pouze 0.5 mm² a napájecí zdroj může dodávat až 4,5 A, proto bylo použito zdvojení žil. Tedy pro kladný pól jde 12 V po dvou žilách a záporný pól je veden také po dvou žilách. Toto zdvojení bylo použito i u záporného pólu pro signalizační LED.

Klasický přímý kryt na konektor má výstup kabelu nahoru, což nebylo možno použít, jelikož by následně nešel rozvaděč uzavřít. Byl tedy vybrán úhlový kryt s výstupem kabelu vlevo. Zde se však narazilo na problém tloušťky propojovacího kabelu. Byl příliš široký a kryt nešel uzavřít. Bylo tedy rozhodnuto nechat si kryt vymodelovat přesně podle požadavků a vytisknout na 3D tiskárně. Tento nový kryt má výstup na boční části ve směru horní hrany rozvaděče, tedy ideální pozice. A byl navíc i dostatečně velký, aby v něm šlo uzavřít celý svazek napájených vodičů. Jelikož se již odstranila část hlavní izolace kabelu byla použita smršťovací bužírka dostatečně velká, aby šla protáhnou skrz napájený konektor. Druhá strana již byla zapojena na signální LED v panelu. Výsledná podoba krytu s přidanou izolací je na Obrázku 26.



Obrázek 27 - Propojovací modul [30]



Obrázek 26 - Kryt konektoru

č. pinu	barva vodiče	zapojení v rozváděči	zapojení v panelu
1	hnědá	SW1 A	T1/1
2	bílá	SW1 B	T1/2
3	žlutá – šedá	SW1 C	T2/1
4	bílá – růžová	SW1 D	T2/2
5	zelená	SW1 E	T3/1
6	hnědá – černá	SW1 F	T3/2
7	žlutá	SW1 G	Ch1
8	žlutá – modrá	SW1 H	Ch2
9	šedá	Rol1 A up	Ž1 up
10	růžová	Rol1 A down	Ž1 down
11	modrá	Rol1 B up	Ž2 up
12	bílá – modrá	Rol1 B down	Ž2 down
13	červená	SW2 A	S1
14	fialová	SW2 B	S2
15	šedá – růžová	SW2 C	S3
16	hnědá – modrá	SW2 D	S4
17	černá	SW2 E	S5
18	zelená – černá	SW2 F	S6
19			
20	šedá – hnědá	Z2-	Signalky LED -
21	bílá – šedá	Z2-	Signalky LED -
22	zelená – červená		
23	růžová – zelená	PLC DO1	
24	žlutá – růžová	PLC DO2	
25	šedá – zelená	PLC DO4	
26	šedá – červená	PLC DO5	
27	růžová – červená		
28	zelená – modrá	SW G	S7
29	bílá – černá	SW H	Ch3
30	hnědá – červená		
31	hnědá – zelená	Z4-	Dim -
32	růžová – modrá	Z4-	Dim -
33	žlutá – červená	Z4+	Dim +
34	červená – modrá	Z4+	Dim +
35	šedá – modrá		
36	žlutá – černá	KNX+	Dim KNX+
37	růžová – hnědá	KNX-	Dim KNX-

Tabulka 5 - Zapojení konektoru D-sub



Obrázek 28 – Zapojení rozváděče

4.3 Kompletace panelu

Poté, co smontovaný panel dorazil do školy, bylo zapotřebí jej ještě dodělat.

- 1) Vložení instalačních krabic do připravených otvorů (tyto otvory bylo potřeba trochu zvětšit).
- 2) Příprava a prostrčení KNX kabelu do instalačních krabic pro propojení všech tlačítek.
- 3) Nahrání individuálních adres pro jednotlivá tlačítka, aby již po upevnění do panelu nebylo potřeba znovu vytahovat a hledat programovací tlačítko (většinou je umístěno na zadní straně aplikačního modulu).
- 4) Montáž rámečku na instalační krabice do roviny a zacvaknutí tlačítek.
- 5) Umístění signalizačních LED správných barev na svá místa (opět bylo potřeba některé otvory trochu zvětšit).
- 6) Propojení záporného pólu všech LED světel a připojení správného kladného pólu z propojovacího kabelu.
- 7) Rozdělení LED pásku a následné připájení kabelů a propojení cest.
- 8) Přilepení RGBW LED pásku do panelu a zapojení.
- 9) Zapojení stmívacího modulu pro ovládání LED pásku.
- 10) Připevnění propojovacího kabelu do panelu a zarovnání jednotlivých vodičů.
- 11) Vyvrtání díry do zadní stěny panelu pro přívodní napájecí kabel.
- 12) Vyřezání otvorů do horní a dolní částí rozváděče pro průchod kabelů.
- 13) Vyřezání díry do předního plastového krytu rozváděče z důvodu většího krytu propojovacího kabelu.
- 14) Nalepení protiskluzových podložek ze spodní strany panelu.

Výsledek mé práce po provedení všech těchto bodů lze vidět na Obrázku 29. Panel se zapnutými všemi svítilny (S1-S7), první úrovní u všech topení (T1/1 – T3/1), klimatizací v kuchyni (Ch3) a žlutým podsvícením.



Obrázek 29 – Panel KNX

5. ETS

ETS je software pro snadný návrh a projektování chytrých instalací na sběrnících KNX. Pokud je produkt od jakéhokoli výrobce schválen asociací KNX, je zařazen do katalogu a je možné si jej přidat do projektu.


Pomocí ETS je možno:

- vkládat zařízení z katalogů do projektu,
- vytvářet architekturu projektu (patra, místnosti, ...),
- nastavovat parametry přístrojů,
- seskupovat zařízení pod skupinové adresy,
- nahrávat aplikační software do přístrojů,
- vzdáleně testovat ovládání,
- hledat chyby pomocí diagnostických nástrojů,
- vytvořit dokumentaci k projektu.

Program je vytvořen pro systémy Windows a je v něm snadné se zorientovat, ukázka z programu při otevřeném okně Katalog je na Obrázku 30. Pracuje se vždy v určitých oknech, podle toho, co se zrovna vytváří. [6]

Je zde celkem osm oken:

1. **Budovy** – umožňuje rozdělit projekt podle reálného uspořádání domu na patra, místnosti a rozvaděče.
2. **Skupinové adresy** – pro vytváření skupinových adres, které se následně přiřadí jednotlivým přístrojům.
3. **Topologie** – zobrazuje rozložení projektu v topologii (v které linii se jaký prvek nachází) a umožňuje jejich přesouvání.
4. **Kořeny projektu** – zobrazení, všech oken, kde jsme něco vytvářeli.
5. **Přístroje** – zobrazuje seznam všech přístrojů v projektu.
6. **Zprávy** – okno pro vytváření dokumentace o projektu (příprava tisku, hlášení).
7. **Katalog** – pro vyhledávání a vkládání přístrojů do projektu.
8. **Diagnostika** – testování a hledání chyb v instalaci.



Obrázek 30 – Ukázka z ETS

5.1 Založení projektu

Při založení nového projektu byl vybrán typ páteřní linie – IP, styl skupinové adresy – tříúrovňová, topologie – TP. Parametr topologie říká, z čeho bude tvořena sběrnice KNX. Na výběr jsou TP, PL, RF, IP. Pomocí okna budovy byl vytvořen pracovní prostor s názvem Panel a v něm samostatná záložka nazvaná RDA pro prvky z rozváděče. Jedná se o pouhé rozdělení pro přehlednost, na funkci toto rozdělení nemá žádný vliv. Jedinou podmínkou je vytvoření alespoň jedné místnosti, jinak nelze vkládat přístroje. Dalším krokem je otevřít si okno katalogu, vyhledat a vložit přístroje do projektu. Pokud zařízení není v katalogu, je potřeba stáhnout si ze stránek výrobce aplikační program s příponou .knxprod a tu naimportovat do katalogu. Při vkládání prvků do projektu jim program sám přiřazuje individuální adresu od první volné. Ukázka z tohoto projektu se všemi přidávanými prvky je na Obrázku 31.

Nyní bude vysvětlen význam sloupců, které zobrazují, jestli je program odeslán do zařízení. První sloupec označuje INA a poslední konfiguraci. Tyto sloupce se označí po nahrání INA do přístroje. Při dalším celkovém nahrání se označí zbylé tři sloupce. Druhý sloupec označuje program, třetí nastavené parametry zařízení (nastavování parametrů je popsáno v následující podkapitole) a čtvrtý sloupec označuje skupinové adresy (popsáno v kapitole 5.4). Na tomto obrázku lze vidět, že některá zařízení nemají nahrané všechny části. Pro již celkově nahrané zařízení byly změněny parametry a SKA.

Za	Adresa	Místnost	Popis	Aplikační program	Adr	Prg	Par	Grp	Cfg	Výrobce
	1.1.0	RDA		091A CO IP Router Secure 0040 02	-	-	-	-	-	Siemens
	1.1.1	RDA		Switch 8f 10A/3.2b	✓	✓	✓	✓	✓	ABB
	1.1.2	RDA		Blind/Roller Shutter 4f 230V M/1.4	✓	✓	✓	✓	✓	ABB
	1.1.3	RDA		Switch 8fold 10A (V1.2)	✓	✓	✓	✓	✓	HDL
	1.1.4	RDA		RGBW 4fold Driver(V1.0)	✓	✓	✓	✓	✓	HDL
	1.1.9	Panel		Dsense	✓	✓	✓	✓	✓	Simon
	1.1.10	Panel		Sentido KNX app v3.1	✓	-	-	-	-	BASALTE
	1.1.11	Panel		Touch 6buttons panel(1.1)	✓	-	-	-	-	HDL
	1.1.12	Panel		DX_V6.x	✓	✓	✓	✓	✓	B.E.G.
	1.1.13	Panel		APEKED2TP	✓	✓	✓	✓	✓	Ekinex S.p.A.
	1.1.14	Panel		HVAC device, 6gang BE/1	✓	✓	✓	✓	✓	ABB
	1.1.15	Panel		QMX3.P37	✓	✓	✓	✓	✓	Siemens HVAC
	1.1.16	Panel		B.I.Q Multifunktion RTR + Display V2 161302	-	-	-	-	-	Berker
	1.1.17	RDA		KNX IP BAOS 774	-	-	-	-	-	Weinzierl Engineering GmbH

Obrázek 31 – ETS okno budovy

5.2 Parametrizace snímačů

Tato kapitola popisuje nastavování parametrů jednotlivých tlačítek. Ty byly nastaveny tak, aby byl využit jejich maximální potenciál. Pro přehlednost a také následně jako uživatelský manuál, co které tlačítko ovládá, byla vyrobena Tabulka 6. Ta byla v průběhu nastavování mnohokrát změněna kvůli jistým omezením na některých tlačítkách, popřípadě pro lepší rozvržení.

Každý výrobce snímačů má jiný aplikační program, nabídka se tedy při nastavování parametru liší. Budu jimi tedy postupně procházet.

	Ekinex	Simon	Basalte	HDL	Berker	ABB	Siemens
1. krátký	S1 togl	Ž1 nah krok	Scéna Ráno	Red togl		T1/1 zap	S3 zap
2. krátký	S2 togl	Ž1 dol krok	Scéna Léto	Green togl		T2/1 zap	S3 vyp
3. krátký	Ž1 nah krok	Ž2 nah krok	Scéna Zima	Blue togl	Ch1 zap	T3/1 zap	S4 zap
4. krátký	Ž1 dol krok	Ž2 dol krok	RGB scéna	White togl	Ch2 zap	T1/1 vyp	S4 vyp
5. krátký	-	-	-	RGB set 1	Ch3 zap	T2/1 vyp	S5 zap
6. krátký	-	-	-	RGB set 2	Ch1 vyp	T3/1 vyp	S5 vyp
7. krátký	-	-	-	-	Ch2 vyp	-	S6 togl
8. krátký	-	-	-	-	Ch3 vyp	-	S7 tog
1. dlouhý	S1+S2 togl	Ž1 nah celé	Při funkci volání scény nelze dlouhý stisk využít	Red dim		T1/2 zap	S3+S4 zao
2. dlouhý	S1+S2+S6 togl	Ž1 dol celé		Green dim		T2/2 zap	S3+S4 vyp
3. dlouhý	Ž1 nah celé	Ž2 nah celé		Blue dim	T1 zap	T3/2 zap	S4+S5 zap
4. dlouhý	Ž1 dol celé	Ž2 dol celé		White dim	T2 zap	T1/2 vyp	S4+S5 vyp
5. dlouhý	-	-	-	RGB set 3	T3 zap	T2/2 vyp	S3+S4+S5 zap
6. dlouhý	-	-	-	RGB set 4 (off)	T1 vyp	T3/2 vyp	S3+S4+S5 vyp
7. dlouhý	-	-	-	-	T2 vyp	-	S1-S7 zao
8. dlouhý	-	-	-	-	T3 vyp	-	S1-S7 vyp
multi krátký	-	-	Scéna Odchod (vše off)	-	-	-	-
multi dlouhý	-	-	Scéna příchod	-	-	-	-

Tabulka 6 – Funkce tlačítek

5.2.1 Parametry Simon

Jelikož tento typ *Sense* může být v provedení 1, 2, 4, 6-tlačítko v *General* bylo vybráno provedení 4-tlačítka, které fyzicky máme. Dále lze v *General* zapínat další funkce jako je alarm, zamknutí kláves, noční režim, úspora energie atd. Byl aktivován pouze vnitřní tepelný senzor. V záložce *FeedBack* byla nastavena intenzita jasu, hlasitost zvuku a zapnutí vibrací při dotyku. Na Obrázku 32 je nastavení prvního bodu. Použití pro ovládání žaluzií, zvolení použití krátkého i dlouhého stisku. Akce při krátkém stisku nastavená na natočení žaluzií směrem dolů, dlouhý stisk provede pohyb žaluzie směrem dolů. Třetí tlačítko má identické nastavení. Druhé a čtvrté je také pro ovládání žaluzií pouze pro pohyb směrem nahoru. U každého tlačítka je možné nastavit barvu podsvícení při akci: pohyb nahoru, pohyb dolu, stop.

The screenshot shows the configuration page for 'Pushbutton 1' under the '1.1.9 Sense 1/2/4/6' section. The interface is divided into a left sidebar with menu items and a main configuration area. The sidebar items are: General, FeedBack, Temperature Sensor, Inputs, Pushbutton 1 (highlighted), RGB 1, Pushbutton 2, RGB 2, and Pushbutton 3. The main configuration area for 'Pushbutton 1' includes: 'Blinds' (dropdown menu), 'RGB Shows Pushbutton function' (radio buttons for No and Yes, with Yes selected), 'Short & Hold Press' (radio buttons for No and Yes, with Yes selected), 'Short/Hold Time (Sec/10)' (input field with '10'), 'Action on Short Pressing' (dropdown menu with 'Slats Down/Step'), 'Action on Hold Pressing' (dropdown menu with 'Move Down'), and 'Action on Release After Hold Press' (radio buttons for Not Used and Stop, with Stop selected).

Obrázek 32 – Parametrizace Simon

5.2.2 Parametry Basalte

V záložce *General* byla nastavena konfigurace zařízení na 4-tlačítko a povolena funkce řadiče scén. Prvním třem dotykovým senzorům byla nastavena funkce pro volání scén krátkým stiskem. Stačilo nastavit číslo scény, která se má aktivovat. Čtvrtá dotyková plocha je v režimu RGB kontrolér, tedy odesílá tříbajtovou hodnotu s nastavenými úrovněmi jasu pro každou barvu. Byla nastavena hodnota intenzity jednotlivých složek RGB pro krátký i dlouhý stisk. Zajímavostí tohoto zařízení je funkce *Multitouch*, tedy pokud jsou stisknuty dvě a více snímacích ploch zároveň, provede se v tomto případě aktivace další scény. Lze tuto funkci využít jak pro krátký, tak i dlouhý stisk. Při nastavování byla zvolena funkcionalita *room toggle + general on/off/scene*. Dále bylo nastaveno pro výstup volání scény a následně bylo přiřazeno číslo scény, která se má

aktivovat, viz Obrázek 33. Pro aktivaci teplotního senzoru bylo zapotřebí nastavit, aby se cyklicky s nastaveným časem (5 min) odesílala hodnota teploty.

Nastavení všech osmi výstupů na 1 bit pro radič scén je v záložce *Scene controller*. Následují záložky pro jednotlivé scény, kdy bylo nastaveno, zda se má výstupní hodnota nastavit do nuly nebo jedničky. Toto zařízení má nastavené hodnoty pro scénu Ráno.

1.1.10 Sentido KNX v3.1 > Multitouch		
General	Function	room toggle + general on/off/scene
Sensor 1	Output for short press	toggle between scene 1 (on) and all off
Sensor 2	Day / Night object	no day / night object
Sensor 3	Scene 1	2
Sensor 4	Time between short and long (x0,1s)	20
Multitouch		
RGB feedback	Output for long press	send scene number
Temperature sensor	Scene number	1
Scene controller		
Scene 1		
Scene 2		

Obrázek 33 – Parametrizace Basalte

5.2.3 Parametry HDL

Jelikož je toto tlačítko dotykové, je možné mimo jiné v záložce *Generál* nastavit citlivost dotyku. Dále byla zapnuta funkce scén a v následující záložce aktivovány obě scény. V *Panel scene A* byly nastaveny hodnoty pro scénu *Příchod*, viz Obrázek 34. Číslo scény bylo nastaveno na jedna, poté se již nastavoval typ výstupního objektu (pro spínání je to 1 bit) a hodnota nula nebo jedna. Výhodou tohoto zařízení je možnost zvolit jako typ objektu i RGB, tedy nastavit hodnotu jasu všem třem barvám, zařízení poté odesílá hodnotu o velikosti tři bajty. *Panel scene B* byl nastaven pro scénu *Odchod* (vše vypnout) s číslem dva.


Na Obrázku 35 je nastavení bodu A jako stmívací kontrolér. Krátký stisk byl nastaven jako typ *toggle* – tedy přepínání mezi zapnutím svítidla a úplným vypnutím (odesláním 1 pro zapnutí nebo 0 pro vypnutí). Tento stejný princip je i u dlouhého stisku jen s tím rozdílem, že zde se ovládá stmívání. Dále byla upravena rychlost stmívání, a nastavení přijímání jednoho bitu jako stavová informace pro podsvícení tohoto bodu. V následující záložce *LED status* byla nastavena hodnota RGB pro: výchozí stav, status zapnutí, status vypnutí. Jelikož tento první bod A ovládá na LED pásku červenou barvu, byla statusová LED nastavená na 30 % červené při vypnutí a 100 % při zapnutí. Bod B pro zelenou barvu, C pro modrou a D pro bílou jsou nastaveny stejně jako bod A. Liší se pouze barva

statusové LED, přiřazená k barvě, kterou daný bod ovládá. Status pro bod D byl nastavený ve stejné intenzitě jako předchozí body, avšak aby bylo dosaženo bílé barvy, byla nastavena stejná hodnota pro všechny tři barvy.

Body E a F byly nastaveny v režimu RGB kontrolér, tedy odesílají hodnotu nastavené intenzity RGB pro krátký i dlouhý stisk. Jejich statusová LED byla nastavena, aby zobrazovala RGB hodnotu, která právě svítí. Toto nastavení bylo provedeno pouhou změnou přijímaného statusu z 1 bit na tři bajty.

1.1.11 M/TBP6.1 > -> Panel scene A		
General	Output assigned to(scene1..64)	Scene 01
Panel scene	1 bit object control	<input checked="" type="radio"/> Disable <input type="radio"/> Enable
-> Panel scene A	Entry delay time(0..255s)	0
-> Panel scene B	Output objects settings	
Button A	Output object <1> type	1bit value
->A:Led status	--Output object 1 value(1 bit)	'1'
Button B	Output object <2> type	1bit value
->B:Led status	--Output object 2 value(1 bit)	'1'
Button C	Output object <3> type	3byte value(RGB)
->C:Led status	--Output object 3 value(3 byte:R)	255
	--Output object 3 value(3 byte:G)	255
	--Output object 3 value(3 byte:B)	255
Button D	Output object <4> type	1bit value
->D:Led status	--Output object 4 value(1 bit)	'1'
Button E	Output object <5> type	1bit value
	--Output object 5 value(1 bit)	'0'

Obrázek 34 – Parametrizace scény HDL




Obrázek 35 – Parametrizace HDL

5.2.4 Parametry Ekinex

Aktivace teplotního čidla se provede povolením v záložce *Internal sensors*. Je nastaveno, aby se hodnota teploty odesílala při změně teploty o jeden kelvin.

V záložce *general* bylo nastaveno rozložení klapky na dvě obdélníkové svislé klapky. První klapka, sloužící pro spínání světel, byla nastavena v režimu odesílání hodnoty pro dva objekty. První objekt je pro krátký stisk ve funkci *toggle* – přepínání, dlouhý stisk odesílá opět hodnotu ve funkci *toggle* na druhý objekt. Toto bylo nastaveno pro horní bod, dolní bod je identická kopie této funkcionality.

Druhá klapka pro ovládání žaluzií byla nastavena dvěma různými způsoby pro ukázkou univerzálnosti. Horní bod je stejně jako u první klapky v režimu odesílání hodnoty pro dva objekty. Krátký stisk pro první objekt odesílá nulu (nula značí směr pohybu nahoru u žaluzií), dlouhý stisk odesílá opět nulu na druhý objekt. Dolní bod je v režimu žaluzií, kdy byl nastaven pouze směr pohybu dolů, viz Obrázek 36.




Obrázek 36 – Parametrizace Ekinex

5.2.5 Parametry ABB

Teplotní senzor byl již aktivován a je nastaven na odesílání aktuální teploty každých deset minut. Rozložení tlačítek je u tohoto zařízení ve vodorovných párech označených jako funkční bloky 1 až 3. V záložce *Button 1* pro funkční blok 1 byl nastaven režim na jedno tlačítko, krátký i dlouhý stisk. V další záložce *Common parameter* byl zvolen typ objektu (velikost odesílané hodnoty) na 1 bit a byla nastavena reakce na krátký stisk odesláním objektu jedna. Dlouhý stisk odesílá objekt dva. V záložce *Extended parameters* byla nastavena hodnota odesílaných objektů na on (jedna). Pravé tlačítko (*Button 2*) je nastaveno stejně až na to, že odesílá hodnotu off (nula).

Aktivaci statusové LED bylo zapotřebí provést u každého tlačítka v záložce LED *Button X*. V následující záložce *Common parameter* je nastavení statusové LED do módu status. Velikost přijímaného objektu se zvolila 1 bit, volba jasu statusové LED na světlou. Barva pro vypnuto byla vybrána bílá a pro zapnuto červená (jelikož se tímto tlačítkem ovládá topení T1 – T3). Nastavení všech tří funkčních bloků je identické.

V záložce *Common function* je kanál 1 a 2, které umožňují nastavit scény. Byl vybrán režim funkce light scene acuator (ovládání světelné scény). Kanál jedna je pro scénu Léto a bylo nastaveno sedm objektů. U každého objektu byl zvolen typ, tedy jakou hodnotu bude odesílat. Většina byla nastavena na 1 bit spínání, jen druhý objekt byl pro ovládání žaluzií. Na Obrázku 37 je konfigurace kanálu 1, číselné označení scény bylo nastaveno na 7. Dále byly aktivovány jednotlivé skupiny a byla jim nastavena hodnota. Kanál 2 je pro scénu Zima, jeho nastavení je identické s prvním kanálem. Změnily se pouze některé parametry, zda má na objekt poslat on či off, a přiřazení SKA objektům.



Obrázek 37 – Parametrizace scény ABB

5.2.6 Parametry Siemens

U tohoto zařízení byla v první záložce *Device* nastavena pouze intenzita statusové LED na 100 %. Teplotní senzor je nastaven na odesílání hodnoty každých deset minut. Na Obrázku 38 je nastavení prvního vodorovného tlačítkového páru. Prvním krokem bylo zvolit možnost individuálního nastavování bodů. Funkce byla zvolena jako jedno tlačítkové spínání. Bylo zvoleno použití krátkého i dlouhého stisku, a také aby se hodnota dlouhého stisku odesílala jako druhý objekt. Bez zvolení této možnosti by nebylo možné ovládat dvě různá svítidla. Hodnota pro odeslání z levého tlačítka byla 1 (on) a z pravého se odesílá 0 (off). Posledním krokem bylo nastavení přijímání statusové informace volbou

Status object a výběrem normálního stavu u levého tlačítka a invertovaného u pravého. Stejně jako první pár A se nastavily i páry tlačítek B a C. Pár D se liší pouze tím, že krátký stisk je nastaven na *toggle* – přepínání.

1.1.15 QMX3.P37 Room Unit > Button pair A		
Device	Function assignment to button pair	<input checked="" type="radio"/> Individual <input type="radio"/> Combined
Room temperature sensor	Function button A1	1- button switching / send value
HVAC operation and Display	Reaction to	<input type="radio"/> Edge <input checked="" type="radio"/> Short/long keypress
Button pair A	Long keypress	0.5 sec
Button pair B	Action at short keypress	On
Button pair C	Send long keypress via 2nd object	<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Yes
Button pair D	Action at long keypress	On
	LED Display	<input type="radio"/> Constant value <input checked="" type="radio"/> Status object
	LED activation	<input checked="" type="radio"/> 0 = LED off; 1 = LED on (normal state) <input type="radio"/> 0 = LED on; 1 = LED off (inverse state)
	Function button A2	1- button switching / send value
	Reaction to	<input type="radio"/> Edge <input checked="" type="radio"/> Short/long keypress
	Long keypress	0.5 sec
	Action at short keypress	Off
	Send long keypress via 2nd object	<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Yes
	Action at long keypress	Off
	LED Display	<input type="radio"/> Constant value <input checked="" type="radio"/> Status object
	LED activation	<input type="radio"/> 0 = LED off; 1 = LED on (normal state) <input checked="" type="radio"/> 0 = LED on; 1 = LED off (inverse state)

Obrázek 38 – Parametrizace Siemens

5.2.7 Parametry Berker

Toto zařízení se vůbec nedařilo dlouhou dobu přidat do projektů. Nakonec po smazání celého katalogu, odstranění všech součástí programu ETS a instalaci nové verze ETS se podařilo zařízení přidat do projektu. Nejdříve bylo v okně parametrizace potřeba nainstalovat zásuvné moduly. Ty si ETS nainstalovala automaticky, ale parametrizační okno stále nešlo otevřít. Moduly byly následně získány ze stránek výrobce a nainstalovány manuálně, ale ani toto nepomohlo. Byl tedy zaslán stav problému do firmy Berker se sídlem v Německu. Po jisté době přišla odpověď, že se jedná o nový typ tlačítka a musí tento problém vyřešit. Až do doby odevzdání této práce nebyl problém z jejich strany odstraněn. Nebylo tedy možné toto zařízení parametrizovat. Je umístěno na panelu, avšak zatím není funkční.

5.2.8 Parametry B.E.G

Toto zařízení obsahuje snímač pohybu a dvě volitelná tlačítka. Nastavení parametrů tohoto zařízení bylo obtížnější z důvodu chybějící anglické jazykové sady pro aplikační program. Bylo k dispozici pouze německé jazykové rozhraní. Při nastavování bylo tedy nutné si částečně pomoci překladačem. Popis parametrizace bude nyní pro tuto německou verzi. V první záložce *Grundeinstellungen* (Základní nastavení) byla aktivována položka *Temperturmessung* (Teploměr). Teploměr bude odesílat svou hodnotu v nastaveném intervalu na SKA o velikosti dva bajty. Další záložka *Testenfunktionen* (Testovací funkce) obsahovala možnost aktivovat tlačítka T1 a T2, což se provedlo. Snímač pohybu byl ponechán v režimu kontrola přítomnosti. V záložce A1 – *Nachlaufzeit* (Doba sledování) byl nastaven čas, po který má světlo svítit, pokud nezaznamená pohyb na 30 sekund. Na Obrázku 39 je nastavení horního tlačítka T1 v režimu spínání (*Betriebsart – Schalten*) a nastavení, aby při krátkém stisku (*Reaktion beim Drücken der Taste*) odesílal hodnotu *umschalten* – přepínání.

1.1.12 Indoor140L-KNX-DX-UP > T1: Taste oben		
-----	Entprellzeit	30 ms
A1: Präsenzmelder (schalten)	Betriebsart	Schalten
- Nachlaufzeit	Objekttyp	Schalten
- Einschaltsschwelle	Reaktion beim Drücken der Taste	umschalten
- Schaltausgang	Reaktion beim Loslassen der Taste	keine
- Zusatzfunktionen	Sperrfunktion	<input checked="" type="radio"/> deaktiviert <input type="radio"/> aktiviert
- Manuelles Einschalten	Reaktion bei Busspannungswiederkehr	keine
- Projektor/Korridor		

T1: Taste oben		

Obrázek 39 – Parametrizace BEG

5.3 Parametrizace Akčních členů

Předchozí kapitola 5.2 popisovala parametrizaci snímacích zařízení, v této kapitole je popis, jak byly nastaveny akční členy. Tato parametrizace vychází z Tabulky 6, kde je navržená funkcionálníta při stisku tlačítka, ale hlavně bylo zapotřebí vycházet ze schématu zapojení (jak jsou zapojeny akční členy v rozvaděči)

5.3.1 Parametry ABB SA/S8.10.2.1

Jedná se o osmikanálový spínací člen. Parametry tohoto zařízení byly nastaveny u všech kanálů stejně, tedy aby pracoval v režimu spínacího aktoru a status posílal pouze při změně, viz Obrázek 40

1.1.1 SA/S8.10.2.1 Switch Actuator;8-fold,10A,MDRC > A: General		
General	Operating mode of output A	<input checked="" type="radio"/> Switch Actuator <input type="radio"/> Heating Actuator
A: General	Status response of switching state object "Status Switch"	only after changing
A: Function	object value switching status (object "Status Switch")	<input checked="" type="radio"/> 1=closed, 0=open <input type="radio"/> 0=closed, 1=open
B: General	Reaction on bus voltage failure	Contact unchanged
B: Function	Value object "Switch" on bus voltage recovery	not write
C: General	Overwrite scene, preset and threshold value 1 with download	<input type="radio"/> no <input checked="" type="radio"/> yes

Obrázek 40 - Parametrizace ABB SA/S8.10.2.1

5.3.2 Parametry ABB JRA/S4.230.2.1

Tento žaluziový čtyřkanálový akční člen je v tomto projektu využit pouze z poloviny. Používá se pouze pro ovládání dvou žaluzií, tedy kanály C a D jsou nevyužity. Změny v parametrizaci oproti výchozímu nastavení byly provedeny pouze v záložce *Drive*, která je na Obrázku 41. Byl zde nastaven pouze čas pro pohyb dolů a nahoru na hodnotu pěti sekund

1.1.2 JRA/S4.230.2.1 Blind/RollerShutterAct,M,4f,230V > A: Drive

Manual operation	UP time in s [0...6,000]	5
Weather alarms	DOWN time in s [0...6,000]	5
A: General	Disconnect output from power after	Total travel time + 10% Overflow
A: Safety/Weather	Enable communication object "Trigger reference movement" 1 bit	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
A: Drive	Pause on change in direct. in ms (see technical data of drive!) 50...10,000	500
A: Blinds/Shutter	Delay times for drive	<input checked="" type="radio"/> Standard <input type="radio"/> User defined
A: Functions	Diff. between start-up and coasting delay: time in ms/4 [-128...127]	0
A: Status messages	Minimum run time for drive in ms [10...255]	50
B: General		

Obrázek 41 - Parametrizace ABB JRA/S4.230.2.1

5.3.3 Parametry HDL M/R8.10.1

Osmikanálový spínací akční člen byl již ve výchozích hodnotách nastaven tak, jak bylo potřeba pro tento projekt. Byla pouze provedena kontrola, zda jsou všechny kanály nastaveny v modu spínacího aktoru, typ spojení je NO (normally opened) a status je odesílán při změně, viz Obrázek 42.

1.1.3 M/R8.10.1 > Channel A

General	Channel A work mode	Switch actuator
Channel A	Normally connected type	<input type="radio"/> Normally Closed <input checked="" type="radio"/> Normally Opened
Channel B	Response of switch state ON/OFF	Only after change
Channel C	Save statistic for ON switching 'time (hour-2bytes)'	<input checked="" type="radio"/> Disable <input type="radio"/> Enable
Channel D	Save statistic for ON switching 'counter (4bytes)'	<input checked="" type="radio"/> Disable <input type="radio"/> Enable
Channel E	Switch state on bus voltage fail	Unchange
Channel F	Switch state after bus voltage recovery	Unchange
Channel G	Show function page=>>	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Yes
Channel H		

Obrázek 42 - Parametrizace HDL M/R8.10.1

5.3.4 Parametry HDL M/DRGW4.1

Jednotka pro řízení RGBW LED pásku umožňuje nastavení parametrů pro každou barvu zvlášť. V kanále každé barvy bylo nastaveno, aby odesílal stavovou informaci o velikosti 1 bit při změně, viz Obrázek 43. V konfiguraci stmívání se nastavil čas pro plné zapnutí a vypnutí, obojí na hodnotu jedné sekundy. Dále je zde kanál pro RGBW, u kterého bylo nastaveno, aby jednak posílal stavovou informaci o velikosti 1 bit, ale navíc také hodnotu RGB, která je právě aktivní.

1.1.4 M/DRGW4.1 > Channel R

General	On/Off status response	1 bit only changed
Channel R	Brightness status response	Invalid
R>dimming config	Status after bus voltage recovery	OFF
Channel G	Maximum level	100%(255)
G>dimming config	Upper threshold level	100%(255)
Channel B	Lower threshold level	0%(0)
B>dimming config	Dimming minimum level	0%(0)
Channel W	Output translation rate(100%Brightness-->real brightness)	100%(255)
W>dimming config	Show function page	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Yes
Channel RGBW		
RGBW>dimming config		

Obrázek 43 – Parametrizace HDL M/DRGW4.1

Číslo *	Název	Funkce objektu	Popis	Skupinová adresa	Délka	C	R	W	T	U	Datový typ	Priorita
10	Output A	Channel output	S1_Kuchyn	0/0/1, 0/1/0, 0/1/1, 5/0/0	1 bit	C	-	W	-	U	switch	Nizká
11	Output A	Always response switch status	S1_Kuchyn- STATUS ON/OFF	0/2/0	1 bit	C	R	-	T	-	switch	Nizká
130	Output B	Channel output	S2_Kuchyn_linka	0/0/2, 0/1/0, 0/1/1, 5/0/0	1 bit	C	-	W	-	U	switch	Nizká
131	Output B	Response status after change	S2_Kuchyn_linka- STATUS ON/...	0/2/1	1 bit	C	R	-	T	-	switch	Nizká
150	Output C	Channel output	S3_Pracovna	0/0/3, 0/1/3, 0/1/4, 5/0/0	1 bit	C	-	W	-	U	switch	Nizká
151	Output C	Response status after change	S3_Pracovna- STATUS ON/OFF	0/2/2	1 bit	C	R	-	T	-	switch	Nizká
170	Output D	Channel output	S4_Obyvak_hl	0/0/4, 0/1/2, 0/1/3, 0/1/4, 5/0/0	1 bit	C	-	W	-	U	switch	Nizká
171	Output D	Response status after change	S4_Obyvak_hl - STATUS ON/OFF	0/2/3	1 bit	C	R	-	T	-	switch	Nizká
190	Output E	Channel output	S5_Obyvak_TV	0/0/5, 0/1/2, 0/1/4, 5/0/0	1 bit	C	-	W	-	U	switch	Nizká
191	Output E	Response status after change	S5_Obyvak_TV- STATUS ON/OFF	0/2/4	1 bit	C	R	-	T	-	switch	Nizká
110	Output F	Channel output	S6_Koupelna	0/0/6, 0/1/1, 5/0/0	1 bit	C	-	W	-	U	switch	Nizká
111	Output F	Response status after change	S6_Koupelna- STATUS ON/OFF	0/2/5	1 bit	C	R	-	T	-	switch	Nizká
130	Output G	Channel output	S7_Vstup	0/0/7, 5/0/0	1 bit	C	-	W	-	U	switch	Nizká
131	Output G	Response status after change	S7_Vstup- STATUS ON/OFF	0/2/6	1 bit	C	R	-	T	-	switch	Nizká
150	Output H	Channel output	Ch3_Kuchyn	3/0/2, 5/0/0, 5/3/0	1 bit	C	-	W	-	U	switch	Nizká
151	Output H	Response status after change	Ch3_Kuchyn- STATUS ON/OFF	3/2/2	1 bit	C	R	-	T	-	switch	Nizká

Obrázek 44 –Přiřazení skupinových adres pro akční člen HDL M/R8.10.1

5.4 Přidělení skupinových adres

V kapitole 5.3 byla popsána parametrizace zařízení, tím vznikly objekty, které budou odesílat či přijímat hodnotu. Tato hodnota se přenáší pomocí skupinových adres. Tuto SKA je možné přirovnat k proměnné, do které můžou zapisovat a číst z ní pouze objekty, kterým byla daná SKA přiřazená. Aby byly adresy přehledně uspořádané bylo využito tříúrovňové struktury. Bylo vytvořeno sedm hlavních skupin pro osvětlení, žaluzie, topení, chlazení, LED pásek, scény a měření (teploty). Každá z těchto hlavních skupin obsahuje několik středních skupin. Například pro osvětlení jsou střední skupiny s názvem: jednotlivé, skupiny a status. Těchto středních skupin bylo vytvořeno celkem 23. V nejnižší úrovni jsou již SKA pro dané objekty, bylo jich vytvořeno 90. Celý výpis ze skupinových adres je součástí přílohy číslo dva. Avšak na Obrázku 45 lze vidět alespoň část z nich.

Poté, co byly SKA vytvořeny, je potřeba je přiřadit k daným objektům. Tlačítko po stisknutí umí zapsat hodnotu pouze do jedné přiřazené SKA. Akční členy mohou mít přiřazeno více SKA, ze kterých čtou. Adresy se přiřazují jednoduše pouhým přetažením zvolené adresy z okna skupinových adres na daný objekt zařízení na záložce SKA, nebo obráceně.

Jak byly přiřazeny SKA pro spínací akční člen HDL M/R8.10.1 je ukázáno na Obrázku 44. Lze vidět, že výstupní kanály, které provádí spínání, mají přiřazeno více SKA. Například kanál A, který spíná světlo S1 kuchyň má přiřazeno čtyři SKA. Zjistit, k čemu slouží lze i obecně pouze z Obrázku 45. Konkrétně pro tento případ je to tedy adresa 0/0/1 je samostatně zapnutí, dále jsou adresy 0/1/0 a 0/1/1, což jsou adresy pro společné sepnutí více světel. Poslední adresa 5/0/0 je pro spínání všech světel podlé scény. Každý kanál má také přiřazenu jednu adresu jako statusovou informaci.

Přiřazení všech SKA pro další zařízení je možno vidět přímo v příloženém programu ETS.

- ▲ 0 Světla
 - ▶ 0/0 Jednotlivé
 - ▶ 0/1 Skupiny
 - ▶ 0/2 Status
- ▲ 1 Žaluzie
 - ▶ 1/0 Pohyb
 - ▶ 1/1 Krok
 - ▶ 1/2 Skupiny
- ▲ 2 Topení
 - ▶ 2/0 Jednotlivé
 - ▶ 2/1 Skupiny
 - ▶ 2/2 Status
- ▲ 3 Chlazení
 - ▶ 3/0 Jednotlivé
 - ▶ 3/1 Skupiny
 - ▶ 3/2 Status
- ▲ 4 LED
 - ▶ 4/0 Zapnutí
 - ▶ 4/1 Stmívání
 - ▶ 4/2 RGB sety
 - ▶ 4/3 Status
- ▲ 5 Scény
 - ▶ 5/0 Světla
 - ▶ 5/1 Žaluzie
 - ▶ 5/2 Topení
 - ▶ 5/3 Chlazení
 - ▶ 5/4 Volání scény
 - ▶ 5/5 LED
- ▲ 6 Měření
 - ▶ 6/0 Teplota

Obrázek 45 -SKA

6. VIZUALIZACE

Jedním z bodů zadání bylo navrhnout a vytvořit vizualizaci pro vzdálené ovládání panelu. Pro tento účel byla navázána spolupráce s firmou FlowBox (FBX). Produktem této společnosti je integrační a řídicí energetická platforma. [31] Cílem při navazování spolupráce bylo vytvoření komunikačního rozhraní se sběrnici KNX. Tedy rozšířením jejich nabídky možných zařízení, které dokážou monitorovat a řídit.

6.1 FlowBox

Platforma, jenž sbírá informace z technologií, snímačů a pomocí historických dat vytváří predikci. S pomocí všech těchto dat řídí zařízení tak, aby dosahovali co největší efektivity s využitím všech dostupných zdrojů.

Architekturu této platformy lze popsat třemi stupni. Prvním je samotný server, který může být umístěn v místě aplikace lokálně nebo v internetovém cloudu. Druhým stupněm jsou komunikační brány (PLC). Tyto brány slouží k navázání spojení a odeslání dat ze zařízení na server. Třetí úroveň jsou již samotná měřicí zařízení, stroje, senzory atd. Server zachytává správy od všech připojených zařízení a dále s nimi pracuje. Jsou zpracovány a následně uloženy do databáze. [31]

Pro pochopení celého konceptu je uveden příklad zavlažování zahrady. Meteostanice odesílá pomocí komunikační brány data o teplotě a srážkách na server. Tyto data se vyhodnotí a následně v případě potřeby server odešle zprávu např. pro PLC, aby otevřelo ventil a spustilo se zavlažování. Data o době otevření a množství vody, které ventilem proteklo se odesílají zpět na server. Všechna data se ukládají, aby bylo možné vidět množství spotřebované vody v čase, teplotu a další.

První seznámení a test funkčnosti s FBX proběhl v polovině dubna ve školní laboratoři. Pomocí aplikace na serveru a propojení přes převodník DALI / Ethernet od firmy Foxtron se podařilo ovládat LED pásek s rozhraním DALI.

6.2 Komunikační protokol MQTT

Aby bylo možné navázat komunikace se serverem FBX, bylo rozhodnuto využít komunikačního protokolu MQTT. Ten pracuje na principu předávání zpráv mezi klienty prostřednictvím centrálního serveru (broker). Tímto brokerem bude v tomto případě přímo server FBX. Broker přijímá zprávy od různých klientů (zařízení) a přeposílá je těm, kteří o ně mají zájem a přihlásí se k odběru (tzv. subscribers). Zprávy jsou rozděleny do témat (topic) a mohou mít právě jeden topic. Téma definuje přímo odesílatel zpráv (Publisher). Subscriber se tedy u brokera ohlásí, že má zájem dostávat zprávy daného tématu, přitom nemusí vůbec znát umístění ani komunikační adresu publisheru. Komunikuje pouze s brokerem. Výhodou jsou i samotné zprávy, které nejsou nijak definované, mají pouze omezenou velikost v aktuální verzi na 256MB. Nejčastějším formátem dat je JSON. Broker tedy bere zprávu pouze jako binární data, které odesílá dál. Protokol MQTT popisuje pouze strukturu přenášených dat. Pro přenos se využívá běžný TCP/IP protokol. [27]

Tato funkční část kódu pro čtení a zápis na sběrnici byla vstupem pro programátory z firmy FlowBox. Jelikož jsem se až doposud prakticky s programovacím jazykem Javascript nesetkal, pomohli mi vytvořit skript, jenž zajišťuje komunikaci mezi jejich serverem a KNX IP bránou.

Skript běží přímo na serveru FBX, který je nyní umístěn ve školní laboratoři. Při testování bylo realizováno spuštění skriptu prostřednictvím aplikace Putty. Aplikace dovoluje připojit se přímo k linuxovému serveru FBX a tam skript spustit. Spuštění skriptu v tomto prostředí probíhalo stejně jako v příkazové řádce na Windows. Tedy v adresáři, kde je skript umístěn, se spustil zadáním příkazu **node název skriptu**. Avšak při delší neaktivitě nebo vypnutí aplikace Putty dojde k odhlášení ze serveru a vykonávání skriptu se zastaví. Nyní je skript spuštěn pomocí softwaru Tmux, jehož výhodou je že aplikace běží i po odhlášení z tohoto systému.

Tento hlavní skript je celý součástí elektronické přílohy, nyní však následuje popis některých jeho hlavních bloků. Pro připojení k serveru brokera a přihlášení k odběru je tato část:

```
const instance_id = 'default:knx_inst';
const broker_url = 'mqtt://147.229.XXX.XX/'
const SETUP_TOPIC = `flowbox/instance/${instance_id}/in/setup`;
const JOIN_TOPIC = `flowbox/instance/${instance_id}/out/join`;
let mqttClient = mqtt.connect(broker_url);
mqttClient.on('connect', function () {
  console.log('MQTT connected');
  mqttClient.subscribe(SETUP_TOPIC, function (err) {
    if (err) {
      console.error("Error subscribe to SETUP!");
      process.exit();
    } else {
      console.log('Subscribed to SETUP, sending JOIN');
      mqttClient.publish(JOIN_TOPIC, "");
    }
  });
});
```

Pro příjem zpráv, vypsání přijatých dat do konzole a zpracování, teda zapsání na sběrnici KNX slouží tento kód:

```

// Přihlášení k odběru zpráv s tématem
mqClient.subscribe(`flowbox/node/${rt_mod.node_id}/in/cmd/send`);
mqClient.on('message', function (topic, message) {           //příjem zpráv
  let payload = JSON.parse(message.toString());
  console.log('MQTT recv:', topic, ' ', data: ' ', JSON.stringify(payload, null, ' '));
  if (topic.endsWith('cmd/send')) {
    if (connection) {
      //Do proměnné payload se ukládá takový to řetězec
      //{"reply_to":null,"token":0,"data":{"dest":"1/1/1","value":"1","dpt":null},"timeout":0}
      let data = payload.data;
      console.log("Sending", JSON.stringify(data, null, ' '));
      connection.write(data.dest, data.value, data.dpt);    // zápis na svěrnici
    }
  }
}

```

Nyní část kódu pro zachytávání dat ze sběrnice KNX:

```

connection = knx.Connection(({
  connected: function () {
    // Zachytávání komunikace
    event: function (event, src, dest, value) {
      console.log('KNX event: %s, src: %j, dest: %j, value: %j', event, src, dest,
value);
    }
    //Upravení formátu dat a odeslání s tématem .../event/recieve
    let payload = {event, src, dest, value: value.toString('hex')};
    console.log('Publish event:', payload);
    mqClient.publish(`flowbox/node/${rt_mod.node_id}/out/event/receive`,
JSON.stringify(payload));
  }
}

```

Výstup z tohoto skriptu je zobrazen výpisem z konzole. Na Obrázku 47 je vypsána přijatá data pro zápis na sběrnici KNX. Následující Obrázek 48 ukazuje zachycená data ze sběrnice a jejich následnou podobu, která se odesílá pomocí protokolu MQTT do FBX.

Všechny zprávy, co FBX přijme, se ukládají v historii zachycených zpráv ve FBX s přístupem přes web.


```
MQTT recv: flowbox/node/608c061907981130966dcl82/in/cmd/send , data: {
  "reply_to": null,
  "token": 0,
  "data": {
    "dest": "3/0/2",
    "value": 1,
    "dpt": "1.001"
  },
  "timeout": 0
}
Sending {
  "dest": "3/0/2",
  "value": 1,
  "dpt": "1.001"
}
```

Obrázek 47 – Příchozí správa pro zápis na sběrnici

```
[debug] 2021-05-06 14:25:55.352 Inbound message: 061004200015044315002900bce011030203010080
[debug] 2021-05-06 14:25:55.353 (idle): zzzz...
KNX event: GroupValue_Write, src: "1.1.3", dest: "0/2/3", value: {"type":"Buffer","data":[]}
Publish event: { event: 'GroupValue_Write',
  src: '1.1.3',
  dest: '0/2/3',
  value: '00' }
[debug] 2021-05-06 14:25:55.384 Inbound message: 061004200015044316002900bce011030200010080
[debug] 2021-05-06 14:25:55.386 (idle): zzzz...
KNX event: GroupValue_Write, src: "1.1.3", dest: "0/2/0", value: {"type":"Buffer","data":[]}
Publish event: { event: 'GroupValue_Write',
  src: '1.1.3',
  dest: '0/2/0',
  value: '00' }
[debug] 2021-05-06 14:25:55.413 Inbound message: 061004200015044317002900bce011030201010080
[debug] 2021-05-06 14:25:55.415 (idle): zzzz...
KNX event: GroupValue_Write, src: "1.1.3", dest: "0/2/1", value: {"type":"Buffer","data":[]}
Publish event: { event: 'GroupValue_Write',
  src: '1.1.3',
  dest: '0/2/1',
  value: '00' }
[debug] 2021-05-06 14:26:05.424 Inbound message: 0610020800084300
```


Obrázek 48 – Zachytávání a odesílání dat na server

6.4 Webové prostředí FlowBox

Prostředí se skládá z tzv. realmů, což jsou jednotlivá okna, do kterých se vkládají komponenty. Tyto komponenty jsou většinou již předdefinované bloky podle funkčnosti, kterým se pouze nastaví parametry. Komponenty jsou v podobě grafického bloku, který lze ovládat. Je však také možnost tyto bloky skrýt, pokud v nich uživatel nemá nic ovládat. Jedná se především o logické funkce, instance, komunikační brány atd.


V rámci této práce je použit pouze jeden skrytý blok s názvem **KNX instance**, jedná se o RT démon. Runtime pro více procesů, který zajišťuje střídání, spouštění a zastavování procesů. V tomto případě však umí spustit pouze jeden proces, tedy hlavní skript pro KNX brána. Toto použití bylo nejjednodušším způsobem připojení se do FBX

Druhým blokem je již zmíněná **KNX brána**, jenž zajišťuje propojení, přijímá a odesílá zprávy. V její záložce spouštění je funkce pro zápis na sběrnici ručním zadáním skupinové adresy, hodnoty a datového bodu (Obrázek 49). Tato možnost je spíše pro testování a vývoj. V záložce historie po rozkliknutí ikony zprávy IoT, lze vidět záznam všech zachycených telegramů. Tento blok byl původně skrytý, ale po aktivaci měření teploty je v tomto bloku zobrazení grafu hodnot




Obrázek 49 – Grafický vstup pro zapsání hodnoty na sběrnici

Pro vlastní uživatelskou část viditelných bloků, které odesílají SKA a hodnotu na sběrnici. Tím spínají světla a další prvky byla vytvořena nová obrazovka (realm) s názvem Panel KNX. V záložce správa komponent v nastavení bylo zvoleno přidat komponentu. Ze seznamu všech dostupných komponent byl zvolen blok Příkazové tlačítko 2x. Na Obrázku 50 je nastavení této komponenty. Byl vybrán realm Panel KNX, byl zapsán název tlačítka a vložen příkaz. Příkaz odešle pomocí bloku knx gateway zprávu na sběrnici. V tomto případě u příkazu 1 se jedná konkrétně o zapnutí světla v kuchyni, což je patrné i z názvu a popisu tlačítka. Alias si systém vytváří sám, jedná se o jedinečnou identifikaci bloku, kterou již později nelze změnit, název je však stále možné přepsat.



Obrázek 50 – Nastavení komponenty tlačítko v FBX

Podobným stylem bylo následně vytvořeno celkem 21 komponent pro ovládání panelu. Jen pro ovládání LED pásku a žaluzií bylo zvoleno čtyřnásobné tlačítko. Grafické rozhraní obrazovky Panel KNX je na Obrázek 51.




Obrázek 51 – Vizualizace pro ovládání panelu

Dalším krokem bylo upravit skript tak, aby dokázal přijímat hodnoty teploty. Tyto informace o teplotě v určených časových intervalech odesílají na sběrnici téměř všechna tlačítka. Do komponenty **KNX brána** se v nastavení nahrál export skupinových adres z ETS. Skript si následně z těchto dat vyčte a přiřadí k SKA datový bod (DPT). Není tedy již nutné při zápisu na sběrnici uvádět DPT. Vytvořily se proměnné pro jednotlivá zařízení, které měří teplotu. Tyto proměnné bylo potřeba v nastavení komponenty namapovat, Obrázek 52.

Property	Popisek	Datový typ	Jednotka	Jen číst	Group address
t_siemens	Teplota Siemens	Float	°C (celsius)	<input checked="" type="checkbox"/>	Temp_Siemens
t_abb	Teplota ABB	Float	°C (celsius)	<input checked="" type="checkbox"/>	Temp_ABB (Mě)
t_ekinex	Teplota Ekinex	Float	°C (celsius)	<input checked="" type="checkbox"/>	Temp_Ekinex (l)
t_beg	Teplota BEG	Float	°C (celsius)	<input checked="" type="checkbox"/>	Temp_BEG (Mě)
t_basalte	Teplota Basalte	Float	°C (celsius)	<input checked="" type="checkbox"/>	Temp_Basalte (l)
t_simon	Teplota Simon	Float	°C (celsius)	<input checked="" type="checkbox"/>	Temp_Simon (l)

Obrázek 52 – Přiřazení proměnných pro teploty

Do těchto proměnných se nyní ukládají hodnoty teplot, které se následně vykreslují do grafu (Obrázek 53). Lze tak vidět historické změny teploty. Samozřejmě je možnost si v grafu nastavovat, ze kterého zařízení se budou data zobrazovat, porovnávat mezi sebou hodnoty, či vybranou část grafu přiblížit.



Obrázek 53 – Grafické zobrazení naměřených teplot

Na Obrázku 53 je krásně vidět, jak každý z těchto čtyř teploměrů má jinou hodnotu. Bylo by potřeba zjistit, který teploměr měří správně a u ostatních zařízení nastavit korekci teploty. Hodnoty ze zařízení Basalte mají menší přesnost, což způsobuje rozdílný průběh grafu. Toto zařízení má přesnost pouze 0,2 °C, kdežto snímače od výrobců ABB a Siemens mají přesnost 0,02 °C což je desetkrát jemnější rozlišení.

Server FBX je připojen do veřejné sítě a je tedy možné se na něj odkudkoliv připojit. Je tedy možné panel ovládat vzdáleně prostřednictvím FBX z jakéhokoli zařízení s přístupem na internet. Samozřejmě je pro vstup na ovládací obrazovku vyžadováno zadání přihlašovacích údajů.

7. ZÁVĚR

Po výběru tohoto tématu jsem se zúčastnil školení, které pořádala Asociace KNX. Toto školení jsem úspěšně absolvoval s certifikát KNX Partner. Získal jsem tímto mnoho teoretických znalostí, ze kterých jsem vycházel při psaní této práce. A také praktický základ k práci se softwarem ETS.

Prvním bodem zadání bylo nastudovat KNX a navrhnout řešení. Školením na KNX jsem získal dostatečné zkušenosti k pochopením, jak systém funguje a mohl s ním pracovat. Zařízení, která jsem dostal k dispozici byla všechna použita, došlo pouze k výměně napájecích zdrojů. Dostal jsem zdroj na 15 V, který měl být použit na napájení LED pásku, avšak tato svítidla vyžadují 12 V nebo 24 V. Zdroj byl tedy vyměněn za 12V napájecí zdroj. Dalším problémem při napájení byl nedostatečný výkon 24V zdroje pro signální LED a PLC, který dával pouze 15 W. Byl tedy získán nový 30W zdroj při napětí 24 V. Popis návrhu řešení jednotlivých funkcí a signálních LED byl popsán podrobně v kapitole 4.1.

Druhým bodem zadání bylo sestavit panel a provést zapojení rozvaděče. Jak již bylo zmíněno v úvodu kapitoly čtyři, smontování a výrobu panelu nakonec zajišťovala firma. Avšak v kapitole 4.3 je seznám bodů, které byly provedeny k finálnímu dokončení. Bylo zde potřeba vyřešit několik problémů, největším bylo oddělitelné propojení panelu a rozvaděče. Což bylo vyřešeno propojovacím modulem se standardním konektorem typu D-sub. Při zapojování rozvaděče se vycházelo ze schématu zapojení, který jsem si nakreslil. Velmi jsem se snažil, aby kabely v rozvaděči, byly dobře zarovnané a mohl se tak i vnitřek ukazovat zájemcům.

Třetí bod, naprogramovat zařízení prostřednictvím ETS, je detailně popsán v kapitole pět. Bylo potřeba nastudovat a pochopit možnosti všech tlačítek. Aby bylo možné využít plného potenciálu a dosáhnout tak využití všech tlačítek s minimálním překrytím stejných funkcí. Finální funkce jednotlivých tlačítek jsou přehledně rozepsány v Tabulce 6. Jak jsem již zmínil v kapitole 5.2.7 nebylo možné nastavit parametry tlačítka Berker. Je tedy aktuálně nefunkční avšak na zprovoznění okna parametrizace pracuje výrobce zařízení.

Posledním bodem bylo vytvořit vizualizaci pro vzdálené řízení. Tento úkol byl splněn prostřednictvím firmy FlowBox, která mi pomohli s vytvořením komunikační brány pro propojení KNX a jejich serveru. Následně již nebyl problém v jejich intuitivní platformě vytvořit několik tlačítek pro ovládání a graf pro zobrazení teplot v čase.

Podářilo se tedy splnit všechny body zadání, i když to bylo velmi časově náročné, jelikož sestavený panel přivezli do školy až v polovině dubna. Navíc přístup k serveru Flowboxu a základní školení proběhlo ještě o týden později. Zbyl mi tedy měsíc času na hlavní část práce, kterou jsem následně popsal v tomto dokumentu.

Výběr tématu hodnotím velice pozitivně, jelikož mi otevřelo dveře k novým systémům a oblastem, ke kterým bych se jinak nejspíše nikdy nedostal. Získání certifikátu KNX Partner mi rovněž pomohlo najít práci ve firmě, která se zabývá Inteligentními elektroinstalacemi. Měl jsem tak možnost se podílet na reálných velkých projektech jako například hotel v centru Brna, kde je řízení celé budovy automatizované. Ale také řízení velké vily celé na systému KNX.

Literatura


- [1] ISO/IEC 14543-3. KNX Systémové argumenty. Česko: Asociace KNX.
- [2] ISO/IEC 14543-3. KNX Přístroje na sběrnici. Česko: Asociace KNX.
- [3] ISO/IEC 14543-3. KNX Celkový přehled. Česko: Asociace KNX.
- [4] ISO/IEC 14543-3. KNX TP Topologie. Česko: Asociace KNX.
- [5] ISO/IEC 14543-3. KNX TP Instalace. Česko: Asociace KNX.
- [6] KALFUS, Petr. Návrh demonstračního panelu KNX. Brno, 2020. Dostupné také z: <https://www.vutbr.cz/studenti/zav-prace/detail/127255>. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Branislav Bátora.
- [7] MITRENGA, Michal. Realizace demonstrativního panelu inteligentní elektroinstalace KNX [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-05-04]. Dostupné z: <https://www.vutbr.cz/studenti/zav-prace/detail/134788>. Semestrální práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Petr Fiedler
- [8] Asociace KNX [online]. [cit. 2021-5-5]. Dostupné z: <https://www.knx.org/knx-en/for-professionals/index.php>
- [9] PRAVDA, Ivan. Nové trendy v elektronických komunikacích Systémy pro inteligentní budovy: 2.2 Centralizovaný systém komunikace s IB [online]. [cit. 2021-5-5]. Dostupné z: <https://publi.cz/books/239/02.html>
- [10] In: Simon: Standard button box 4 functions white Simon 82 Sense [online]. [cit. 2020-12-12]. Dostupné z: <https://www.simonelectric.com/intl/8000641-030-standard-button-box-4-functions-white-simon-82-sense.html>
- [11] In: KNXstore: Basalte Sentido aluminium - quad - Brushed black [online]. [cit. 2020-12-12]. Dostupné z: <https://www.knxstore.cz/domu/1000403-basalte-sentido-aluminium-quad-brushed-black-5425025030224.html>
- [12] In: HDL: HDL-M/TBP6.1-A2-46 Ovládací prvek 6násobný iTouch, bílá [online]. [cit. 2020-12-12]. Dostupné z: <https://b2b.hdl-automation.cz/cz/produkty/knx/ovladaci-prvky-hdl/ovladaci-prvky-itouch/hdl-m-tbp6-1-a2-46>
- [13] In: B.E.G: Indoor 140-L-KNX-DX [online]. [cit. 2020-12-12]. Dostupné z: <https://www.beg-luxomat.com/cz/produkty/luxomatnet/knx/knx-gen6-deluxe-pritomnostni-detektor/indoor-140-l-knx-dx/>
- [14] In: EKINEX: Pushbutton with thermostat EK-ED2-TP [online]. [cit. 2020-12-12]. Dostupné z: <https://www.ekinex.com/en/15/pushbutton-with-thermostat.html>
- [15] In: ABB: SBR/U6.0.1-84 [online]. [cit. 2020-12-12]. Dostupné z: <https://new.abb.com/products/2CKA006330A0004/sbr-u6-0-1-84-room-temperature-controller-with-control-function-6gang-abb-tenton>
- [16] In: SIEMENS: QMX3.P37 Prostorový KNX přístroj, displej pro regulaci HVAC, čidlo teploty, konfigurovatelná tlačítka pro osvětlení/žaluzie/scény [online]. [cit.

- 2020-12-12]. Dostupné z:
<https://hit.sbt.siemens.com/RWD/app.aspx?RC=CZ&lang=cs&MODULE=Catalog&ACTION=ShowProduct&KEY=S55624-H108>
- [17] In: Berker: B.IQ push-button 3gang with thermostat Display, Stainless steel, metal brushed [online]. [cit. 2020-12-12]. Dostupné z: <https://www.berker.com/en/e-catalogue/switch-ranges-and-building-automation/switch-ranges/berker-b.iq/push-buttons-with-thermostat/75663593/301569.htm?lang=en>
- [18] In: ABB: SA/S8.10.2.1 Switch Actuators 10 A [online]. [cit. 2020-12-12]. Dostupné z: <https://new.abb.com/products/2CDG110157R0011/sa-s8-10-2-1-switch-actuator-8-fold-10-a-mdrc>
- [19] In: HDL: HDL-M/R8.10.1 8CH 10A High Power Switch Actuator [online]. [cit. 2020-12-12]. Dostupné z: <https://b2b.hdl-automation.cz/en/products/knx/switching-actuators/hdl-m-r8-10-1>
- [20] In: ABB: JRA/S4.230.2.1 Blind Actuators 230 V AC [online]. [cit. 2020-12-12]. Dostupné z: <https://new.abb.com/products/2CDG110121R0011/jra-s4-230-2-1-blind-roller-shutter-act-4-f-230-v-ac-manual-operation-mdrc>
- [21] In: HDL: HDL-M/DRGBW4.1 Akční člen stmívací LED 4násobný, 7 A [online]. [cit. 2020-12-12]. Dostupné z: <https://b2b.hdl-automation.cz/cz/produkty/knx/akcni-cleny-stmivaci/hdl-m-drgbw4-1>
- [22] In: Siemens: IP Secure router 5WG1 146-1AB03 [online]. [cit. 2020-12-12]. Dostupné z:
https://www.hqs.sbt.siemens.com/cps_product_data/data/search_find_en.htm?ssn=5WG11461AB03
- [23] In: Hager: Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B ADA916D [online]. [cit. 2020-12-12]. Dostupné z: <https://www.hager.cz/katalog-produktu/distribuce-energie/modularni-pristroje/proudove-chranice-s-nadproudovou-ochranou/proudove-chranice-s-nadproudovou-ochranou-6-ka/ada916d/19161.htm>
- [24] In: Weinzierl: KNX IP BAOS 774 [online]. [cit. 2020-12-12]. Dostupné z:
<https://www.weinzierl.de/index.php/en/all-knx/knx-devices-en/knx-ip-baos-774-en>
- [25] In: TECO: CP-2007 [online]. [cit. 2020-12-12]. Dostupné z:
<https://www.tecomat.cz/Products/cz/plc-tecomat-foxtrot/foxtrot-2-zakladni-moduly-a-prislusenstvi/1225-cp-2007/>
- [26] In: Mean Well: Mean Well KNX-20E-640 síťový zdroj na DIN lištu 30 V/DC 640 mA 19.2 W [online]. [cit. 2020-12-12]. Dostupné z:
https://www.conrad.cz/p/mean-well-knx-20e-640-sitovy-zdroj-na-din-listu-30-vdc-640-ma-192-w-1-x-1528502?&vat=true&gclid=Cj0KCQiA8dH-BRD_ARIsAC24umaoN4dueCiLOe61LMihiL6BajL8Aek0LJyIyWwGpvvS9Sy_V6C_m04aAsANEALw_wcB
- [27] VOJÁČEK, Antonín. IoT MQTT prakticky v automatizaci - 1.díl - úvod [online]. 2017 [cit. 2021-5-5]. Dostupné z: <https://automatizace.hw.cz/iot-mqtt-prakticky-v-automatizaci-1dil-uvod.html>


- [28] Knx.js [online]. 2020 [cit. 2021-5-5]. Dostupné z:
<https://bitbucket.org/ekarak/knx.js/src/master/>
- [29] . Node.js. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA):
Wikimedia Foundation, 2. 11. 2020 [cit. 2021-5-5]. Dostupné z:
<https://cs.wikipedia.org/wiki/Node.js>
- [30] WAGO: Propojovací modul D-sub 37pin [online]. [cit. 2021-5-5]. Dostupné z:
<https://www.wago.com/cz/syst%C3%A9mov%C3%A1-kabel%C3%A1%C5%BE/propojovac%C3%AD-modul/p/289-558>
- [31] VANĚK, Petr. FlowBox: Přínosy energetické platformy pro integraci, správu a
řízení technologií [online]. In: . 06.2019 [cit. 2021-5-7]. Dostupné z:
https://docs.flowbox.cz/pages/viewpage.action?pageId=5115896&preview=/5115896/5115898/CZ_FLOWBOX_intro.pdf

Seznam příloh


Příloha 1 – Schéma zapojení.....	1-7
Příloha 2 – Skupinové adresy.....	8-10


		Ozn. pozice	Popis stran	Počet	Poznámka		
Prv. použití	Ref. č.		Z1 - Zdroj KNX	1	Mean Well		
			Z2 - Signálky 24V	1	Mean Well		
			Z3 - PLC 24V	1	Mean Well		
			Z4 - Led pásek 12V	1	Mean Well		
			Rol1 - Žaluziový akční člen	1	ABB		
			SW1 - spínač 8x	1	ABB		
			SW2 - spínač 8x	1	HDL		
			PLC	1	Teco		
			IP1	1	Siemens		
			IP2	1	Weinzierl		
			DIM - Stmívač Led pásku	1	HDL		
			F1	1	Hager		
			S1	1	B.E.G		
			T1	1	Simon		
			T2	1	Basalte		
			T3	1	Ekinex		
			T4	1	HDL		
			T5	1	ABB		
			T6	1	Siemens		
			T7	1	Berker		
Podpis a datum	Č. inv. dupl.	Č. inv. nahr.	Podpis a datum				
Rev.	List	Č. dokumentu	Podpis	Datum			
Vytvoř.		MIKES		12.05.2021			
Zkontrol.					Písm.		
Tech. kontr.					List		
Ved.					List		
Kontr. norem					3		
Potvr.					1		
Č. inv. orig.							

-P
KNX




			Datum	12.05.2021	Diplomova práce		VUT FEKT					
			Zprac..	MIKES	Panel KNX							
			Zkontr.		Náhrada z		Nahrazeno čim					
Změna	Datum	Název	Přív.								IEC_tp1003	List Zapojení
											Strana	11 / 16







&Ovladani/Tlacitka									+Rozvadec&Elektro_schema/Napájení					
			Datum	12.05.2021	Diplomova práce			VUT FEKT						
			Zprac..	MIKES	Panel KNX			Panel Layout2						
			Zkontr.		Náhrada z						IEC_tp1003			
Změna	Datum	Název	Přív.		Nahrazeno čím						List Zapojení			
												Strana 13 / 16		



			Datum	12.05.2021	Diplomova práce		VUT FEKT					
			Zprac..	MIKES	Panel KNX							
			Zkontr.		Náhrada z		Nahrazeno čím					
Změna	Datum	Název	Přív.								IEC_tpl003	List
												Napájení
											Strana	14 / 16



		Datum 12.05.2021		Diplomova práce		VUT FEKT				&Elektro_schema		List Zapojení_PLC	
		Zprac... MIKES		Panel KNX						IEC_tp1003		Strana 15 / 16	
Změna	Datum	Název	Přív.	Náhrada z	Nahrazeno čím								



&Elektro_schema/Zapojeni_PLC

		Datum 12.05.2021		Diplomova práce		VUT FEKT			
		Zprac... MIKES		Panel KNX					
		Zkontr.		Náhrada z		Nahrazeno čím			
Změna	Datum	Název	Přív.					IEC_tpl003	
								Strana 16 / 16	

Mitrena_DP (1) - 0/0 Jednotlivé, 0/1 Skupiny, 0/2 Status, 1/0 Pohyb, 1/1 Krok, 1/2 Skupiny, 2/0 Jednotlivé, 2/1 Skupiny, 2/2 Status, 3/0 Jednotlivé, 3/1 Skupiny, 3/2 Status, 4/0 Zapnutí, 4/1 Strmívání, 4/2 RGB sety, 4/3 Status, 5...

Adresa	Název	Popis	Centrál	Procházet...Datový typ	Délka	Č. připojení	Poslední hodnota
0/0/1	S1_Kuchyn		Ne	Ne	switch	1 bit	3
0/0/2	S2_Kuchyn_linka		Ne	Ne	switch	1 bit	2
0/0/3	S3_Pracovna		Ne	Ne	switch	1 bit	3
0/0/4	S4_Obyvák_hl		Ne	Ne	switch	1 bit	4
0/0/5	S5_Obyvák_TV		Ne	Ne	switch	1 bit	3
0/0/6	S6_Koupelna		Ne	Ne	switch	1 bit	3
0/0/7	S7_Vstup		Ne	Ne	switch	1 bit	4
0/1/0	S1+S2_Kuchyn		Ne	Ne	switch	1 bit	3
0/1/1	S1+S2+S6_Přizemí		Ne	Ne	switch	1 bit	4
0/1/2	S4+S5_Obyvák		Ne	Ne	switch	1 bit	4
0/1/3	S3+S4_Pracovna		Ne	Ne	switch	1 bit	4
0/1/4	S3+S4+S5_Patro		Ne	Ne	switch	1 bit	5
0/2/0	S1_Kuchyn- STATUS ON/OFF		Ne	Ne	switch	1 bit	1
0/2/1	S2_Kuchyn_linka- STATUS ON/OFF		Ne	Ne	switch	1 bit	1
0/2/2	S3_Pracovna- STATUS ON/OFF		Ne	Ne	switch	1 bit	3
0/2/3	S4_Obyvák_hl - STATUS ON/OFF		Ne	Ne	switch	1 bit	3
0/2/4	S5_Obyvák_TV- STATUS ON/OFF		Ne	Ne	switch	1 bit	3
0/2/5	S6_Koupelna- STATUS ON/OFF		Ne	Ne	switch	1 bit	2
0/2/6	S7_Vstup- STATUS ON/OFF		Ne	Ne	switch	1 bit	3
1/0/0	Ž1_Pracovna_P		Ne	Ne	up/down	1 bit	5
1/0/1	Ž2_Obyvák_P		Ne	Ne	up/down	1 bit	4
1/1/0	Ž1_Pracovna_K		Ne	Ne	1-bit	1 bit	5
1/1/1	Ž2_Obyvák_K		Ne	Ne	1-bit	1 bit	3
2/0/0	T1/1_Pracovna		Ne	Ne	switch	1 bit	3
2/0/1	T2/1_Obyvák		Ne	Ne	switch	1 bit	3
2/0/2	T3/1_Kuchyn		Ne	Ne	switch	1 bit	3
2/0/3	T1/2_Pracovna		Ne	Ne	switch	1 bit	3
2/0/4	T2/2_Obyvák		Ne	Ne	switch	1 bit	3
2/0/5	T3/2_Kuchyn		Ne	Ne	switch	1 bit	3
2/1/0	T1_Pracovna		Ne	Ne	switch		0
2/1/1	T2_Obyvák		Ne	Ne	switch	1 bit	1
2/1/2	T3_Kuchyn		Ne	Ne			0

Mitrena_DP (1) - 0/0 Jednotlivé, 0/1 Skupiny, 0/2 Status, 1/0 Pohyb, 1/1 Krok, 1/2 Skupiny, 2/0 Jednotlivé, 2/1 Skupiny, 2/2 Status, 3/0 Jednotlivé, 3/1 Skupiny, 3/2 Status, 4/0 Zapnutí, 4/1 Strmívání, 4/2 RGB sety, 4/3 Status, 5...

Adresa	Název	Popis	Centrál	Procházet...Datový typ	Délka	Č. připojení	Poslední hodnota
2/2/0	T1/1_Pracovna	- STATUS ON/OFF	Ne	Ne	switch	1 bit	2
2/2/1	T1/2_Pracovna	- STATUS ON/OFF	Ne	Ne	switch	1 bit	2
2/2/2	T2/1_Obyvák	- STATUS ON/OFF	Ne	Ne	switch	1 bit	2
2/2/3	T2/2_Obyvák	- STATUS ON/OFF	Ne	Ne	switch	1 bit	2
2/2/4	T3/1_Kuchyn	- STATUS ON/OFF	Ne	Ne	switch	1 bit	2
2/2/5	T3/2_Kuchyn	- STATUS ON/OFF	Ne	Ne	switch	1 bit	2
3/0/0	Ch1_Obyvák_Levá		Ne	Ne	switch	1 bit	1
3/0/1	Ch2_Obyvák_Pravá		Ne	Ne	switch	1 bit	1
3/0/2	Ch3_Kuchyn		Ne	Ne	switch	1 bit	1
3/2/0	Ch1_Obyvák_Levá	- STATUS ON/OFF	Ne	Ne	switch	1 bit	1
3/2/1	Ch2_Obyvák_Pravá	- STATUS ON/OFF	Ne	Ne	switch	1 bit	1
3/2/2	Ch3_Kuchyn	- STATUS ON/OFF	Ne	Ne	switch	1 bit	1
4/0/0	S_Red		Ne	Ne	switch	1 bit	2
4/0/1	S_Green		Ne	Ne	switch	1 bit	2
4/0/2	S_Blue		Ne	Ne	switch	1 bit	2
4/0/3	S_White		Ne	Ne	switch	1 bit	2
4/1/0	D_Red		Ne	Ne	dimming control	4 bit	2
4/1/1	D_Green		Ne	Ne	dimming control	4 bit	2
4/1/2	D_Blue		Ne	Ne	dimming control	4 bit	2
4/1/3	D_White		Ne	Ne	dimming control	4 bit	2
4/2/0	RGB_set1		Ne	Ne		3 bytes	2
4/2/1	RGB_set2		Ne	Ne		3 bytes	2
4/2/2	RGB_set3		Ne	Ne		3 bytes	2
4/2/3	RGB_set4		Ne	Ne		3 bytes	2
4/2/4	RGB_set5		Ne	Ne		3 bytes	2
4/2/5	RGB_set6		Ne	Ne		3 bytes	1
4/3/0	S_Blue	- STATUS ON/OFF	Ne	Ne	switch	1 bit	2
4/3/1	S_Green	- STATUS ON/OFF	Ne	Ne	switch	1 bit	2
4/3/2	S_Red	- STATUS ON/OFF	Ne	Ne	switch	1 bit	2
4/3/3	S_White	- STATUS ON/OFF	Ne	Ne	switch	1 bit	2
4/3/4	RGB	- STATUS color	Ne	Ne		3 bytes	3
4/3/5	RGB	- STATUS ON/OFF	Ne	Ne	switch	1 bit	1

Adresa	Název	Popis	Centrál	Procházet...Datový typ	Délka	Č. připojení	Poslední hodnota
5/0/0	SC_S1-S7		Ne	Ne	switch	1 bit	14
5/1/0	SC_Ž1+Ž2_M		Ne	Ne	switch	1 bit	3
5/1/2	SC_Ž1+Ž2_K		Ne	Ne	up/down	1 bit	4
5/2/1	SC_T1/1+T2/1+T3/1		Ne	Ne	switch	1 bit	4
5/2/2	SC_T1-T3		Ne	Ne	switch	1 bit	9
5/3/0	SC_Ch1-Ch3		Ne	Ne	switch	1 bit	6
5/4/0	SC_Příchod		Ne	Ne	scene control	1 byte	3
5/4/1	SC_VšeOff		Ne	Ne		1 byte	2
5/4/2	SC_Ráno		Ne	Ne		1 byte	2
5/4/3	SC_TV		Ne	Ne			0
5/4/4	SC_Práce		Ne	Ne			0
5/4/5	SC_Dovolená		Ne	Ne			0
5/4/6	SC_Léto		Ne	Ne	scene control	1 byte	2
5/4/7	SC_Zima		Ne	Ne	scene control	1 byte	2
5/5/0	SC_LED_Green		Ne	Ne	switch	1 bit	4
5/5/1	SC_LED_Red		Ne	Ne	switch	1 bit	4
5/5/2	SC_LED_White		Ne	Ne	switch	1 bit	3
5/5/3	SC_LED_Blue		Ne	Ne	switch	1 bit	4
5/5/4	SC_LED_Yellow		Ne	Ne		3 bytes	2
5/5/5	SC_LED_OFF		Ne	Ne		3 bytes	2
6/0/0	Temp_Siemens		Ne	Ne	temperature (°C)	2 bytes	1
6/0/1	Temp_ABB		Ne	Ne	temperature (°C)	2 bytes	1
6/0/2	Temp_Ekinex		Ne	Ne	temperature (°C)	2 bytes	1
6/0/3	Temp_BEG		Ne	Ne	temperature (°C)	2 bytes	1
6/0/4	Temp_Basalte		Ne	Ne	temperature (°C)	2 bytes	1
6/0/5	Temp_Simon		Ne	Ne	temperature (°C)	2 bytes	1