

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

**FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH
TECHNOLOGIÍ
ÚSTAV ELEKTROENERGETIKY**

FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION
DEPARTMENT OF ELECTRICAL POWER ENGINEERING

**POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ A PROGRAMOVÁNÍ
PRVKŮ SYSTÉMOVÉ ELEKTROINSTALACE
INELS**

DIPLOMOVÁ PRÁCE
MASTER'S THESIS

AUTOR PRÁCE
AUTHOR

BC.MILAN KOLÁŘ

BRNO 2010



VYSOKÉ UČENÍ
TECHNICKÉ V BRNĚ
Fakulta elektrotechniky
a komunikačních technologií
Ústav elektroenergetiky

Diplomová práce

magisterský navazující studijní obor
Elektroenergetika

Student: Bc. Milan Kolář
Ročník: 2

ID: 74584
Akademický rok: 2009/2010

NÁZEV TÉMATU:

**Počítačové řízení a programování prvků
systémové elektroinstalace INELS**

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ:

1. Technologie komunikace prvků v intelligentní elektroinstalaci INELS
2. Počítačové řízení systému INELS
3. INELS manager a INELS designer - software pro řízení a programování
4. Základní programování a řízení konkrétní aplikace moderní elektroinstalace INELS
5. Vytvoření manuálu pro praktický příklad programování a řízení Instalace INELS II.generace

DOPORUČENÁ LITERATURA:

podle pokynů vedoucího práce

Termín zadání: 8.2.2010

Termín odevzdání: 24.5.2010

Vedoucí práce: Ing. Branislav Bátor

doc. Ing. Petr Toman, Ph.D.
Předseda oborové rady

UPOZORNĚNÍ:

Autor diplomové práce nesmí při vytváření diplomové práce porušit autorská práva třetích osob, zejména nesmí zasahovat nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a musí si být plně vědom následků porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. dil 4 Trestního zákoníku č.40/2009 Sb.

LICENČNÍ SMLOUVA

POSKYTOVANÁ K VÝKONU PRÁVA UŽÍT ŠKOLNÍ DÍLO

uzavřená mezi smluvními stranami:

1. Pan

Jméno a příjmení: Milan Kolář
Bytem: Chudčice 130
Narozen (datum a místo): 1.11.1977, Brno
(dále jen „autor“)

a

2. Vysoké učení technické v Brně

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií,
se sídlem Údolní 244/53, 602 00 Brno,
jejímž jménem jedná na základě písemného pověření děkanem fakulty:
.....
(dále jen „nabyvatel“)

Čl. 1

Specifikace školního díla

1. Předmětem této smlouvy je vysokoškolská kvalifikační práce (VŠKP):
- disertační práce
 - diplomová práce
 - bakalářská práce
 - jiná práce, jejíž druh je specifikován jako
(dále jen VŠKP nebo dílo)

Název VŠKP:

.....

Vedoucí/ školitel VŠKP:

.....

Ústav:

Ústav elektroenergetiky

Datum obhajoby VŠKP:

.....

VŠKP odevzdal autor nabyvateli v*:

- | | | |
|---|---|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> tištěné formě | – | počet exemplářů |
| <input type="checkbox"/> elektronické formě | – | počet exemplářů |

* hodící se zaškrtněte

2. Autor prohlašuje, že vytvořil samostatnou vlastní tvůrčí činností dílo shora popsané a specifikované. Autor dále prohlašuje, že při zpracovávání díla se sám nedostal do rozporu s autorským zákonem a předpisy souvisejícími a že je dílo dílem původním.
3. Dílo je chráněno jako dílo dle autorského zákona v platném znění.
4. Autor potvrzuje, že listinná a elektronická verze díla je identická.

Článek 2

Udělení licenčního oprávnění

1. Autor touto smlouvou poskytuje nabyvateli oprávnění (licenci) k výkonu práva uvedené dílo nevýdělečně užít, archivovat a zpřístupnit ke studijním, výukovým a výzkumným účelům včetně pořizovaní výpisů, opisů a rozmnoženin.
2. Licence je poskytována celosvětově, pro celou dobu trvání autorských a majetkových práv k dílu.
3. Autor souhlasí se zveřejněním díla v databázi přístupné v mezinárodní síti
 - ihned po uzavření této smlouvy
 - 1 rok po uzavření této smlouvy
 - 3 roky po uzavření této smlouvy
 - 5 let po uzavření této smlouvy
 - 10 let po uzavření této smlouvy(z důvodu utajení v něm obsažených informací)
4. Nevýdělečné zveřejňování díla nabyvatelem v souladu s ustanovením § 47b zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění, nevyžaduje licenci a nabyvatel je k němu povinen a oprávněn ze zákona.

Článek 3

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jednom vyhotovení obdrží autor a nabyvatel, další vyhotovení je vloženo do VŠKP.
2. Vztahy mezi smluvními stranami vzniklé a neupravené touto smlouvou se řídí autorským zákonem, občanským zákoníkem, vysokoškolským zákonem, zákonem o archivnictví, v platném znění a popř. dalšími právními předpisy.
3. Licenční smlouva byla uzavřena na základě svobodné a pravé vůle smluvních stran, s plným porozuměním jejímu textu i důsledkům, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Licenční smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Brně dne:

.....
Nabyvatel

.....
Autor

Bibliografická citace práce:

KOLÁŘ, M. *Počítačové řízení a programování prvků systémové elektroinstalace INELS*. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2010. 60 s. Vedoucí diplomové práce Ing. Branislav Bátor.

Prohlašuji, že jsem svou **diplomovou práci** vypracoval samostatně a použil jsem pouze podklady (literaturu, projekty, SW atd.) uvedené v přiloženém seznamu.

.....



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ



Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Ústav elektroenergetiky

Diplomová práce


Počítačové řízení a programování prvků systémové elektroinstalace **INELS**

Milan Kolář

vedoucí: Ing. Branislav Bátor

Ústav elektroenergetiky, FEKT VUT v Brně, 2010

Brno



BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

**Faculty of Electrical Engineering and Communication
Department of Electrical Power Engineering**

Master's Thesis

**Computer control and programming
of elements of electrical installation
INELS**

**by
Milan Kolář**

**Supervisor: Ing. Branislav Bátor
Brno University of Technology, 2010**

Brno

ABSTRAKT

Diplomová práce se zabývá prvky systémové elektroinstalace INELS, který se řadí mezi centralizované systémy. Zaměřuje se převážně na možnosti počítačového řízení a programování. Značná pozornost je věnována technologii datové komunikace. Uvedeny jsou parametry a možnosti hlavních systémových prvků a centrální řídící jednotky. Kromě hardwarové části se práce věnuje také parametrisačnímu software IDM, a dalším možnostem připojení přes OPC server a SCADA/HMI systém.

V druhé části je řešeno základní praktické programování aplikace moderní systémové instalace s využitím konkrétních prvků INELS. Probrány jsou možnosti parametrisačního softwaru, včetně definování zařízení do systému. Na konkrétním příkladu je vytvořen manuál k řízení osvětlení, vytápění (chlazení), chodu žaluzií v návaznosti na prostorové teplotě a intenzitě osvětlení. K řízení jsou využity časové funkce a logické podmínky.

KLÍČOVÁ SLOVA: INELS, IDM, inteligentní elektroinstalace, systém, prvky, software, aktor, senzor, topologie, systémová jednotka, vizualizace, monitoring.

ABSTRACT

This thesis deals with the elements of INELS system wiring, which is considered to be a centralized system. It focuses mainly on the possibilities of computerized control and programming. Considerable attention is paid to the technology of data communication. You can find parameters and possibilities of the main elements of the system, and of the central controlling unit. Besides the hardware part, this paper also deals with the parameterization software IDM, and it also mentions the possibilities of connection via OPC server and/or SCADA/HMI system.

The other part of this thesis deals with the basic and practical programming of an application that is used for a modern system installation with the use of specific elements of the INELS wiring. Possibilities of the parameterization software are discussed, including the act of defining the appliance into the system. There is an instruction manual made for the control of lighting, heating (cooling) and movement of the Venetian blinds in connection to the room temperature and intensity of light. Time functions and logical conditions are used for the control.

KEY WORDS: INELS, IDM, intelligent wiring, system, software, actuator, sensor, topology, central unit, visualization, monitoring.

OBSAH

SEZNAM OBRÁZKŮ.....	13
SEZNAM TABULEK	15
1 ÚVOD	16
1.1 CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY	16
1.2 CÍLE PRÁCE	16
1.3 METODY A POSTUPY PRÁCE	16
2 TECHNOLOGIE KOMUNIKACE ZAŘÍZENÍ V SYSTÉMU INELS.....	18
2.1 FUNKČNÍ PRINCIP INTELIGENTNÍ ELEKTROINSTALACE INELS.....	18
2.1.1 AKTORY	18
2.1.2 SENZORY.....	18
2.1.3 ADRESACE	18
2.2 CENTRÁLNÍ JEDNOTKA.....	18
2.2.1 PŘIPOJENÍ SYSTÉMOVÝCH ZAŘÍZENÍ A ROZšíŘENÍ SYSTÉMU.....	21
2.3 SBĚRNICE.....	22
2.3.1 SBĚRNICE CIB.....	22
2.3.2 SBĚRNICE TCL2.....	22
2.3.3 ZAPOJENÍ EXTERNÍHO MASTER MODULU POMOCÍ TCL2 SBĚRNICE	23
2.4 SOFTWARE.....	24
2.4.1 INELS DESIGNER&MANAGER	24
3 MANUÁL PRO PRAKTICKÝ PŘÍKLAD PROGRAMOVÁNÍ A ŘÍZENÍ	31
3.1 ROZBOR	31
3.1.1 OBECNÁ PRAVIDLA	31
3.1.2 ZAŘÍZENÍ URČENÁ PRO OVLÁDÁNÍ A ŘÍZENÍ.....	31
3.2 PRÁCE SE SYSTÉMEM.....	32
3.2.1 SPRÁVCE ZAŘÍZENÍ	33
3.2.2 KONFIGURACE SYSTÉMU	36
3.3 OSVĚTLENÍ	37
3.3.1 PŘIŘAZENÍ JEDNOTEK DO SYSTÉMU	37
3.3.2 SPÍNÁNÍ OSVĚTLENÍ	39
3.3.3 BLOKOVÁNÍ SEPNUTÍ OSVĚTLENÍ PŘI PŘEKROČENÍ NASTAVENÉ INTENZITY OSVĚTLENÍ	43
3.4 PRÁCE S ČASOVÝMI ÚDAJI.....	48
3.4.1 ČASOVÉ UDÁLOSTI	48
3.4.2 ČASOVÉ PROGRAMY	50
3.5 REGULACE VYTÁPĚNÍ – CHLAZENÍ	52
3.6 OVLÁDÁNÍ A SPRÁVA PŘES INTERNET	57
4 ZÁVĚR.....	58
5 POUŽITÁ LITERATURA.....	59

PŘÍLOHA A DISK CD

PŘÍLOHA B KATALOGOVÉ LISTY POUŽITÝCH ZAŘÍZENÍ

PŘÍLOHA C PŮDORYS 1.NP (grafický podklad pro IDM)

SEZNAM OBRÁZKŮ

Obr. 2-1 Centrální jednotka CU2-01M.....	19
Obr. 2-2 Software Reliance 4, možnosti vizualizace	20
Obr. 2-3 Přehledové schéma rozšíření systému	21
Obr. 2-4 Topologie sběrnice CIB (liniová, stromová, hvězda, neuzavřený kruh).....	22
Obr. 2-5 Zapojení externího master modulu.....	23
Obr. 2-6 Emulační software SoftPLC.....	25
Obr. 2-7 Nastavení připojení software INELS Designer&Manager.....	26
Obr. 2-8 Prostředí software INELS Designer&Manager, část "Manager".....	27
Obr. 2-9 Prostředí software INELS Designer&Manager, část "Designer".....	27
Obr. 2-10 Záložka „Projekt“ software INELS Designer&Manager	28
Obr. 2-11 Záložka „Nastavení“ software INELS Designer&Manager	29
Obr. 2-12 „Nastavení/konfigurace systému“ software INELS Designer&Manager	30
Obr. 3-1 Systémové jednotky umístěné v demonstračním panelu	31
Obr. 3-2 Půdorys místnosti s rozmístěnými prvky systémové instalace.....	33
Obr. 3-3 „Správce jednotek/zařízení“.....	34
Obr. 3-4 Ikony IDM.....	35
Obr. 3-5 „Konfigurace systému“ digitální vstupy.	36
Obr. 3-6 Menu pro možnost přiřazením typu objektu.	37
Obr. 3-7 Nastavení objektu (světelný zdroj).....	38
Obr. 3-8 Výběr jednotky LM2-11B.....	38
Obr. 3-9 Nastavení objektu (ovladač).	38
Obr. 3-10 Výběr jednotky WSB2-80.	38
Obr. 3-11 Konfigurace systému – „Vstupy/digitální vstupy“.....	39
Obr. 3-12 „Správce akcí/povelů“, nastavení sepnutí vstupu.	40
Obr. 3-13 Povel spouštěný událostí.	41
Obr. 3-14 Výběr jednotky pro spouštěnou událost.....	41
Obr. 3-15 Monitor stavu bitů.	44
Obr. 3-16 „Konfigurace systému“, Sophy/osvětlení.	45
Obr. 3-17 Nastavení systémového bitu.....	46
Obr. 3-18 Použití spouštěcí podmínky s využitím spouštěcího bitu.	47
Obr. 3-19 Výběr systémového bitu pro nastavení	47
Obr. 3-20 „Správa časových událostí“	49

<i>Obr. 3-21 Nastavení „Časové akce“</i>	49
<i>Obr. 3-22 „Správce časových/týdenních programů – spojity časový úsek“</i>	50
<i>Obr. 3-23 „Správce časových/týdenních programů – vytápění/chlazení“</i>	51
<i>Obr. 3-24 „Správce časových/týdenních programů – dvoustavový program“</i>	51
<i>Obr. 3-25 „Správce akcí/povelů“ - nastavení povelů pro funkci chlazení.</i>	52
<i>Obr. 3-26 „Správce akcí/povelů“- nastavení povelů pro funkci vytápění.</i>	53
<i>Obr. 3-27 „Konfigurace systému“ – nastavení teploměru</i>	54
<i>Obr. 3-28 „Správce akcí/povelů“ – povел pro překročení nastavené vysoké teploty.</i>	54
<i>Obr. 3-29 Dvoustavový časový program pro spouštění žaluzií po překročení vysoké teploty</i>	55
<i>Obr. 3-30 „Povel spouštěný událostí“ – spouštěcí podmínka s Bit5.</i>	55
<i>Obr. 3-31 Zapnutí zdroje chladu a fancoilu od okeního kontaktu s využitím log. podmínek.</i>	56
<i>Obr. 3-32 Zobrazení vzdálené správy systému přes internet.</i>	57

SEZNAM TABULEK

Tab. 2-1 Základní parametry sběrnice CIB.....	22
Tab. 2-2 Informace o připojení IDM k centrální jednotce (CPU).....	26
Tab. 3-1 Oddíly „Konfigurace systému“	36
Tab. 3-2 Povely spouštěných událostí osvětlení.....	41
Tab. 3-3 Logická operace AND.....	43
Tab. 3-4 Logická operace OR	43
Tab. 3-5 Ostatní logické operace	44
Tab. 3-6 Seznam uživatelských akcí v menu „povel spouštěný události-nastavení“	47

1 ÚVOD

1.1 Charakteristika současného stavu řešené problematiky

Systém inteligentní elektroinstalace INELS, kterým se práce zabývá je vyvíjen firmou Elko EP od roku 2006, kdy vznikla první verze systému označovaná jako „I.generace“. O dva roky později v roce 2008 byla představena vylepšená varianta označovaná jako „II. generace“, která je v současné době na trhu.

Hlavní rozdíl obou verzí spočívá v použití jiného typu systémové sběrnice, software s vylepšení centrální jednotky, aktorů a senzorů. U I.generace systému bylo použito systémové sběrnice CAN, naproti tomu u II.generace je použita systémová sběrnice typu CIB. Dva samostatné software Inels Designer a Inels Manager sloužící pro parametrizaci a ovládání systému se v II.generaci systému sjednotili do jednoho software označeného INELS Designer&Manager (IDM). Tímto se stalo ovládání ještě více přehledné. Změna u hlavní centrální jednotky CI2-01M je v komunikaci s jiným typem sběrnice (CIB). Došlo i k změnám v signalizaci. Na přední straně byl osazen sedmi segmentový led display spolu s tlačítkem MODE pro vyvolání informací. Takto je možné zobrazit informace ohledně sítiového nastavení centrální jednotky (IP adresa, maska, brána) a provozního stavu jednotky. Tato podstatná funkce pro servisní účely v I.generaci systému chyběla.

1.2 Cíle práce

Cílem práce je přiblížit nové trendy v oblasti elektroinstalace. Zaměřit se na konkrétních příkladech na komunikaci prvků v systémové elektroinstalaci INELS „II. Generace“. Seznámit se podrobněji se všemi dostupnými zařízeními uvedeného systému. Kromě hardware k systémové instalaci patří neodlučitelně také software, proto předmětem této práce je zaměřit se i na parametizační software IDM. S využitím demonstračního panel s nejvíce používanými jednotkami systému INELS II.generace vytvořit manuál pro základní programování a řízení aplikace systémové instalace.

1.3 Metody a postupy práce

Prvním krokem bude nalézt materiály a podklady k danému tématu diplomové práce. Hlavním zdrojem informací by měli být materiály od výrobců jednotlivých komponent II.generace systémové instalace INELS firem ELKO EP a Teco. Následovat bude prostudování informace z ostatní dostupné literatury zaměřené na datovou komunikaci a zařízení v systémových instalacích.

V druhém kroku zaměřeném na počítačové řízení systému INELS bude provedena instalace software IDM (Inels Designer&Manager) na PC, podrobné seznámení s tímto parametizačním softwarem a připojení k centrální jednotce.

V úvodu praktické části bude zpracovaný grafický podklad vzorového podlaží rodinného domu s rozmístěním prvků základní technické vybavenosti. Pro jeho vytvoření bude použito software Autocad, Corel, Google SketchUP s prvky galerie 3D objektů. Vytvořený grafický

podklad bude dále zpracovaný v software IDM mimo jiné pro vzdálenou správu systémové instalace přes internet. Následovat bude vytvoření funkčního příkladu systémové instalace, který bude vycházet z dostupných prvků umístěných v demonstračním panelu.

2 TECHNOLOGIE KOMUNIKACE ZAŘÍZENÍ V SYSTÉMU INELS

2.1 Funkční princip inteligentní elektroinstalace INELS

Inels patří k centralizovaným systémům inteligentní elektroinstalace. Pro svůj provoz potřebuje centrální jednotku (CPU), která zabezpečuje veškerou komunikaci mezi komponenty systému prostřednictvím systémové sběrnice.

2.1.1 Aktory

Prvky, které provádějí naprogramovaný úkon na základě informace odeslané od senzoru. Ve většině případu jsou aktory výkonové prvky (Spínací a stmívací akční členy osvětlení, termostatické hlavice, spínací členy motorů žaluzií apod.).

2.1.2 Senzory

Prvky, které snímají požadované veličiny a dále je předávají po datové sběrnici do systému. (Spínače, termostaty, binární vstupy apod.).

2.1.3 Adresace

Každá jednotka systému INELS má svoji vlastní unikátní šestnáctibitovou adresu, vyjádřenou jako čtyři hexadecimální číslice. Tato adresa je zadána napevno již z výroby.


Při práci se zařízeními v software INELS Designer & Manager se k čtyřem napevno nastaveným číslicím přidají další dva znaky, což je adresa integrovaných zařízení v centrální jednotce. Automatickým vyhledáváním zařízení systém nalezne všechny prvky integrované v jednotce. Pokud z jakéhokoliv důvodu vyměníme v systému jednotku za jinou, stačí na její pozici přepsat adresu za novou a systém po restartu načte jednotku novou a převeze veškeré nastavení ve správci událostí systému. Není proto nutné jednotku jakkoliv v systému programovat.

2.2 Centrální jednotka

Základem systému Inels je centrální jednotka CU2-01M (II.generace systému) vyvinutá ve spolupráci firem Teco a Elko EP. Principiálně vychází z PLC. K parametrizaci jednotlivých zařízení se využívá software IDM.

Prostřednictvím této centrální jednotky lze vytvářet projekty zaměřené mimo jiné na řízení osvětlení, vytápění, chlazení, zabezpečení objektů. Připojení k počítači a do sítě LAN se provádí prostřednictvím ethernetového portu 100 Mb/s. Tímto datovým kanálem lze systém parametrizo-

vat, ale také do systému nahlížet prostřednictvím internetu s využitím standardního webového prohlížeče. V centrální jednotce je integrovaný web server. Pro případy, kdy je požadována komunikace zprávami SMS z mobilních telefonů, je centrální jednotka vybavena sériovým kanálem, kterým se spojí s komunikátorem (modul GSM2-01). Do modulu komunikátoru může být osazena SIM karta libovolného operátora. Centrální jednotka má také integrovány čtyři diskrétní vstupy pro libovolné použití.



Obr. 2-1 Centrální jednotka CU2-01M.


Při připojení k centrální jednotce prostřednictvím PC jsme vyzváni k zadání síťových parametrů. Výrobcem je nastavená standardně IP adresa 192.168.1.1, maska sítě 255.255.255.0. Tyto údaje zadáme při prvním připojení. Ve většině případů následně dochází ke změně parametrů dle potřeb dané počítačové sítě. Nastane-li situace, že potřebujeme provést změny v systému a neznáme výše uvedené síťové parametry, lze je získat na sedmi segmentovém led displeji.

OPC server

OLE for Process Control (OPC) je technologie navržená pro propojení Windows-based aplikací s hardwarem pro řízení technologií. Je to otevřený standard zajišťující nepřetržité získávání dat z připojených HW zařízení. Metody získávání dat jsou nezávislé na typu připojeného zařízení. Díky tomu si koncový uživatel může vybrat libovolný software a hardware.

U systému INELS je k dispozici OPC server pro Tecomat, jelikož komunikace centrální jednotky CU2-01M je shodná s řídícím systémem Tecomat Foxtrot. S využitím tohoto OPC serveru

je možné připojit například vizualizační software Reliance 4 (SCADA/HMI systém), nebo vestavěný webový server v systému Foxtrot. OPC server se používá také v případě, když nadřazený řídící systém nemá pro systém Inels komunikační ovladač.



Obr. 2-2 Software Reliance 4, možnosti vizualizace.

Web server

Aplikace, která umožňuje vzdáleně komunikovat přes webový prohlížeč prostřednictvím počítačové sítě. Přijímá požadavky ve tvaru HTTP (Hypertext Transfer Protocol). Na základě vzeseseného požadavku server vrací odpověď v podobě HTML dokumentu. Odpověď obsahuje také tzv. Stavový kód odpovědi. Na jeho základě jsme informováni, zda byl požadavek proveden korektně, nebo došlo při zpracování k chybě.


Hodnoty stavového kódu:

- 200 – požadavek proveden korektně, stav „OK“.
- 3xx – nastaly problémy spojené s přesměrováním.
- 4xx – problém s vyřízením daného požadavku (požadovaná stránka není dostupná, aj.).
- 5xx – interní chyby serveru.

2.2.1 Připojení systémových zařízení a rozšíření systému

Výrobcem je určen celkový počet zařízení na 192 ks. Tento maximální počet zařízení v systému lze docílit pomocí dvou sběrnic CIB napojených přímo z centrální jednotky CU2-01M (2x32 jednotek) a dále použitím max. 2ks externích master modulů MI2-02M. Ke každému master modulu MI2-02M je možné připojít dvě sběrnice CIB (2x32 zařízení).

6 sběrnic CIB x 32 zařízení na sběrnici CIB = 192 ks zařízení



Obr. 2-3 Přehledové schéma rozšíření systému.

2.3 Sběrnice


2.3.1 Sběrnice CIB

Sběrnici CIB využívá systém INELS II.generace pro komunikaci mezi centrální jednotkou CI2-01M a jednotlivými aktory a senzory. Sběrnici tvoří dva vodiče. Velkou výhodou oproti sběrnici CAN (I.generace systému) je, že po dvou vodičích je vedeno napájení a také datová komunikace. Není tedy třeba vést dodatečnou kabeláž pro napájení. Při zapojování sběrnice CIB je nutné dodržet polaritu obou vodičů.

Při vytváření topologie sběrnice CIB je možné provést libovolné větvení. Není dovolena pouze kruhová topologie. Komunikace probíhá v modelu master–slave. Na jednu větev sběrnice CIB lze připojit až 32 jednotek.

Tab. 2-1 Základní parametry sběrnice CIB

Max. délka sběrnice	550m
Minimální průřez vodiče	0,8mm ²
Odezva systému Inels po sběrnici CIB	150 ms (při osazení max. počtu jednotek)
Přenosová rychlosť	19,2 kb/s
Jmenovité napětí	24 V DC (27,2V DC)




Obr. 2-4 Topologie sběrnice CIB (liniová, stromová, hvězda, neuzavřený kruh).

2.3.2 Sběrnice TCL2

Tento typ sběrnice se používá k rozšíření systému INELS, pokud máme rozsáhlou instalaci nad 64 zařízení. Slouží k připojení externích master jednotek k centrální jednotce. Maximální délka této sběrnice je při použití metalického propojení 300m.

Sběrnice TCL2 je založena na průmyslové sériové komunikaci RS-485, z které vychází při své komunikaci také nejrozšířenější průmyslové sběrnice MODBUS a PROFIBUS. U sběrnice TCL2 je použita dvouvodičová verze RS-485 (signaly RxTx+, RxTx- a GND). Topologie sběrnice je liniová. Konec sběrnice se zakončuje odporem 120Ω.

2.3.3 Zapojení externího master modulu pomocí TCL2 sběrnice



Obr. 2-5 Zapojení externího master modulu.

Z obrázku 2-5 je patrné zapojení systémových sběrnic CIB a TCL2 na masterovém modulu MI2-02M. Toto zapojení použijeme, pokud potřebujeme rozšířit instalaci nad 64 zařízení, nebo pokud máme sběrnice CIB ve vzdálenějším místě.

Modul MI2-02M umožňuje připojení dvou nových sběrnic CIB (CIB1 + - a CIB2 + -). Napájecí zdroj pro sběrniči CIB je vzhledem k EMC (možné rušení galvanickou vazbou) impedančně oddělen od vlastní sběrniči modulem BPS2-02M. Jako napájecí zdroj je výrobcem doporučený typ PS-100. Jedná se o stabilizovaný spínaný zdroj o jmenovitém výstupním napětí 24V.

Systém je vhodné osadit náhradním zdrojem el.energie pro případ výpadku el.sítě. V případě výpadku zůstanou systémové služby přenášené po sběrničích mezi centrální jednotkou a zařízeními v provozu. Nefunkční bude pouze silová část elektroinstalace. K modulu BPS2-02M se připojují v sérii dva bateriové bloky s celkovým jmenovitým napětím 24V DC. Při dimenzování bateriového bloku a síťového zdroje musíme brát zřetel na výkon zdroje vzhledem k použitým zařízením. Modul MI2-02M je připojený pomocí sběrniče TCL2 k centrální jednotce CU2-01M (2x svorky TCL2, GND). Maximální délka spoje může být 300m.

2.4 Software

Důležitou úlohu v systémové instalaci zastává programové vybavení. Je to jedna z hlavních částí systému, kterou u konvenční elektroinstalace nenajdeme. Slouží k parametrizaci všech zařízení, pomocí něj je možné vytvářet dodatečné konfigurační změny a upravovat vzájemné systémové vazby. Pro uživatele je přínosem možnost vytvoření přehledné vizualizace s možností dohledu a řízení instalace vzdáleně z kteréhokoli místa za pomocí internetu, nebo mobilního telefonu (zprávy SMS).

2.4.1 INELS Designer&Manager

V případě systému INELS je vyvíjen k parametrizaci a správě software Inels Designer&Manager (IDM). Prvopočátky zmíněného software jsou spojeny s I.generaci systému, kdy byly použity dvě samostatné aplikace INELS Designer a INELS Manager pro starší typ centrální jednotky. Nástup II.generace systému je spojený s přechodem na centrální jednotku CU2-01M, u které je použitý i nový typ software používaný v současnosti.


Software je vytvořený pro operační systém Windows. Při startu se zobrazí okno „Nastavení připojení“ (Obr. 2-7), s informacemi o výběru typu připojení. Standardně v případě připojení centrální jednotky jsou dvě možnosti „Nepřipojovat“ a „Připojit CPU“. Pokud nevlastníte systém a centrální jednotku, je možné si vyzkoušet jeho funkce pomocí emulace SoftPLC. V takovém případě zvolíme v nastavení připojení volbu „Připojit na SoftPLC“. V závěru jsme dotázáni na jazyk, kterým budeme komunikovat, úroveň přístupových práv a heslo k centrální jednotce.

SoftPLC

SoftPLC je softwarová emulace PLC Tecomat, ekvivalentní k centrální jednotce CP-7003, z které vychází i jednotka CU2-01M systému INELS. Software vyvíjí firma TECO. Pracuje na platformě MS Windows 2000 a XP. Aplikace je velice přínosná v případě, že nevlastníte centrální jednotku a zařízení systému INELS. Můžete testovat systém i bez těchto komponent. Pro testovací účely je možné registrovat Trial verzi, která má určitá omezení oproti placené plné verzi.

Omezení Trial verze:

- SoftPLC se zastaví po 4 hodinách souvislého běhu.
- Velikost kódu programu je omezena.



Obr. 2-6 Emulační software SoftPLC.

Designer

Designer umožňuje importovat libovolné bitmapové obrázky jako pozadí, na které následně uživatel umístí ikony zobrazující jednotlivá zařízení. Ty reprezentující senzory a aktory svázané s jejich uživatelskými symbolickými jmény. Takových obrázků reprezentující např. patro, místnost, osvětlovací nebo vytápěcí uzel, může být vytvořeno podle potřeby více. Dohromady pak vytvářejí vizuální podklad daného projektu. Vizualizovat lze pak přímo pomocí spuštěného IDM na počítač PC, nebo IDM vytvoří systém www stránek, který je uložen do centrální jednotky a odtud pak přístupný libovolnému internetovému prohlížeči na lokální nebo internetové síti.

Manager

Manager je určen pro veškeré konfigurace a nastavení všech akcí spouštěných jednotlivými událostmi v systému INELS.

Základní funkce Manageru:

Správce zařízení


Zobrazení systémových informací o zařízeních připojených k centrální jednotce, včetně možnosti jejich editace.

Správce časových programů

Nastavení časových funkcí (vytápění, letní /zimní čas aj.)

Správce akcí/povelů

Definují se akce a povely jednotlivým zařízením, které mají být vykonány.



Obr. 2-7 Nastavení připojení software INELS Designer&Manager.


2.4.1.1 Prostředí software INELS Designer&Manager

V IDM je možné přepínat pomocí ikon označených „M“ a „D“ mezi částmi Designera a Manageru. Na obr. 2-8 se nachází prostředí Manageru. V programu je načtený aktuální půdorys. V levém rohu se nachází okno software SoftPLC, který emuluje centrální jednotku. Jednotlivé volby lze provést kliknutím na vybranou ikonu, nebo použít menu.


Pro práci s IDM je třeba mít připravený grafický podklad řešeného prostoru. Software podporuje vkládání souborů s příponami *.jpg, *.jpeg, *.bmp, *.emf, *.wmf. Pokud máme podklad připravený, software nás vyzve k jeho načtení ihned při volbě nového projektu.

Tab. 2-2 Informace o připojení IDM k centrální jednotce (CPU)

RUN	Centrální jednotka (CPU) je připojena, na CPU je signalizováno G
HALT	Provoz centrální jednotky (CPU) je zastaven, na CPU je signalizováno H
RUNs	Softwareem IDM jsme připojení k emulaci CPU SoftPLC
NoComm	Není připojená centrální jednotka CPU, vypnuta komunikace.
CommErr	Chyba v komunikaci mezi IDM a CPU.
ERR	V centrální jednotce došlo k chybě, neprobíhá řízení periferních jednotek. Číslo chyby je zobrazeno na displeji CPU.




Obr. 2-8 Prostředí software INELS Designer&Manager, část "Manager".



Obr. 2-9 Prostředí software INELS Designer&Manager, část "Designer".

Na obr. 2-9 nalezneme prostředí Designeru. Na levé straně se nachází ikony nejrůznějších zařízení, které se přenesou uchopením za pomocí myši do půdorysu. Zde se musí tyto ikony synchronizovat se skutečnými zařízeními na sběrnici CIB. Ikony jsou seřazeny ve třech podnábkách standardní, externí, simulace. Do menu konfigurace se dostaneme pomocí ikon, nebo pomocí záložkového menu. V něm nalezneme základní volby Projekt, Nastavení a Nápověda.

Záložka „Projekt“



Obr. 2-10 Záložka „Projekt“ software INELS Designer&Manager.

- Nový projekt

Otevře nový projekt.

- Otevřít projekt

Otevře existující projekt uložený na pevném disku, obnoví projekt ze zálohy, případně načte data z CPU.

- Nastavení projektu

Údaje o projektu, parametry (velikosti písma apod.).

- Zálohovat aktuální otevřený projekt

Uloží aktuální projekt s výběrem jeho názvu.


- Uložit

Rychlé uložení.

- Ukončit

Ukončení programu.

Záložka „Nastavení“



Obr. 2-11 Záložka „Nastavení“ software INELS Designer&Manager.

- *Správce zařízení*

Okno s výpisem všech zařízení na jednotlivých sběrnicích. Jsou zde záložky s jednotlivými master moduly MI (centrální jednotka) MI0 (první master modul) a MI2 (druhý master modul). U každého master modulu jsou uvedeny podzáložky sběrnic CIB1 a CIB2.

Informace o každém zařízení – ID, HW adresa, ID CIB sítě, Typ jednotky, Stav, Název jednotky.

- *Konfigurace systému*

Jedna z nejdůležitějších částí. Okno s rozčleněním jednotlivých zařízení dle typu (vstupy, výstupy, vytápění, analogové vstupy aj.) – viz obr.2-12. Zde probíhá přiřazování nejrůznějších podmínek, vzájemných vazeb mezi zařízeními, časových programů apod.

- *Správce akcí/povelů*

Přehled nastavených akcí a povelů v systému.

- *Nastavení systému*

Informace z centrální jednotky (aktuální čas, datum, čas spuštění systému). Možnost změny přístupového hesla a uložení nové verze software.

- *Nastavení časových událostí*


Přehled nastavených časových událostí v systému.

- *Nastavení časových programů*

Přehled nastavených časových programů v systému.

- Výběr jazyka

Výběr jazyka. Podporované jsou Čeština, Angličtina, Němčina, Slovenština, Řečtina, Maďarština, Holandskina, Polština a Ruština.



Obr. 2-12 „Nastavení/konfigurace systému“ software INELS Designer&Manager.

3 MANUÁL PRO PRAKTIČKÝ PŘÍKLAD PROGRAMOVÁNÍ A ŘÍZENÍ

3.1 Rozbor

Následující kapitola bude věnována praktickému programování a řízení. Pro tento účel byl vytvořen grafický podklad půdorysu rodinného domu (příloha C). Jedná se o podlaží rodinného domu. Jednotlivé aktory jsou umístěny v rozváděči RB, nebo v instalačních krabicích.

3.1.1 Obecná pravidla

Před realizací vlastní systémové instalace je důležitá projektová příprava. Je třeba vhodně zvolit umístění jednotlivých prvků. Většina aktorů bývá v provedení na DIN lištu do rozvaděče. V takovém případě musíme každý spínaný okruh připojit silovou kabeláží do rozvaděče k aktoru. Tato skutečnost si klade mnohem větší nároky na množství kabeláže v kabelových trasách oproti běžné elektroinstalaci.

Dalším důležitým bodem je členění na nejmenší celky, tak abychom v případě softwarových úprav v budoucnu mohli pracovat např. s každým svítidlem zvlášt'. V případě, že na jeden silový výstup aktoru připojíme např. 4ks svítidel, budeme při softwarových úpravách pracovat jako s nejmenším celkem s touto čteveřicí, což nemusí vždy vyhovovat.

3.1.2 Zařízení určená pro ovládání a řízení

Pro vytvoření projektu je k dispozici demonstrační panel s nejvíce používanými systémovými jednotkami INELS II.generace. Jednotlivé jednotky v panelu jsou zobrazené na obr.3-1, a označeny pořadovými čísly.



Obr. 3-1 Systémové jednotky umístěné v demonstračním panelu.

Seznam použitých systémových jednotek:

- 1 - Centrální jednotka CU2-01M
- 2 – Oddělovač sběrnice BPS2-01M
- 3 - Spínací čtyřkanálová jednotka SA2-04M
- 4 – Převodník digital-analog DAC2-04M
- 5 - Spínací dvoukanálová jednotka SA2-02M
- 6 – Spínací dvoukanálová jednotka SA2-02B
- 7 – Světelná dvoukanálová jednotka LM2-11B
- 8 – Multifunkční jednotka SOPHY 2
- 9 – Skupinový ovladač s krátkocestným ovládáním WSB2-80
- 10 – Napájecí zdroj DR-60-24, input 100-240V/1,8A AC, output 24V/2,5A

Katalogové listy uvedených systémových jednotek naleznete v příloze B.

3.2 Práce se systémem

Pokud je provedena hardwarová konfigurace systému, spočívající v silovém připojení zařízení k jednotlivým aktorům a vzájemném propojení aktorů a senzorů datovou sběrnicí dle předepsané topologie, můžeme přistoupit k softwarovému nastavení.

PC na kterém máme nainstalovaný software IDM připojíme kabelem RJ45 k centrální jednotce. Pomineme problematiku spojenou s konfigurací sítě, kterou provede správce IT. Po spuštění IDM se zobrazí úvodní obrazovka, kde nastavíme patřičné údaje spojené s připojením k CPU (IP adresa, port a v případě zabezpečené komunikace i přístupové heslo). Po korektním zadání údajů k centrální jednotce se zobrazí „Výběr-Otevření projektu“. Zvolíme „Nový projekt“ a zadáme základní informace o projektu.


Uložení provedených změn v systému

Veškeré události a změny, které se provádějí v systému prostřednictvím software IDM, se aktivují až po provedení volby „Uložit konfiguraci do systému“. Tímto se načtou změny do CPU. Aktualizace trvá několik sekund a o jejím průběhu IDM vizuálně informuje.

Zjednodušení oproti reálné aplikaci

Úloha byla omezena výběrem aktorů a senzorů instalovaných v demonstračním panelu systému INELS. Ve většině případů jednotlivé systémové jednotky obsahují integrovaný větší počet vstup, výstupů, případně senzorů. Příkladem může být jednotka Sophy 2. U této multifunkční jednotky bylo použito čidlo intenzity osvětlení a prostorový termostat. Tyto dva senzory jsou v dispozici umístěny každý v jiném místě. Pokud bychom chtěli v praxi použít odděleně čidlo intenzity osvětlení museli bychom použít samostatné jednotky.

Proudy jednotlivých zátěží uvažují v mezích předepsaných pro dané kontakty systémových jednotek. V případě většího proudového zatížení je třeba uvažovat s danými opatřeními (např. použít stykač).




Obr. 3-2 Půdorys místnosti s rozmištěnými prvky systémové instalace.

3.2.1 Správce zařízení

Po úspěšném připojení k centrální jednotce CPU vstoupíme do menu „Správce zařízení“, (Shift+F11 – obr.3-3). Zde zkontrolujeme správné připojení všech zařízení, které centrální jednotka detekuje na své datové sběrnici. Hlavní okno je rozděleno pomocí záložek, které označují jednotlivé sběrnice. Master moduly jsou označeny MI (CPU), MI0 (Přídavný master modul 0) a Mi2 (Přídavný master modul 2). Každý master modul má připojené vždy dvě CIB sběrnice. Ve správci zařízení je toto rozdělení záložek provedeno pro maximální počet jednotek, které je možné k systému připojit, tj.192 ks.

V našem případě máme zařízení připojené pouze pomocí jedné CIB sběrnice. Z tohoto důvodu použijeme pouze oddíl MI/CIB1. Aktuální výpis zařízení získáme kliknutím v menu „Načíst konfiguraci z CPU“. Z obr 3-3 je patrné načtení sedmi systémových jednotek. Osmý zobrazený stav patří jednotce SA2-04M, která je ve stavu „ECOM“ (přerušená komunikace).



Obr. 3-3 „Správce jednotek/zařízení“.

Informace o všech zařízeních systémových jednotek získáme zatržením volby „Zobrazit všechna zařízení všech jednotek“. U vybraných jednotek je možné provést volbu „Rozšířené nastavení“. Tímto způsobem můžeme změnit konfiguraci zařízení, jako jsou například teplotní čidla (korekce měřené teploty). U analogových stmívačů lze změnit úroveň řídícího napětí z 0-10V na 1-10V.

Pro provoz systému bez odstávky v případě poruchy a následné nutné výměny některého ze zařízení je určena volba „Zaměnit jednotky“. Slouží k nahrazení jednotky za jinou. V případě, že máme na sběrnici CIB připojenu jednotku SA2-04M s HW adresou např. 0635 a tato jednotka přestane komunikovat (namísto označení „OK“ v označení stavu je zobrazeno „ECOM“) provedeme nezbytnou výměnu. Připojíme novou jednotku SA2-04M s HW adresou 0633 a přidáme ji do konfigurace CPU, přičemž nová jednotka si přebere veškerá nastavení naprogramovaná v IDM z jednotky předcházející.

Údaje zobrazované u každé jednotky:

ID – pořadové číslo jednotky

HW adresa – Adresa zařízení o čtyřech znacích v hexadecimálním tvaru přiřazená každému zařízení z výroby. Každé zařízení musí mít unikátní adresu jedinečnou v celém systému. V případě, že by se z nějakého důvodu v systému objevily dvě stejné adresy, je možné definovat ve „správci jednotek“ adresu jinou.

ID CIB sítě – Identifikační číslo CIB sítě, v našem případě 1.

Stav – Identifikace stavu zařízení připojeného k CIB sběrnici. Korektní stav - zobrazeno „OK“.

Název jednotky/zařízení – Značí název jednotky, nebo zařízení. Je možné editovat.

Ikony IDM s rychlou volbou




Obr. 3-4 Ikony IDM.

Popis jednotlivých ikon

- přepnutí software do části "Manager"
- přepnutí software do části "Designer"
- „Prohlédnout www stránky“. Slouží k zobrazení vizualizace pomocí internetového prohlížeče.
- „Správce zařízení“. Zobrazí tabulkou s prvky připojenými k centrální jednotce.
- „Konfigurace systému“.
- „Správce akcí/povelů“
- „Uložení konfigurace do systému“
- „Nastavení časových programů“
- „Nastavení časových událostí“- „Zobrazit log událostí“
- „Monitor“
- „Nastavení a čtení archivace stavů vstupů/výstupů“.
- „Nastavení systému“
- „Nastavení projektu“

3.2.2 Konfigurace systému

Důležitou položkou je „Konfigurace systému“, kterou zpřístupníme klávesou F11 (obr.3-5), nebo pomocí ikon rychlé volby. Zde probíhá základní nastavení celého systému.



Obr. 3-5 „Konfigurace systému“ digitální vstupy.

Jednotlivá zařízení jsou rozdělená do oddílů podle typu funkce. Základními oddíly jsou Vstupy, Výstupy, Vytápění/chlazení, Sophy, Alarms, Systém a GSM dále rozdělené pro co největší konfigurovatelnost na pododíly. Seznam oddílů a pododílů „Konfigurace systému“ naleznete v tabulce 3-1.

Tab. 3-1 Oddíly „Konfigurace systému“

Název oddílu	Název pododílu
Vstupy	Digitální vstupy Analogové vstupy Teploměry Čtečky karet
Výstupy	Digitální výstupy Analogové výstupy
Vytápění/Chlazení	Seznam vytápěných/chlazených okruhů
Sophy	Hlasové ovládání IR ovládání Osvětlení
Alarms	Hlídané zóny/vstupy Funkční alarm skupiny Uživatelé Společná nastavení alarmů


Tab. 3-1 Oddíly „Konfigurace systému“

Název oddílu	Název pododdílu
Systém	Čitače Časovače Události systému
GSM	Telefonné čísla Odchozí SMS Příchozí SMS Aktivní SMS Nastavení

3.3 Osvětlení

3.3.1 Přiřazení jednotek do systému


Vlastní parametrizaci osvětlení zahájíme v software IDM, v části „Designer“. Jednotlivé zařízení, která jsou na laoutu místnosti představována grafickými ikonami provážeme s jednotkami INELS. Při prvním přiřazování se může stát, že již některé zařízení jsou správně přiřazeny. Tato věc ovšem není samozřejmostí, a proto musíme provést minimálně kontrolu. Konfiguraci každého zařízení provedeme dvojklikem na ikonu každého zařízení v části designeru IDM.




Obr. 3-6 Menu pro možnost přiřazením typu objektu.

Nastavení světelného zdroje provedeme záložkou „Typ objektu“ (obr.3-6). V roletové menu vybereme možnost „Žárovka“. V další položce se dostáváme k přiřazení zařízení INELS. Rozbalí se menu „výběr jednotky“, kde zvolíme patřičný výstup (OUT), který bude řídit osvětlení. Abychom mohli osvětlení spínat a zároveň využít funkci stmívání použijeme triakový výstup jednotky LM2-11B (LM2-11B ~ triak outputs ~ OUT1). Tímto máme nadefinovano svítidlo v systému. Stiskneme „OK“.


Obdobný postup využijeme při definování ovladače osvětlení. Tentokráté použijeme simulace systémového ovladače WSB2-80. Zvolíme typ objektu „Simulace WSB2-80“ a přiřadíme univerzálnímu digitálnímu vstupu stejnojmenného ovladače (WSB2-80 ~ universal dig. inputs ~ UP1). Jako poslední si nadefinujeme čidlo intenzity osvětlení, které se nachází v multifunkční jednotce SOPHY2. „Typ objektu“ vybereme obecný výstup a přiřadíme „SOPHY2 ~ Light Intenzity Sensor ~“. Tímto jsou v systému nadefinovány tři zařízení, s kterými se bude pracovat při nastavení osvětlení v našem definovaném prostoru.




Obr. 3-7 Nastavení objektu (světelný zdroj).



Obr. 3-8 Výběr jednotky LM2-11B.



Obr. 3-9 Nastavení objektu (ovladač).




Obr. 3-10 Výběr jednotky WSB2-80.

3.3.2 Spínání osvětlení

Softwarové nastavení osvětlení zahájíme opět v části „Designer“. Pomocí menu „nastavení“, nebo ikony rychlé volby přejdeme do nabídky „konfigurace systému“. Zde jsou načteny a seřazeny v jednotlivých oddílech všechna zařízení připojená k CPU pomocí datové sběrnice. Seznam oddílů naleznete v tab. 3-1.

Vyjdeme ze zařízení, která již máme do systému přiřazená. Je to tedy jednotka LM2-11B (OUT1) a systémový digitální ovladač WSB2-80. V menu „konfigurace systému“ prvně nalezneme ovladač WSB2-80, kterému budeme přiřazovat funkci, která proběhne v případě stisku definované klapky tohoto ovladače. V tomto digitálním systémovém ovladači lze nadefinovat osm základních povelů (4ks klapek s horní UP1-4 a spodní DOWN1-4 pozicí). Dále je možné přidat další povely lišící se délkou stisku klapky ovladače aj.




Obr. 3-11 Konfigurace systému – „Vstupy/digitální vstupy“.

Pro účely sepnutí osvětlení si nadefinujeme první klapku s horní pozicí (UP1). V systému máme tento ovladač již načtený. V okně „konfigurace systému“ jej nalezneme mezi digitálními vstupy „Vstupy/digitální vstupy“ (obr.3-11). V též okně vlevo nalezneme akce, které můžeme přiřadit vybranému vstupu. Lze zvolit z následující nabídky:

- Akce při sepnutí vstupu
- Akce při rozepnutí vstupu
- Akce při dlouhém stisknutí vstupu
- Akce při rozepnutí po dlouhém stisku


Vybereme prvně popisovaný povel („Akce při sepnutí vstupu“) a napravo od něj klikneme na ikonu, která vyvolá menu „správce akcí/povelů“ (obr. 3-12). U každého nastavení akce zadáme „Název akce“. Je vhodné zvolit jasný a přehledný popis, vzhledem k jeho snadnějšímu dohledání v budoucnu pro editaci. Dále se dostaváme k seznamu povelů k vybrané akci. Těchto povelů může být zadáno více, čímž můžeme docílit, že při stisku námi vybrané klapky UP1 můžeme sepnout osvětlení, ale také vypnout jakoukoliv nadefinovanou jinou jednotku, spustit časový program apod. Možnosti jsou variabilní. Pro každý povel máme na výběr při jeho editaci z možností „Přidat povel“, „Editovat povel“, „Vymazat povel“ a „Vymazat povely“.

V našem případě si definujeme první povel při sepnutí vstupu. Klikneme na „Přidat povel“ a vyvolá se nám okno „Povel spouštěný událostí“ (obr. 3-13). Na výběr máme z „Akce vestavěná v jednotce“ a „Uživatelská akce“. Vybereme „Akce vestavěná v jednotce“ a klikneme na ikonu s hvězdičkou. Tímto se dostaneme dále k možnosti výběru jednotky, která bude spolupracovat definovaným povelem s digitálním vstupem (UP1) WSB2-80. V našem případě vybereme triakový výstup jednotky LM2-11B (OUT1) a klikneme na „OK“ (Obr.3-14). Pomocí roletového menu zbývá přiřadit povel, který bude vykonán. Seznam povelů je uvedený v tab.3-2. Po jeho zvolení klikneme na „OK“. Tímto je základní softwarové nastavení osvětlení hotové. Aby došlo k provedení události nesmíme zapomenout na volbu „Uložení konfigurace do systému“.



Obr. 3-12 „Správce akcí/povelů“, nastavení sepnutí vstupu.

Obdobný postup zvolíme v případě nastavení vypnutí osvětlení. Tentokrát vybereme v menu „konfigurace systému“ u systémového ovladače WSB2-80 spodní část klapky (DOWN1) a v levé části vybereme v menu povel pro „akce při rozepnutí vstupu“. Ze spouštěných událostí uvedených v tab.3-2 vybereme jednu z vypínačích funkcí. Potvrďme „OK“ a uložíme konfiguraci do systému.



Obr. 3-13 Povel spouštěný událostí.

Obr. 3-14 Výběr jednotky pro spouštěnou událost.

Tab. 3-2 Povely spouštěných událostí osvětlení.

Název funkce	Nastavení parametrů povelu	Popis funkce
Přímý ovládací vstup	ne	Použití pro jednotlačítkové ovládání. První událost provede sepnutí výstupu, druhá událost provede inverzní funkci (vypnutí).
Zapnout skokově	ne	Zapne skokově výstup z 0% na 100%.
Vypnout skokově	ne	Vypne skokově výstup ze 100% na 0%.
Zapnout plynule	ne	Zapne výstup z 0% na 100% s náběhovou rampou.
Vypnout plynule	Ne	Vypne výstup ze 100% na 0% s doběhovou rampou.
Zvyšování úrovně	ne	Funkce obdobná jako „Zapnout skokově“. Používá se v pořadí s dalším povelem. Pokud máme nastavenou úroveň intenzity osvětlení, po aktivaci této funkce dojde k zvýšení intenzity osvětlení na max.hodnotu.
Snižování úrovně	ne	Funkce obdobná jako „Vypnout skokově“. Používá se v pořadí s dalším povelem. Pokud máme nastavenou úroveň intenzity osvětlení, po aktivaci této funkce dojde ke snížení intenzity osvětlení na min.hodnotu.

Tab. 3-2 Povely spouštěných událostí osvětlení.

Název funkce	Nastavení parametrů povelu	Popis funkce
Zastavení změny skokově	ne	„Zastaví“ intenzitu osvětlení během zapínání/vypínání osvětlení.
Nastavit úroveň skokově	Intenzita osvětlení: 0-100%	Nastavení úrovně osvětlení po aktivaci na zadanou hodnotu. Nejsou respektovány časy zadané v položce „Výstupy, podskupina analogové výstupy“ (náběh, doběh apod.).
Nastavit úroveň plynule	Intenzita osvětlení: 0-100% Časové hodnoty	Nastavení úrovně osvětlení po aktivaci na zadanou hodnotu. Jsou respektovány časy zadané v položce „Výstupy, podskupina analogové výstupy“ (náběh, doběh apod.).
Zapnout s automatickým vypnutím	Časové hodnoty	Zapne výstup a po zadané době automaticky vypne. Čas se opět zadává v „Výstupy, podskupina analogové výstupy-automatické vypnutí“
Vypnout se zpožděním	Časové hodnoty	Vypne výstup po době zadané v „Výstupy, podskupina analogové výstupy-zpožděné vypnutí“
Přepnout	ne	Přepíná skokově světelný kanál. Při zapnutí výstupu a následném přivedení impulsu dojde k přepnutí (vypnutí).
Změnit úroveň skokově o %	0-100%	Změní úroveň osvětlení skokově o zadanou hodnotu v %. Nejsou respektovány časy zadané v položce „Výstupy, podskupina analogové výstupy“ (náběh, doběh apod.).
Změnit úroveň plynule o %	0-100%	Změní úroveň osvětlení plynule o zadanou hodnotu v %. Jsou respektovány časy zadané v položce „Výstupy, podskupina analogové výstupy“ (náběh, doběh apod.).

3.3.3 Blokování sepnutí osvětlení při překročení nastavené intenzity osvětlení.

V předchozí kapitole jsme si představili spínání osvětlení (zapnuto/vypnuto). Nyní si demonstrujeme možnosti využití logických podmínek. V této úloze použijeme čidlo intenzity osvětlení. Pro maximální úspory el. energie budeme požadovat, aby osvětlení nebylo možné sepnout, jakmile intenzita osvětlení v místnosti přesáhne zadanou hodnotu.

Než se pustíme do řešení této úlohy představíme si logické operace, s kterými systém INELS pracuje. Těch je v systému celkem osm. Můžeme pracovat s konjukcí (AND), disjunkcí (OR) a dále je zde možné pracovat s rovnostmi a nerovnostmi, které jsou popsány v tabulce 3-5.

3.3.3.1 Logické operace

AND (konjunkce)

Logický operátor AND použijeme, chceme-li aby výsledná podmínka byla správně právě tehdy, když jsou splněny obě podmínky současně.

Tab. 3-3 Logická operace AND

$\$a$	$\$b$	$\$a \wedge \b
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

OR (disjunkce)


Logický operátor OR použijeme, chceme-li aby výsledná podmínka platila právě, když je splněna alespoň jedna z těchto podmínek.

Tab. 3-4 Logická operace OR

$\$a$	$\$b$	$\$a \wedge \b
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Tab. 3-5 Ostatní logické operace

Operátor	Označení v IDM	Význam	Příklad	Platí, když:
=	Se rovná „=”	rovnost	\$a = \$b	\$a a \$b mají stejnou hodnotu
<	Je menší než „<”	menší	\$a < \$b	\$a je menší než \$b
>	Je větší než „>”	větší	\$a > \$b	\$a je větší než \$b
<=	Je menší nebo rovno „<=”	menší nebo rovno	\$a <= \$b	\$a je menší nebo rovno \$b
>=	Je větší nebo rovno „>=”	větší nebo rovno	\$a >= \$b	\$a je větší nebo rovno \$b
<>	Se nerovná „<>”	nerovnost	\$a <> \$b	\$a se nerovná \$b




Obr. 3-15 Monitor stavu bitů.

Při nastavování logických podmínek pracujeme z tzv.bity, kterých lze v systému nastavit celkem 32 a jsou označeny Bit1 – Bit32. Dosahují logické hodnoty 0, nebo 1. Aktuální hodnotu jednotlivých bitů je možné zjistit v monitoru na obr. 3-15. Monitor vyvoláme pomocí ikony rychlé volby.

3.3.3.2 Provedení blokování

K blokování sepnutí osvětlení při vyšší intenzitě osvětlení než je námi zadaná využijeme logických podmínek a nastavení bitů. Intenzitu osvětlení bude měřit čidlo intenzity osvětlení integrované v multifunkční jednotce SOPHY2.

Do základního nastavení této jednotky přejdeme pomocí volby „konfigurace systému/Sophy/Osvětlení“ (obr.3-16). Na výběr máme ze tří hodnot intenzit osvětlení, kterým přiřídíme akci, která bude provedena. Je zde „Nízká intenzita“, „Vysoká intenzita“ a „Intenzita mezi nízkou a vysokou“. U každé kategorie intenzity osvětlení je možné zadat hodnotu ručně, nebo stisknout volbu „Detekovat“. Systém následně provede automatické měření intenzity osvětlení. Intenzita osvětlení není měřena v luxech, ale pouze jako hodnota zadaná v rozmezí 0-250. Z tohoto důvodu je vhodné si v místnosti provést měření pomocí detekce. Měření skončí po opětovném stisku volby „Detekovat“. Aktuální hodnota intenzity osvětlení je zobrazována také v levé části, kde je u jednotky SOPHY2 uvedený „stav“.




Obr. 3-16 „Konfigurace systému“, Sophy/osvětlení.

Vybereme volbu „Vysoká úroveň“, kde bude nastavena mezní hodnota pro možnost sepnutí osvětlení. V našem případě je zadaná hodnota 128. Vybereme „Akce při vyšší“. Po kliknutí na ikonu se dostaneme do „Správce akcí“ a zadáme „Přidat povel“. Otevře se nám okno „Povel spouštěný událostí-nastavení“. Při zatržení volby „Uživatelská akce“ (obr. 3-17) vybereme volbu

„Nastavit systémový bit“ popsanou v tab. 3-6, a zvolíme „Bit 1“ (obr.3-19). Potvrdíme „OK“ a uložíme konfiguraci do centrální jednotky.


Pokud jsme postupovali správně zobrazí se nám v monitoru u položky „Bit 1“ v případě překročení zadané intenzity osvětlení logická hodnota 1 (obr.3-15). Při poklesu intenzity osvětlení pod zadanou úroveň dojde k navrácení na logickou hodnotu 0.




Obr. 3-17 Nastavení systémového bitu.

Po odzkoušení funkčnosti přistoupíme k nastavení blokování sepnutí osvětlení v obývacím pokoji. V menu „Správce povelu“ nalezneme již dříve nastavenou akci „Sepnutí osvětlení v obývacím pokoji“, kde jsme přiřazovali klapku systémového ovladače WSB2-80 triakovému stmívači LM2-11B.

Vyvoláme menu „Povel spouštěný událostí-nastavení“ (obr.3-18). Zatrhneme volbu „Použít spouštěcí podmínu“ a můžeme kliknutím na ikonu vpravo vybrat „system ~ user bits ~ Bit1“. Zbývá nám nastavit logická podmínka, která musí být splněna, aby mohlo být svítidlo spuštěno. V našem případě vybereme logickou operaci „se rovná '='“ a přiřadíme jí hodnotu O. Docílíme tím spuštění osvětlení jen v případě, kdy čidlo intenzity osvětlení naměří hodnotu nižší než zadanou 128. Provedenou změnu musíme opět uložit do centrální jednotky.



Obr. 3-18 Použití spouštěcí podmínky s využitím spouštěcího bitu.



Obr. 3-19 Výběr systémového bitu pro nastavení.

Tab. 3-6 Seznam uživatelských akcí v menu „povel spouštěný událostí-nastavení“

Název uživatelské akce	Popis uživatelské akce	Možnosti nastavení
Nastavit systémový bit	Nastavení bitu (1-32) na hodnotu 1	-
Nulovat systémový bit	Nulování bitu (1-32) na hodnotu 0	-
Poslat SMS	Zašle informační SMS	Zadává se telefonní číslo a čas spoždění
Vytočit číslo, zvonit 20s a položit (prozvonit)	Vytočí telefonní číslo zadané v „konfigurace systému/GSM“	Čas spoždění
Povely pro skupinu alarmů		
Zapnout střežení skupiny	Zapne jednu ze střežených skupin AG1-AG8	Čas spoždění
Vypnout střežení skupiny	Vypne jednu ze střežených skupin AG1-AG8	Čas spoždění
Obnovit skupinu	Obnoví jednu ze skupin předdefinovaných v „konfigurace systému/alarmy/funkční alarm“	-

Tab. 3-6 Seznam uživatelských akcí v menu „povel spouštěných událostí-nastavení“

Název uživatelské akce	Popis uživatelské akce	Možnosti nastavení
Povely pro časovač		
Spustit časovač	Spustí časovač předdefinovaný v „konfigurace systému/systém/časovače“	-
Zastavit časovač	Zastaví časovač předdefinovaný v „konfigurace systému/systém/časovače“	-
Obnovit skupinu	Obnoví časovač předdefinovaný v „konfigurace systému/systém/časovače“	-
Povely pro čitače		
Inkrementovat čitač	Inkrementuje čitač předdefinovaný v „konfigurace systému/systém/čitače“	-
Dekrementovat čitač	Dekrementuje čitač předdefinovaný v „konfigurace systému/systém/čitače“	-
Nulovat čitač	Vynuluje čitač předdefinovaný v „konfigurace systému/systém/čitače“	Hodnota čitače
Nastavit hodnotu čitače	Nastavuje hodnotu čitače	Hodnota čitače


3.4 Práce s časovými údaji

3.4.1 Časové události

Každou naprogramovanou funkci můžeme nastavit, aby byla aktivní jen v námi nastavenou dobou. K tomuto účelu slouží „Správce časových událostí“, jenž můžeme vyvolat pomocí ikony rychlé volby (obr.3-3), nebo ikonou „Konfigurace systému“.


Konfiguraci časových údajů můžeme volit z tří zadaných typů:

- Vybrané dny v týdnu (výběr z dnů v týdnu pondělí – neděle).
- Vybrané dny v měsíci (výběr z dnů v měsíci 1-31).
- Každý den ve vybraném měsíci (výběr z měsíců leden – prosinec).



Obr. 3-20 „Správa časových událostí“.

Pro názorný příklad si vybereme sepnutí osvětlení (Sepnutí vstupu (stisknutí) :: WSB2-80 ~ UP1/obývací pokoj). V prvním kroku musíme v menu „Správce akcí/povelů“ vybrat příslušný povel a pomocí pravého tlačítka myši vyvolat nabídku zobrazenou na obr.3-21. V této nabídce se zahrávají akce, do jejichž nabídky bude povel přiřazen.



Obr. 3-21 Nastavení „Časové akce“.

Povel máme přiřazený pouze k „Akce vstupů“, pro náš účel musíme zatrhnout také „Časové akce“ a kliknout na OK. Opět se vrátíme do menu „Správa časových událostí“, kde se nám žádaná akce zpřístupní v roletovém menu. Vyplníme „Název události“ například „Všední dny“ a přiřadíme časový údaj. V přiřazování akcí můžeme pokračovat volbou „Přidat novou akci“, nebo stisknout OK a uložit do systému.

3.4.2 Časové programy

Pro regulaci vytápění (chlazení), spínání zařízení apod. jsou nepostradatelné časové programy, pomocí nichž lze nastavit aktivaci definovaných funkcí v námi nastavený časový okamžik. V systému Inels je možné nastavit tyto časové hodnoty pomocí funkce „Správce časových/týdenních programů“ vyvolané přes ikonu (obr.3-4), nebo z menu.

Při volbě časového programu máme na výběr z následujících tří konfigurací:

Vytápění/chlazení (obr.3-23)

Tento režim umožňuje nastavit pro každý den v týdnu (po-ne) časový průběh spínání. Vychází se ze čtyř úrovní „Komfort“, „Normal“, „Útlum“, „Minimum“, kterým lze přiřadit hraniční úroveň teploty zvlášť pro vytápění a chlazení.

Dvoustavový program (obr.3-24)


Tento program slouží k spínání zařízení v nastavený časový okamžik (on/off). K dispozici je podrobné 24 hodinové schéma pro každý den v týdnu (po-ne).

Spojity časový úsek (obr.3-22)


V případě, že potřebujeme nastavit časovou událost v delším časovém intervalu využijeme spojity časový úsek. V tomto případě se definuje časový údaj ve tvaru „začátek den.měsíc“, „konec den.měsíc“. Příkladem využití může být nastavení topné sezony, letní/zimní čas apod.



Obr. 3-22 „Správce časových/týdenních programů – spojity časový úsek“.



Obr. 3-23 „Správce časových/týdenních programů – vytápění/chlazení“.



Obr. 3-24 „Správce časových/týdenních programů – dvoustavový program“.

3.5 Regulace vytápění – chlazení

Regulace vytápění (chlazení) včetně návazností na ostatní prvky instalace v prostoru je další z možností systémové instalace. Vhodně zvolená a nastavená regulace přinese uživateli komfort, ale také úspory energie. V následujícím příkladu si ukážeme regulaci s nastavením časových programů a návaznost na jiné prvky instalace.

Jako zdroj tepelné energie bude použito tepelné čerpadlo vzduch-voda se svým autonomním ekvitermním řídícím systémem vybaveným binárními vstupy pro komunikaci se systémem INELS. Tato konfigurace slouží pouze jako příklad možností řízení, vycházející s dostupných prvků v laboratorním panelu. Pro řízení prvků měření a regulace (MaR) slouží systém Tecomat, který je kompatibilní se systémem Inels. Tecomat využívá programovací prostředí MOSAIC. Přes toto prostředí je možné přistupovat k aktorům a senzorům systému Inels a vytvořit tak kompaktní BMS (Building Management System).


Při zvolení tepelného čerpadla vzduch-voda jako zdroje vytápění objektu, je možné v zimě objekt vytápt a při reverzním chodu v létě také chladit. Z těchto dvou základních stavů budeme vycházet. Komunikaci s binárními vstupy tepelného čerpadla budou zajišťovat digitální výstupy RE3 a RE4 jednotky SA2-04M. Digitální výstup RE3 bude předávat informaci o povelu k vytápění objektu ve zvoleném časovém období, RE4 informace o povelu chlazení.

V prostoru bude osazen fancoil s vícestupňovým ventilátorem. Pomalejší otáčky fancoilu (I.stupeň) budou řízeny jednotkou SA2-04M (RE1), vyšší otáčky (II.stupeň) SA2-04M (RE2). V systému bude zakomponován i okenní kontakt (SA2-02B-RE1), který odepne vytápění (chlazení) v případě otevření okna pro ventilaci. Jako poslední prvek budou použity žaluzie, které zastíněním zamezí vniku přímých slunečních paprsků a tím nadměrnému ohřevu místnosti od slunce.

Přepínání dvou zdrojů (topení/chlazení) dle zadaného časového úseku

Všechny zařízení je třeba do systému definovat. Tento postup byl popsán v kapitole 3.3.1. proto tento bod nyní přeskočíme a začneme se věnovat vlastnímu nastavení. Abychom mohli rozlišit období topné sezony a období, kdy budeme naopak potřebovat chladit musíme zadat tyto dvě období pomocí časového programu. V menu „Nastavení časových programů“ zvolíme „Spojitý časový úsek“ (obr. 3-22) a zadáme období pro topení, chlazení a každý z nich jednoznačně popíšeme v menu „Název“ a uložíme.

Jak je patrné z obr.3-22 u každého spojitého časového úseku máme možnost zadat „Nastavení události“, které se aktivují (ON), nebo deaktivují (OFF), ve zvoleném časovém úseku.




Obr. 3-25 „Správce akcí/povelů“ - nastavení povelů pro funkci chlazení.

Této možnosti využijeme pro nastavení událostí, které budou provedeny v období určeném pro chlazení. Po kliknutí na ikonu u položky „On-aktivuj povely“ se přeneseme do „Správce akcí/povelů“ (obr.3-25).

Nastavené povely:

- Nastavit systémový bit - zvolené období využijeme i dále v systému, nastavíme volný systémový bit (Bit 3) na logickou hodnotu 1, v případě, že dané období bude aktivní.
- Zapnout RE4 (SA2-04M) - dojde k aktivaci povelu pro chlazení.
- Zapnout RE1 (SA2-04M) - zapne I. stupeň otáček fancoilu.



Obr. 3-26 „Správce akcí/povelů“- nastavení povelů pro funkci vytápění.

Analogicky postupujeme při nastavení vytápění (Obr.3-26). V „Nastavení časových programů“ vybereme definované období pro vytápění a v „Správce akcí/povelů“.

Nastavené povely:

- Zapnout RE3 (SA2-04M) - dojde k aktivaci povelu pro topení.
- Nastavit systémový bit - nastavení volného systémového bitu (Bit 2) na log. hodnotu 1.

Pomocí nastavených logických hodnot u Bit 2 a Bit 3 můžeme provést vzájemnou blokaci, aby nedošlo k souběžnému sepnutí povelu pro vytápění a chlazení. U zapnutí výstupu RE4 (SA2-04M) bude použita spouštěcí podmínka, logická hodnota Bit2 = 0. U zapnutí výstupu RE3 (SA2-04M) bude použita spouštěcí podmínka, logická hodnota Bit3 = 0.


Nastavení teploty

Důležitým parametrem je nastavení teploty, které se provádí přes menu „Konfigurace systému“ pomocí záložek „Vstupy/teploměry“. Z obr.3.27 je patrné, že v systému jsou připojeny dva teploměry umístěné v multifunkční jednotce SOPHY2 a v jednotce WSB-80. Každý je možné zvlášť konfigurovat. Pro naši aplikaci použijeme teploměr v jednotce SOPHY2.

K provádění akcí na základě změřené teploty se definují hraniční teploty pro „Nízkou teplotu“ a „Vysokou teplotu“. Pokud některá z těchto hodnot bude překročena směrem nahoru, nebo dolů, provede se nastavená akce. Dále je možné nastavit „Offset teploty (korekce +-)“, což je nastavení korekce měřené teploty.

U dvou zobrazených teploměrů na obr.3-27 je v položce „stav teploměrů“ zobrazována aktuální teplota. Oba dva tyto teploměry jsou umístěny ve stejném místě, přesto každý z nich ukazuje různou teplotu. V reálné aplikaci je proto výhodné provést korekci dle normálového čidla.

Poslední zadávanou hodnotou je „Teplotní hystereze“, tj. v jakém teplotním rozsahu se akce na nízkou či vysokou teplotu budou vykonávat.




Obr. 3-27 „Konfigurace systému“ – nastavení teploměru.

Na základě překročení nastavené vysoké teploty budeme řešit další systémovou akci (obr.3-28). Při překročení této teploty se budeme snažit vychladit daný prostor v součinnosti s ostatními zařízeními. Dojde k přepnutí otáček fancoilu na II.stupeň, žaluzie zastíní prostor sjedou do spodní pozice.

Nastavené povely:

- vypnout RE1 (SA2-04M) – vypneme I.stupeň otáček fancoilu.
- Zapnout RE2 (SA2-04M) – zapneme II.stupeň otáček fancoilu.
- Vypnout RE1 (SA2-02M) – v případě, že je v chodu pohon žaluzí směrem nahoru, vypneme jej.
- Impuls RE2 (SA2-02M) – přes nastavený časový impuls spustíme žaluzie směrem dolů.
- Nastavit systémový bit (Bit4) – nastavíme volný Bit4 pro účely blokování, aby nedošlo v jednom okamžiku k sepnutí pohonu žaluzii nahoru a dolů.




Obr. 3-28 „Správce akcí/povelů“ – nastavení povelů pro akci provedenou po překročení vysoké teploty.

Využití logických podmínek

Ne vždy je požadováno, aby došlo k zastínění prostoru pomocí žaluzí při překročení vysoké teploty v místnosti. V tomto případě využijeme logických podmínek a časového programu pro nastavení doby, kdy požadovaná funkce bude aktivní.


Ikonou rychlé volby (obr.3-4) přejdeme do „Správce časových/týdenních programů“, kde vybereme „Dvoustavový program“ a nastavíme pro jednotlivé dny časový program. (Obr.3-29). Zelenou barvou je označeno období pro zapnutí (ON), červenou barvou vypnuto (OFF).

Po nastavení požadované doby provedeme stisknutím ikony u položky „On-aktivuj povely“ přesun do menu „Správce akcí/povelů“. Zde provedeme akci „Nastavit systémový bit“ a vybereme volný systémový bit (Bit5). Tímto jsme si naefinovali do systému podmínu, pokud bude časový program v režimu sepnuto (ON) systémový bit5 bude nabývat logické hodnoty 1.



Obr. 3-29 „Správce časových programů“ – Nastavení dvoustavového časového programu pro spouštění žaluzí v závislosti na překročení vysoké teploty.

Nyní se vrátíme do „Správce akcí/povelů“ a v seznamu akcí vybereme definovanou akci pro překročení vysoké teploty „Akce při překročení vysoké teploty se žaluziemi :: SOPHY2 ~ teplomér obývací pokoj (SOPHY2)“. V definovaných povelech vyhledáme „Impuls RE2 (SA2-02M)“ a zvolíme „editovat povel“. Zatrhneme položku „Použít spouštěcí podmínu“. Vyhledáme systémový bit5 a nastavíme logickou operaci „se rovná =“ s hodnotou 1. Potvrďme „OK“ a uložíme do systému. Při překročení vysoké teploty budou sjíždět žaluzie do spodní pozice pouze v námi definované době.



Obr. 3-30 „Povel spouštěný událostí“ – spouštěcí podmínska s Bit5.

Využití logických podmínek si ukážeme také na příkladu okenního kontaktu, který odepne zdroj chladu a otáčky fancoilu (I. i II. stupeň).

Během doby vypnutí kontaktem dojde ke změně teploty v místnosti. V době, kdy okenní kontakt opět sepneme zavřením okna, musí se aktivovat všechna zařízení vztažená k nastavené „vysoké teplotě“. Při teplotě v místnosti nižší než „vysoká teplota“ sepne zdroj chladu a I.stupeň otáček fancoilu. V případě vyšší teploty než je „vysoká teplota“ sepne zdroj chladu, II.stupeň otáček.

V průběhu programování jsme si nadefinovali do systému mimo jiné tyto systémové byty:

Bit 2- nabývá hodnoty 1 v případě, že je aktivní vytápění.

Bit 3- nabývá hodnoty 1 v případě, že je aktivní chlazení.

Bit 4- nabývá hodnoty 1 v případě, že je teplota v místnosti vyšší než nastavená „vysoká teplota“.

Na základě těchto systémových bitů provedeme nastavení povelů pro sepnutí okenního kontaktu:


- Zapnout RE1 (SA2-04M), spuštění I.stupně otáček fancoilu ($t_n < t_{\text{vysoká teplota}}$)
Spouštěcí podmínka: Bit4 = 0
- Zapnout RE2 (SA2-04M), spuštění II.stupně otáček fancoilu ($t_n > t_{\text{vysoká teplota}}$)
Spouštěcí podmínka: Bit4 = 1
- Zapnout RE4 (SA2-04M), režim chlazení
Spouštěcí podmínka: Bit3 = 1

Seznam povelů ve vybrané akci	
Povel	Na výstupu
Vypnout	SA2-02B/Sn ~ RE1
Zapnout	SA2-04M/Sn ~ RE1
Zapnout	SA2-04M/Sn ~ RE2
Zapnout	SA2-04M/Sn ~ RE4

Obr. 3-31 „Správce akcí/povelů“ – povely pro zapnutí zdroje chladu a fancoilu od okenního kontaktu s využitím logických podmínek.

3.6 Ovládání a správa přes internet

Vytvořená nastavení v systému lze spravovat vzdáleně přes počítačovou síť. Web server integrovaný v centrální jednotce umožňuje zobrazovat přehledné vizuální informace o celé instalaci. Zadáním a odesláním adresy web serveru prostřednictvím internetového prohlížeče se načte stránka s informacemi, které si zvolíme v IDM. Na obr.3-32 je zobrazený výstup web serveru našeho projektu.



Obr. 3-32 Zobrazení vzdálené správy systému přes internet.

Veškeré informace o stavu instalace (teploty, zapnuté/vypnuté zařízení) se nám nejen přehledně zobrazují, ale můžeme zařízení na dálku také ovládat. Pokud chceme například sepnout osvětlení v obývacím pokoji můžeme při kliknutí na ikonu svítidla osvětlení spustit. Při rychlém internetovém připojení je odezva téměř okamžitá.

Další možností spouštění zařízení je prostřednictvím předdefinovaných událostí. Tak jak jsme si jednotlivé akce nadefinovali v průběhu vytváření programu v IDM se nám zobrazí v internetovém prohlížeči. Při kliknutí na zadanou událost se nám spustí akce tvořená z více povelů. Aby události byly přístupné je třeba v IDM v „správce akcí povelů“ (obr.3-12) zatrhnout volbu „použít akci pro ovládání přes www stránky“.

4 ZÁVĚR

V této práci byla rozebrána systémová elektroinstalace INELS, jako jeden ze zástupců decentralizovaných systémů vhodný pro projekty inteligentní elektroinstalace v malých a středních objektech s menším počtem přípojných bodů. Těmito objekty mohou být například rodinné domy, kancelářské prostory a další plochy s důrazem kladeným na moderní instalaci s využitím komfortu a úspor energií.

Během práce byly řešeny jednotlivé body dle zadaných pokynů uvedených v osnově. K dispozici byl demonstrační panel s nejvíce používanými jednotkami systému INELS. V úvodu byla popsána technologie komunikace systému INELS spočívající v přenosu dat z centrální jednotky k jednotlivým zařízením pomocí datové sběrnice. Použitá sběrnice CIB v jednotlivých liniích umožňuje dvouvodičové zapojení s využitím totožných vodičů pro napájení jednotek a datovou komunikaci.

Počítacové řízení bylo provedeno prostřednictvím centrální jednotky, kterou lze jako „srdce“ systému rozšiřovat o další externí zařízení, například komunikátor SMS. Hlavní komunikační rozhraní tvořené ethernetovým portem 100Mb/s bylo využito k připojení do sítě LAN a následně k PC, kde byl instalovaný software pro řízení a programování Inels Designer&Manager (IDM). Prostřednictvím tohoto software bylo provedeno prvotní nastavení systému. V popisu u centrální jednotky jsou zmíněny možnosti pro komunikaci s jinými systémy prostřednictvím OPC serveru a SCADA/HMI systému.

Pro příklad základního programování bylo zvoleno podlaží rodinného domu. Byl vytvořen grafický podklad pro software IDM ve formátu *.jpg s použitými základními prvky bytové vybavenosti. V IDM následovala konfigurace systémových zařízení a rozmístění ikon ovladačů, osvětlení, vytápění, chlazení aj. v půdorysu místnosti.

Jako praktická ukázka využití možností systému byl vytvořen návod na základní řízení osvětlení, vytápění a chlazení. Kromě běžného spínání osvětlení, tak jak je známe z konvenční elektroinstalace byla vytvořena úloha s blokováním sepnutí osvětlení při překročení zadáne intenzity osvětlení v místnosti. Hladinu intenzity osvětlení měřilo čidlo intenzity osvětlení. V úloze bylo využito logickým podmínek a systémových bitů. Další úlohou bylo spínání chlazení (vytápění). Do úlohy bylo přidáno řízení otáček fancoilů a automatické sjíždění žaluzií v případě překročení nastavené teploty v místnosti, aby prostor nebyl dále ohříván od slunce. Tato funkce byla dále doplněna o možnost řízení pouze v zadanou dobu prostřednictvím časového programu, případně o logické podmínky s možností blokování a signalizaci stavu s využitím dále v systému.

Všechny naprogramované funkce byly uloženy do centrální jednotky. Prostřednictvím integrovaného web serveru bylo možné zobrazovat v internetovém prohlížeči stránku s aktuálním stavem v instalaci (teploty, stavy vyp/zap spotřebičů), a bylo možné instalaci vzdáleně řídit.

Návrhem dalšího postupu práce bylo pracovat s rozsáhlejší instalací obsahující více systémových zařízení a seznámit se tak s dalšími možnostmi systému. Vhodným postupem další činnosti by také bylo seznámení se systémem Tecomat určeným pro řízení technologických celků.

5 POUŽITÁ LITERATURA

- [1] ELKO EP. *Technický katalog INELS*. Holešov, Všetuly : ELKO EP, s.r.o, 2010. 76 s.
- [2] ELKO EP. *INELS* [online]. 2010 [cit. 2010-04-20]. INELS-Systém inteligentní elektroinstalace . Dostupné z WWW: <<http://www.inels.cz>>.
- [3] Teco, a.s. *Teco* [online]. 2010 [cit. 2010-05-22]. Řídící systémy pro stroje, procesy a budovy. Dostupné z WWW: <<http://www.tecomat.cz>>.
- [4] STÝSKALÍK, Jiří. *Inteligentní elektroinstalace budov INELS, Příručka pro software Inels Designer & Manager*. Holešov, Všetuly : ELKO EP, s.r.o., 2008. 125 s.
- [5] *Google SketchUp* [online]. Verze 6.0. 2010 [cit. 2010-05-22]. Google SketchUp. Dostupné z WWW: <<http://sketchup.google.com>>.
- [6] *Reliance* [online]. 2010 [cit. 2010-05-10]. SCADA/HMI systém Reliance. Dostupné z WWW: <<http://www.reliance.cz>>.
- [7] *Wikipedia* [online]. 2010 [cit. 2010-05-10]. -. Dostupné z WWW: <<http://cs.wikipedia.org>>.
- [8] KLABAN, Jaromír. *Automa* [online]. 2008 [cit. 2010-04-25]. Inels a sběrnice CIB – moderní systém inteligentní elektroinstalace . Dostupné z WWW: <http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=38218>.

Příloha A Disk CD

Příloha B Katalogové listy použitých systémových jednotek

Příloha C Půdorys vzorové místnosti (grafický podklad pro IDM)

Obsah disku CD : (umístěný uvnitř diplomové práce na zadní desce)

- soubor: Kolář - Diplomová práce.pdf
- soubor: Kolář - Katalogové listy.pdf
- soubor: Kolář - Půdorys vzorové místnosti (IDM).pdf
- soubor: Kolář - IDM.piz