

ČOV SD vstup - objem OV 31 106 m ³									ČOV SD výstup								
Datum odběru	pH	Ni	Zn	As	Cd	Sb	Tl	Pb	Datum odběru	pH	Ni	Zn	As	Cd	Sb	Tl	Pb
23.5.2012	7,2	0,09	8,3	0,60	1,3	1,0	1,2	11,9	23.5.2012	10,7	0,008	0,01	0,05	0,007	0,17	1,6	0,07
24.5.2012	7,5	0,07	6,4	0,48	1,0	0,59	2,0	7,7	24.5.2012	10,6	0,008	0,01	0,05	0,007	0,11	1,5	0,07
25.5.2012	-	0,05	5,0	0,62	1,0	0,57	2,1	12,4	25.5.2012	10,5	0,008	0,01	0,05	0,007	0,15	1,4	0,07
26.5.2012	7,7	0,04	5,7	0,37	1,0	0,27	2,1	3,1	26.5.2012	10,4	0,008	0,01	0,05	0,007	0,15	1,5	0,07
27.5.2012	8,7	0,04	4,2	0,51	0,78	0,44	4,1	6,5	27.5.2012	10,4	0,007	0,01	0,05	0,007	0,14	1,4	0,07
28.5.2012	7,7	0,04	5,5	0,44	3,9	0,37	3,2	2,8	28.5.2012	10,5	0,008	0,01	0,05	0,007	0,18	2,3	0,07
29.5.2012	7,6	0,07	5,9	0,30	1,3	0,29	0,69	4,5	29.5.2012	10,7	0,008	0,01	0,05	0,015	0,16	2,4	0,07
30.5.2012	8,2	0,03	3,8	0,48	0,81	0,63	3,4	9,0	30.5.2012	10,7	0,008	0,01	0,05	0,015	0,18	2,5	0,07
31.5.2012	7,8	0,06	6,3	0,95	3,2	0,55	2,9	7,9	31.5.2012	10,7	0,008	0,01	0,05	0,007	0,18	2,4	0,07
1.6.2012	-	0,10	5,9	1,2	1,1	2,3	0,30	126	1.6.2012	10,6	0,008	0,01	0,05	0,007	0,17	2,1	0,07
2.6.2012	7,2	0,05	4,9	0,51	3,9	0,37	1,8	2,9	2.6.2012	10,6	0,008	0,01	0,05	0,007	0,12	0,87	0,07
3.6.2012	8,0	0,04	4,5	0,40	1,6	0,30	2,3	2,1	3.6.2012	10,5	0,007	0,01	0,05	0,007	0,18	1,6	0,07
4.6.2012	7,6	0,05	5,9	0,48	3,4	0,56	1,3	10,8	4.6.2012	10,6	0,008	0,01	0,05	0,010	0,19	2,5	0,07
5.6.2012	8,8	0,04	3,3	0,49	0,71	0,59	5,2	5,7	5.6.2012	10,6	0,008	0,01	0,05	0,007	0,17	1,8	0,07
6.6.2012	8,1	0,05	6,1	0,92	1,6	0,72	6,7	5,8	6.6.2012	10,5	0,007	0,01	0,05	0,007	0,17	2,0	0,07
7.6.2012	7,4	0,09	7,4	0,89	1,6	1,5	1,3	11,4	7.6.2012	10,0	0,007	0,01	0,05	0,007	0,26	2,1	0,07
8.6.2012	7,6	0,08	7,8	0,87	1,6	2,3	2,7	11,8	8.6.2012	10,7	0,008	0,01	0,05	0,007	0,27	2,1	0,07
9.6.2012	8,7	0,05	4,1	0,35	0,76	0,78	4,7	8,3	9.6.2012	10,6	0,009	0,01	0,05	0,007	0,31	1,7	0,07
10.6.2012	9,2	0,07	9,5	1,0	2,4	1,3	1,3	11,8	10.6.2012	10,6	0,010	0,01	0,05	0,007	0,34	2,4	0,07
11.6.2012	7,7	0,06	10,0	0,83	62,6	2,7	3,0	12,3	11.6.2012	10,6	0,008	0,01	0,05	0,007	0,20	1,3	0,07
12.6.2012	7,4	0,06	6,1	0,35	18,1	0,57	1,7	4,5	12.6.2012	10,5	0,007	0,01	0,05	0,022	0,15	1,0	0,07
13.6.2012	7,7	0,06	6,9	0,69	1,7	2,4	1,5	6,0	13.6.2012	10,5	0,008	0,01	0,05	0,024	0,15	1,3	0,07
14.6.2012	7,4	0,09	9,0	1,2	2,2	4,1	3,8	10,0	14.6.2012	10,7	0,007	0,01	0,05	0,011	0,27	1,0	0,07
15.6.2012	7,8	0,04	2,8	0,60	0,60	1,0	1,2	2,4	15.6.2012	10,5	0,008	0,01	0,05	0,008	0,46	1,3	0,07
16.6.2012	7,6	0,05	5,5	0,45	1,1	0,77	1,5	1,1	16.6.2012	10,3	0,008	0,01	0,06	0,007	0,57	1,2	0,07
17.6.2012	7,9	0,04	5,6	0,70	1,1	0,89	1,9	2,4	17.6.2012	10,5	0,008	0,01	0,07	0,007	0,66	1,3	0,07
18.6.2012	7,8	0,04	6,7	0,63	1,5	0,66	2,3	0,84	18.6.2012	10,6	0,008	0,01	0,11	0,007	0,72	1,6	0,07
19.6.2012	7,5	0,06	6,8	0,64	1,1	1,8	1,4	5,1	19.6.2012	10,2	0,008	0,02	0,07	0,029	0,68	1,9	0,07
20.6.2012	7,7	0,04	4,3	0,51	0,84	0,56	1,2	4,5	20.6.2012	10,4	0,007	0,01	0,05	0,007	0,29	1,1	0,07
21.6.2012	7,4	0,06	5,7	0,28	1,1	0,54	1,1	3,8	21.6.2012	10,4	0,008	0,01	0,05	0,007	0,20	1,0	0,07
22.6.2012	7,5	0,06	6,3	0,32	1,6	0,49	1,1	2,9	22.6.2012	10,4	0,007	0,02	0,05	0,007	0,19	0,69	0,07
23.6.2012	7,4	0,05	5,7	0,35	1,3	0,38	1,8	2,3	23.6.2012	10,1	0,008	0,01	0,05	0,007	0,26	1,0	0,07
24.6.2012	7,5	0,05	6,7	0,39	1,3	0,35	2,1	1,8	24.6.2012	10,4	0,008	0,01	0,05	0,007	0,27	1,5	0,07
25.6.2012	7,7	0,05	7,2	0,40	0,96	0,30	2,0	1,5	25.6.2012	10,3	0,008	0,01	0,05	0,007	0,23	1,5	0,07
26.6.2012	7,9	0,05	5,9	0,28	0,74	0,25	3,1	2,0	26.6.2012	10,5	0,008	0,01	0,05	0,007	0,21	2,6	0,07
27.6.2012	7,6	0,06	6,9	0,27	0,56	0,24	0,69	0,90	27.6.2012	10,5	0,009	0,01	0,05	0,007	0,21	3,3	0,07
28.6.2012	7,7	0,03	3,0	0,42	0,76	0,32	0,70	2,1	28.6.2012	10,2	0,009	0,01	0,05	0,007	0,21	2,8	0,07
29.6.2012	5,4	0,27	8,1	0,23	1,6	0,41	1,6	13,0	29.6.2012	10,4	0,008	0,01	0,05	0,007	0,16	2,2	0,07
30.6.2012	7,2	0,11	9,1	0,40	1,4	0,46	2,7	4,4	30.6.2012	10,2	0,008	0,01	0,05	0,007	0,08	1,8	0,07
průměr-mg/l	6,91	0,10	8,25	0,36	4,25	0,55	1,42	8,16	průměr-mg/l	10,340	0,008	0,015	0,051	0,015	0,138	1,106	0,070
nátok na čističku (kg)		3,693	309,568	13,588	159,586	20,516	53,441	306,200	odtok z ČOV (kg)		0,248	0,480	1,574	0,452	4,282	34,389	2,183
přepadem na potok (kg)		0,633	53,030	2,328	27,338	3,514	9,155	52,453									