



Parametry topných okruhů

Pok. č.	Ti °C	Teplná ztráta W	Plocha pokoje m ²	Topné okruhy č.	Min. topná plocha m ²	Rozteč pokládky cm	Délka okruhu m	Tlaková ztráta kPa	Nastav. reg. RV okruhu	Výkon okruhu W	Přebytek tepla W
101	20	830	11,2	2	6	15	41	2,26	1,2	686+378 zisk z dalších okruhů	234
102	20	2 240	37,27	1 7 6	10 10 10	22,5 22,5 22,5	48 47 58	4,41 4,31 6,36	2,4 2,4 5	902 902 902	446
103	15	105	3,98	5	3,8	30	26	0,46	0,8	314	209
104	20	450	8,14	4	8	22,5	51	4,09	2	722	272
105	24	320	5,85	3	4	15	36	0,7	0,8	374	54*

* + další zisk tepla z topného tělesa

Část : Ústřední vytápění
T 2/3 - Situace I.NP
Měřítko : 1:50
Dne : leden 2008
Vypracoval : J.Vrbka

Jaroslav VRBKA
Projektová činnost ve výstavbě
Revize a zkoušky plyn. zařízení
IČO: 469 45 512, tel.: 547 244 122
Školní 12, Moravany 664 48