




VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY



**FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH
TECHNOLOGIÍ**

ÚSTAV ELEKTROENERGETIKY

FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION
DEPARTMENT OF ELECTRICAL POWER ENGINEERING

INELS JAKO ŘÍDICÍ SYSTÉM DOMOVNÍ ELEKTROINSTALACE

INELS AS CONTROL SYSTEM FOR HOUSE WIRING

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

BACHELOR'S THESIS

AUTOR PRÁCE

AUTHOR


ADAM BAUDYŠ

VEDOUCÍ PRÁCE

SUPERVISOR

Ing. BRANISLAV BÁTORA

BRNO 2011



VYSOKÉ UČENÍ
TECHNICKÉ V BRNĚ

Fakulta elektrotechniky
a komunikačních technologií

Ústav elektroenergetiky

Bakalářská práce

bakalářský studijní obor

Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika

Student: Adam Baudyš

ID: 119352

Ročník: 3

Akademický rok: 2010/2011

NÁZEV TÉMATU:

INELS jako řídicí systém domovní elektroinstalace

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ:

- 1) Sběrníkový systém INELS pro řízení domovní elektroinstalace.
- 2) Návrh a výroba výukového laboratorního panelu pro řízení stmívání, řízení žaluzií, topení chlazení a spínání el. obvodů.
- 3) Programování a uvedení do provozu instalace INELS.
- 4) Návrh laboratorních úloh a vytvoření návodů pro praktickou aplikaci instalace INELS.

DOPORUČENÁ LITERATURA:

podle pokynů vedoucího práce

Termín zadání: 7.2.2011

Termín odevzdání: 26.5.2011

Vedoucí práce: Ing. Branislav Bátora

doc. Ing. Petr Toman, Ph.D.

Předseda oborové rady

UPOZORNĚNÍ:


Autor bakalářské práce nesmí při vytváření bakalářské práce porušit autorská práva třetích osob, zejména nesmí zasahovat nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a musí si být plně vědom následků porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. díl 4 Trestního zákoníku č.40/2009 Sb.

Bibliografická citace práce:

BAUDYŠ, A. *INELS jako řídicí systém domovní elektroinstalace*. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2011. 74 s. Vedoucí bakalářské práce Ing. Branislav Bátora.

Prohlašuji, že jsem svůj **bakalářskou práci** vypracoval samostatně a použil jsem pouze podklady (literaturu, projekty, SW atd.) uvedené v přiloženém seznamu.

.....



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ



**Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Ústav elektroenergetiky**

Bakalářská práce


INELS jako řídicí systém domovní elektroinstalace

Adam Baudyš

vedoucí: Ing. Branislav Bátora

Ústav elektroenergetiky, FEKT VUT v Brně, 2010

Brno



BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Faculty of Electrical Engineering and Communication
Department of Electrical Power Engineering

Bachelor's thesis

INELS as managent system home electrical installation

by

Adam Baudyš

Supervisor: Ing. Branislav Bátora
Brno University of Technology, 2010

Brno

ABSTRAKT

Bakalářská práce se zabývá tematikou inteligentních systémů INELS. Inteligentní systém je takový systém, jehož funkce jsou založeny na podmínkách, a tedy by se dalo říci, že jeho chování je nebo se přibližuje inteligentnímu. Práce se dále zabývá základními prvky systémů, které ve všech systémech mají stejné nebo podobné základní funkce a liší se komunikačním protokolem a doplňujícími funkcemi. Dále jsou popsány topologie zapojení a jejich základní vlastnosti. Po stručném seznámení se práce věnuje inteligentním sběrníkovým systémům INELS od firmy ELKO EP s.r.o. a je provedeno srovnání se systémy EGO-N a KNX od firmy ABB s.r.o. Následně práce popisuje laboratorní přípravek, v němž je použit systém INELS pro ukázkou inteligentních sběrníkových systémů. Představí se a popíše se základní informace o použitých prvcích v dotyčném panelu. Dále jsou popsány dvě laboratorní úlohy, ve kterých je využit zmíněný laboratorní přípravek. Pro zajištění kvalitních a přínosných laboratorních prací byly vytvořeny manuály seznamující studenty se základním ovládním inteligentního systému INELS s ukázkovými příklady.

KLÍČOVÁ SLOVA: Inteligentní systémy; inteligentní rozvody; sběrníkový systém; centralizovaný systém; INELS; ELKO; Inels Designer & Manager

ABSTRACT

This Bachelor thesis deals with the theme the intelligent systems INELS. Intelligent system is such system whose functions are based on the conditions, so we could say that its behaviour is/ or is approaching to be intelligent. Work further deals with the fundamental elements of systems which have same or similar basic functions in all systems and they differ in communication protocol and additional functions. Onward there are described topologies of connection and their elemental characteristics. After short acquaint, work deals with the intelligent bus systems INELS produced by the company ELKO EP s.r.o. and compares it with systems EGO-N and KNX produced by the company ABB s.r.o. Subsequently work describes laboratory device in which INELS system is used for presentation of the intelligent bus systems. It presents and describes basic information about used elements in said panel. Next is described laboratory task in which is used mentioned laboratory element. To secure quality and contributing two laboratory works, manuals were created for students, familiarizing them with the basic control of intelligent systems INELS with the help of two illustration models.

KEY WORDS: Intelligent systems; intelligent distribution systém; the bus systém; centralized systém; INELS; ELKO; Inels Designer & Manager

OBSAH

SEZNAM OBRÁZKŮ	10
SEZNAM TABULEK.....	12
SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK	13
1 ÚVOD	14
1.1 VÝHODY A NEVÝHODY INTELIGENTNÍCH SYSTÉMŮ.....	14
2 CHARAKTERISTIKA INTELIGENTNÍCH SBĚRNICOVÝCH SYSTÉMŮ 15	15
2.1 PRINCIP KOMUNIKACE.....	15
2.2 STRUKTURA INTELIGENTNÍCH SYSTÉMŮ	15
2.2.1 SENZORY.....	15
2.2.2 AKČNÍ ČLEN (AKTOR).....	15
2.2.3 NAPÁJECÍ ZDROJE	16
2.2.4 CENTRÁLNÍ JEDNOTKA	16
2.2.5 LINIOVÁ SPOJKA	16
2.2.6 KOMUNIKAČNÍ JEDNOTKA.....	16
2.3 DRUHY SYSTÉMŮ.....	16
2.3.1 CENTRALIZOVANÉ SYSTÉMY	16
2.3.2 DECENTRALIZOVANÉ SYSTÉMY	17
2.4 TOPOLOGIE INTELIGENTNÍCH SYSTÉMŮ	17
2.4.1 LINIOVÁ TOPOLOGIE	17
2.4.2 KRUHOVÁ TOPOLOGIE.....	18
2.4.3 UZLOVÁ TOPOLOGIE	18
2.4.4 STROMOVÁ TOPOLOGIE.....	19
3 INTELIGENTNÍ SBĚRNICOVÝ SYSTÉM INELS	20
3.1 SEZNÁMENÍ S FIRMOU ELKO EP S.R.O.	20
3.2 INELS	20
3.3 POROVNÁNÍ S KONKURENCÍ	20
3.3.1 CENOVÉ SROVNÁNÍ	21
3.3.2 SHRNUÍ	23
4 PANEL INTELIGENTNÍHO SBĚRNICOVÉHO SYSTÉMU INELS.....	25
4.1 PRVKY POUŽITÉ NA PŘÍPRAVKU A JIM OBDOBNÉ.....	25
4.1.1 NAPÁJECÍ ZDROJ PS–100	25
4.1.2 ODDĚLOVAČ SBĚRNICE OD NAPÁJECÍHO ZDROJE BPS2–01M A BPS2–02M	26
4.1.3 ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA CU2–01M	27
4.1.4 SPÍNACÍ AKTORY	28
4.1.5 STMÍVACÍ AKTORY	29
4.1.6 SYSTÉMOVÉ SNÍMAČE	31

4.1.7	TERMOSTAT IDRT2-1	33
4.2	PANEL VYBAVEN INTELIGENTNÍM SBĚRNICOVÝM SYSTÉMEM INELS	34
5	LABORATORNÍ ÚLOHY	35
5.1	INELS – ZÁKLADNÍ FUNKCE SYSTÉMU	35
5.1.1	CÍL	35
5.1.2	POSTUP	35
5.1.3	ZADÁNÍ FUNKCÍ SENZORŮ	35
5.1.4	SCHÉMA ZAPOJENÍ	37
5.1.5	SHRNUTÍ	38
5.1.6	MANUÁL	38
5.2	INELS – VIZUALIZACE SYSTÉMU	39
5.2.1	CÍL	39
5.2.2	POSTUP	39
5.2.3	ZADÁNÍ	39
5.2.4	SCHÉMA ZAPOJENÍ	40
5.2.5	SHRNUTÍ	40
5.2.6	MANUÁL	40
6	ZÁVĚR	41
7	POUŽITÁ LITERATURA	43
8	PŘÍLOHY	44

SEZNAM OBRÁZKŮ

Obr. 2-1: Příklad centrálního systému	17
Obr. 2-2: Příklad liniové topologie	18
Obr. 2-3: Příklad kruhové topologie	18
Obr. 2-4: Příklad uzlové topologie	19
Obr. 2-5: Příklad stromové topologie.....	19
Obr. 4-1: Napájecí zdroj PS–100 [4].....	25
Obr. 4-2: Oddělovací modul BPS2–01M [4]	26
Obr. 4-3: Oddělovací modul BPSM–02M [4].....	27
Obr. 4-4: Řídící jednotka CU2–01M [4]	28
Obr. 4-5: Spínací aktory SA2–02M a SA2–04M [4]	29
Obr. 4-6: Spínací aktory SA2–01B a SA2–02B [4]	29
Obr. 4-7: Stmívací aktory DA2–22M a LM2–11B [4]	30
Obr. 4-8: Stmívací aktor DIM–6 s rozšiřujícím modulem DIM6–3M–P [4].....	31
Obr. 4-9: Tlačítkový senzor WSB2 [4]	32
Obr. 4-10: Tlačítkový senzor WSB2–20/E a WSB2–20/G [4]	32
Obr. 4-11: Tlačítkový senzor WSB2–40/E a WSB2–40/G [4]	33
Obr. 4-12: Tlačítkový senzor WSB2–80/E [4].....	33
Obr. 4-13: Digitální pokojový termostat IDRT2-1 [4].....	34
Obr. 5-1: Schéma zapojení panelu	37
Obr. 5-2: Schéma zapojení panelu	40
Obr. 8-1: Nastavení síťového připojení.....	1
Obr. 8-2: Vlastnosti síťového připojení	1
Obr. 8-3: Protokol sítě Internet (TCP/IP).....	2
Obr. 8-4: Nastavení protokolu sítě Ineternet (TCP/IP)	2
Obr. 8-5: Nastavení připojení.....	3
Obr. 8-6: Kontrola komunikace	3
Obr. 8-7: Nový projekt	4
Obr. 8-8: Název projektu.....	5
Obr. 8-9: Kontrola projektu v řídicí jednotce.....	5
Obr. 8-10: Nastavení podlaží	6
Obr. 8-11: Opětná kontrola projektu v řídicí jednotce	6
Obr. 8-12: Načtení konfigurace z řídicí jednotky	7
Obr. 8-13: Sběrnice CIB1.....	7
Obr. 8-14: Sběrnice CIB2.....	8
Obr. 8-15: Přejmenování spínacího aktoru	8
Obr. 8-16: Konfigurace systému	9
Obr. 8-17: Seznámení s rozhraním–digitální vstupy.....	10
Obr. 8-18: Seznámení s rozhraním–analogové vstupy.....	10
Obr. 8-19: Seznámení se s rozhraním–digitální výstupy	11
Obr. 8-20: Seznámení s rozhraním–analogové výstupy	12
Obr. 8-21: Příklad nastavení akce tlačítka	12
Obr. 8-22: Příklad přidání povelu	13
Obr. 8-23: Příklad nastavení povelu.....	14

Obr. 8-24: Příklad nastavení akce výstupu.....	14
Obr. 8-25: Příklad způsobu ovládní výstupu.....	15
Obr. 8-26: Nastavení vstupu/výstupu pro podmínku	15
Obr. 8-27: Příklad použití logických operátorů v podmínce.....	16
Obr. 8-28: Příklad aktivace podmínky	16
Obr. 8-29: Příklad vložení více povelů	17
Obr. 8-30: Uložení příkladu do řídicí jednotky.....	18
Obr. 8-31: Nastavení síťového připojení.....	19
Obr. 8-32: Vlastnosti síťového připojení	19
Obr. 8-33: Protokol sítě Internet (TCP/IP).....	20
Obr. 8-34: Nastavení protokolu sítě Ineternet (TCP/IP)	20
Obr. 8-35: Nastavení připojení.....	21
Obr. 8-36: Kontrola komunikace	21
Obr. 8-37: Nový projekt.....	22
Obr. 8-38: Nastavení pozadí.....	23
Obr. 8-39: Obrázek pozadí	23
Obr. 8-40: Analýza jednotek	24
Obr. 8-41: Konfigurace jednotek	25
Obr. 8-42: Standardní prvky.....	25
Obr. 8-43: Externí prvky	26
Obr. 8-44: Simulace	26
Obr. 8-45: Nastavení žárovky	27
Obr. 8-46: Vybavený panel	28
Obr. 8-47: Zobrazení WSB2-40	28
Obr. 8-48: Schéma zapojení panelu INELS pro laboratorní úlohy	29
Obr. 8-49: Schéma zapojení panelu INELS pro vzorový příklad	30

SEZNAM TABULEK

Tab. 3-1: Ceník inteligentního sběrnicevého systému INELS [5]	21
Tab. 3-2: Ceník inteligentního sběrnicevého systému EGO-N [2][7][3].....	22
Tab. 3-3: Ceník inteligentního sběrnicevého systému KNX [1][6]	23
Tab. 5-1: Zadání pro laboratorní cvičení.....	37

SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK

1 ÚVOD

Technologický pokrok ve 20. století umožnil vývoj a následné rozšíření automatizovaného provozu v průmyslových objektech, čímž se vytvořily předpoklady i pro vývoj automatizovaného řízení budov. Nutnost řízení zařízení využívajících elektrickou energii si člověk uvědomoval v závislosti na spotřebované energii a její neustále se zvyšující ceně. Regulace v budovách přicházela postupně, ale se stále více zdražující se elektřinou o to masivněji. Zprvu probíhala především u topných zařízení, kde se termostatem hlídala pouze maximální teplota. Tato regulace nebyla dostačující a začaly se zavádět propracovanější řídicí systémy umožňující řízení podle více proměnných, například u dnes běžných termostatů se reguluje teplota podle času a dne.

Vzhledem k neustále rostoucí životní úrovni a k trendu „ekologického“ chování bylo nutné provést i řízení dalších zařízení a tím zoptimalizovat jejich provoz. Jistě není účelné, jsou-li okenní rolety staženy, když by mohli být otevřené a umožnit slunečnímu záření přispívat k vytápění domu v zimním období a tím snížit energetické nároky na vytápění, nebo odvětrávat vlhkost a zároveň topit apod. Zároveň pro dnešního člověka je nemyslitelné chodit od spotřebiče ke spotřebiči a provádět veškeré úkony manuálně. Každý vyžaduje jednoduché zmáčknutí co nejméně tlačítek a poté pohodlně pozorovat následující efekt. Jenomže takové řízení musí být technologicky propracované a nepostačí obyčejné řízení podle dne a času. Proto byly vyvinuty řídicí systémy, dnes označované jako inteligentní systémy (rozvody) neboli systémová technika budov.

Ve velkých objektech s vysokou energetickou náročností, jako jsou kanceláře, nejsou dnes inteligentní systémy nijak vzácné. Ovšem jejich prosazování v domovních objektech je poněkud pomalé. [1]

1.1 Výhody a nevýhody inteligentních systémů

Výhodou tohoto systému je možnost libovolné změny softwarové funkce dotyčného prvku. Takže pokud nám nevyhovuje, že například při stisknutí některého tlačítka se rozsvítí světelný zdroj na 50%, můžeme jej přeprogramovat a rozsvítit jej na jinou světelnou intenzitu. Další výhodou je komunikace mezi všemi prvky. Každý prvek totiž komunikuje s ostatními prvky, takže lze změnit místo ovládání jednoduchou softwarovou úpravou. Také lze provádět určité procesy na základě jiných procesů – například když se zapne televize, tak se rozsvítí příslušná světelná scéna. A lze vše propojit se zabezpečovacím systémem, takže během nepřítomnosti pána domu se mohou stáhnout rolety a zhasnout světla. Poslední výhodou jsou možnosti ovládání a propojení s jinými systémy. Systém lze ovládat prostřednictvím dálkového ovládače na bázi infračerveného paprsku nebo radiofrekvenčních vln.

Nespornou nevýhodou je ovšem vyšší cena. Pokud bychom chtěli nahradit běžnou elektroinstalaci inteligentním systémem, tak je v podstatě tento systém zbytečný a příliš drahý. Naopak se vyplatí pouze při vyšších nárocích na funkčnost a možnostech ovládání. Navíc tento systém je náchylný na rušení a to především ze sítě 230/400 V, takže sběrnice musí být oddělena od silových kabelů (například přepážkou v liště) nebo datové kabely musí být stíněné.

2 CHARAKTERISTIKA INTELIGENTNÍCH SBĚRNÝCH SYSTÉMŮ

Inteligentní systémy, jak sám název napovídá, jsou takové systémy, jejichž chování by se dalo nazvat inteligentní. V podstatě se jedná o procesorové nebo mikroprocesorové systémy se složitou softwarovou výbavou, jež můžeme nazývat automaty. K nim jsou připojovány další prvky. Mezi sebou komunikují buď prostřednictvím sběrnice nebo radiofrekvenčních vln, a podle této komunikace se následně dělí na jednotlivé tyty. Ve většině případů je sběrnice v dnešní době složena z dvou vodičů, po kterých jsou směřovány údaje mezi automatem a prvkem, ale objevuje se i čtyř-vodičová sběrnice. [8][4]

2.1 Princip komunikace

Komunikace mezi automaty a jednotlivými prvky probíhá po sběrnici nebo prostřednictvím radiofrekvenčních vln. Jednotlivé prvky vysílají tzv. telegramy, což jsou data složená z bitů (0 nebo 1) a následně rozdělena do několika bloků podle jejich významů. Jednotlivé bloky telegramu mohou nést informace například o prioritě, adrese odesílatele a příjemce, obsahu zprávy (zapnout/vypnout, regulace, atd.), potvrzovacích údajích, apod.

Adresa prvku neboli fyzická adresa (odesílatele nebo příjemce) je unikátní a neopakovatelné číslo v systému, které je jednotlivému prvku přiřazeno podle pozice v systému nebo je manuálně přiřazeno uživatelem. V podstatě adresa sděluje, v jakém oddílu a větvi se nachází dotyčný prvek a kolikátý je. Tato adresa zajišťuje jasná pravidla komu a od koho je určitý telegram zaslán.

Pokud nedojde k potvrzení o přijetí nebo dojde k potvrzení o nesprávném přijetí, odesílací prvek pošle telegram znovu, a to maximálně třikrát a následně zapíše zprávu o chybě do paměti. Aby nedošlo k přehlcení sběrnice, je každý prvek nastaven, aby vysílal telegramy pouze, když je sběrnice volná a při aktivaci prvku.

2.2 Struktura inteligentních systémů

Jak bylo výše zmíněno, existují určité členy, které spolu komunikují po sběrnici. U inteligentních systémů má však každý člen jasný název podle jeho činnosti.

2.2.1 Senzory

Senzor, jak název napovídá, je jakýsi snímač určité fyzické veličiny. V praxi se nejčastěji setkáme s tlačítkem, vypínačem nebo měřením teploty, vlhka, tlaku, dálkovým ovládačem apod. Ale nejedná se o pouhý spínací kontakt. I tento člen se řídí podle naprogramovaných pokynů, které většinou uživatel nemůže ovlivnit. Softwarová výbava se především stará o způsob komunikace. V podstatě se snaží, aby nedocházelo ke zbytečnému odesílání údajů nebo aby při nepřijetí údaje bylo odesílání opakováno. Navíc musí dávat přednost průchodu údajům s vyšší prioritou.

2.2.2 Akční člen (aktor)

Tento člen čeká na telegramy od senzoru a po jejich obdržení následně provádí naprogramovatelné úkony. Pokud přijme telegram a na jeho základu zjistí, že nebyl úplný nebo že

došlo k jeho zkreslení, zašle senzoru telegram o špatném přijetí telegramu a čeká na opakovaní telegramu senzorem. Ve skutečnosti se jedná o zařízení provádějící spínání nebo regulaci jednotlivých silových okruhů, a to například osvětlení, zásuvek, rolet apod. Jednotlivé aktory mohou komunikovat i mezi sebou, a tak vyvolávat jakousi řetězovou reakci. Ovšem zobrazovací prvky, jako jsou výstupy na televizi, display a nebo GSM modul, zasílající a přijímající SMS, jsou také aktory.

2.2.3 Napájecí zdroje

Napájecí zdroje slouží k napájení jednotlivých sběrníkových členů. Samotná sběrnice se provozuje jako obvod SELV, tedy jako galvanicky oddělený obvod s horní napětíovou hranicí pro stejnosměrné obvody 120 V s ochranou proti zkratu. V současnosti se používají napájecí zdroje buď s integrovanou tlumivkou, nebo tlumivkou externí, která omezuje zkratové rázy.

2.2.4 Centrální jednotka

Centrální jednotka se používá pouze v centralizovaných systémech. Prostřednictvím této jednotky je možno celý systém programovat a ovládat, většinou i prostřednictvím internetu. Navíc centrální jednotka řídí komunikaci mezi jednotlivými členy a v podstatě řídí i vysílání telegramů u jednotlivých členů systémů, aby nedocházelo k chaosu během komunikace mezi prvky.

2.2.5 Liniová spojka

Liniová spojka neboli liniový vazební člen je jakýsi filtr adres. Zapojuje se především na začátku linie (sériové propojení prvků) a má za úkol propouštět telegramy určené pro prvky za dotyčnou liniovou spojku. Tím se zamezí přehlcení sběrnice telegramy v trasách, kudy se telegramy nedostanou k příjemci.

2.2.6 Komunikační jednotka

Komunikační jednotka umožňuje naprogramování softwarových funkcí jednotlivých aktorů prostřednictvím ethernet portu nebo jiného komunikačního portu. V podstatě touto jednotkou se uživatel může připojit do celého systému a nastavovat, který prvek bude s kterým komunikovat a jaké funkce použije. Zároveň lze i takto ovládat celý systém přes PC nebo notebook. Pokud lze dotyčný systém ovládat prostřednictvím internetu, resp. pokud je systém vybaven HTTP serverem, lze jej ovládat PDA nebo mobilem umožňujícím přístup na internet.

2.3 Druhy systémů

2.3.1 Centralizované systémy

Jak bylo popsáno již dříve, mezi aktorem a senzorem dochází ke komunikacím prostřednictvím telegramů, které mají určitou strukturu. Aby ovšem nedocházelo k vysílání více telegramů naráz, je nutností řízení vysílání telegramů. To v centralizovaném systému obstarává centrální jednotka. Přijímá informace od senzorů a na základě jejich vyhodnocení pošle aktoru příslušný příkaz. Tento systém dosahuje vysokých rychlostí a bezkonfliktní komunikace. Bohužel, i přesto má určité nevýhody. Řídící jednotka je schopná ovládat pouze určitý počet aktorů a přijímat telegramy od určitého počtu senzorů. Proto se většinou používá pro samostatné bloky, jako například pro ovládání všech prvků v jednom patře apod.

Poněkud velkou nevýhodu pak představuje neschopnost aktorů odeslat telegram o přijetí senzoru. V podstatě řídicí jednotka přijme telegram o průběhu přijímání zprávy, ale již jej nemůže poslat senzoru, aby tento stav vizuálně detektoval uživateli, přičemž tato zpětná vazba je mnohdy velmi důležitá pro kontrolu ovládaného spotřebiče a musí se mnohdy provádět poněkud složitějším způsobem. Také je problém s rozvětčováním tohoto systému a jeho další rozšiřováním v objektech.



Obr. 2-1: Příklad centrálního systému

2.3.2 Decentralizované systémy

Postupně byly kladeny nároky na větší kompatibilitu při stavebních úpravách, zpětné kontroly prostřednictvím aktorů, možnost postupné výstavby apod. Za tímto účelem byl vytvořen decentralizovaný systém. V tomto systému se již nenachází žádná centrální jednotka, ale ta je nahrazena integrovanými komunikačními bloky přímo v jednotlivých aktorech. Pokud nějaký aktor chce odeslat telegram, musí se nejdříve přesvědčit o volné sběrnici a případně musí počkat. Pokud by chtěly vysílat telegramy dva aktory naráz, dostane přednost aktor s vyšší prioritou. Pokud je priorita stejná, rozhoduje fyzická adresa.

Jak bylo výše zmíněno, fyzická adresa se udává podle umístění na sběrnici, takže přednost dostává prvek s nižší hodnotou fyzické adresy. Vzhledem k principu toho systému se také nazývá stavebnicový, jelikož jej lze libovolně měnit a rozšiřovat bez větších stavebních úprav.


Jelikož zde není použita řídicí jednotka, má tento systém navíc komunikační prvek, který umožňuje komunikaci mezi uživatelem a celým systémem prostřednictvím PC. Někteří výrobci potom ještě navíc vybavují všechny prvky funkcí umožňující veškerá nastavení bez PC. V podstatě se u aktoru stiskne určité tlačítko a následně se aktivuje příslušný senzor. Senzor takto zjistí, jakému aktoru má adresovat telegramy a aktor takto ví, jaký senzor jej aktivuje. Tímto způsobem ovšem nelze provést složitější naprogramování.

2.4 Topologie inteligentních systémů

Jak bylo výše popsáno, určité prvky mezi sebou komunikují prostřednictvím sběrnice. To ovšem dává různé možnosti v zapojení sběrnice k prvkům. U decentralizovaných systémů se mohou skupinou prvků vytvořit jakési oddíly, a jelikož pak vzniká nutnost zajistit komunikaci mezi jednotlivými oddíly, lze je mezi sebou zapojit podle určité topologie.

2.4.1 Liniová topologie


Tento způsob propojení prvků patří mezi více rozšířené u malých systémů. V podstatě se jedná o paralelní propojení prvků. Jeho nesmírnou výhodou je jednoduchost, přehlednost a úspora kabelů. Avšak dojde-li k přerušení kabelů nebo jejich uvolnění, jsou všechny ostatní prvky za místem vzniku poruchy vyřazeny z provozu.



Obr. 2-2: Příklad liniové topologie

2.4.2 Kruhová topologie


Jedná se v podstatě o liniovou topologii, s tím rozdílem, že prvky jsou umístěny jakoby v kruhu nebo elipse. To ovšem na funkčnost a způsob zapojení nemá žádný vliv. Tato topologie byla zavedena s důrazem na otevřenou smyčku. V podstatě poslední prvek nesmí být připojen zpět na začátek.



Obr. 2-3: Příklad kruhové topologie

2.4.3 Uzlová topologie


Všechny prvky jsou připojeny do jednoho uzlu. Uzel může představovat svorkovnice nebo řídicí jednotka. Nevýhodou této topologie je větší spotřeba kabelů. Výhodou je ovšem spolehlivost a přehlednost. Zamezí výpadkům více prvků při poruše. Nesmí ovšem dojít k poruše v uzlu, kdy přestanou fungovat všechny prvky.



Obr. 2-4: Příklad uzlové topologie

2.4.4 Stromová topologie

Tato topologie je jedna z nejpoužívanějších. Její nespornou výhodou je v použití takové topologie, kterou v určitém místě požadujeme. Většinou se objevuje se základem hvězdy, která se následně rozvětví na linie. Také se objevuje struktura se základem hvězdy, na jejíchž koncích jsou další hvězdy a tímto způsobem se postupuje dál. Tato topologie se také nazývá paprsková.



Obr. 2-5: Příklad stromové topologie

3 INTELIGENTNÍ SBĚRNÍKOVÝ SYSTÉM INELS

Inteligentní sběrníkový systém INELS je vyráběn firmou ELKO EP s.r.o., která se specializuje především na domácnosti, a proto jedním z cílů této práce bylo vytvoření laboratorního prvku představujícího ukázkou použití zmíněného systému v jedné místnosti. [8][4]

3.1 Seznámení s firmou ELKO EP s.r.o.

Roku 1993 byla založena firma ELKO EP Jiřím Konečným v České republice. Tato firma původně vyráběla spínací výkonové prvky a bloky pro elektrické vytápění. Postupně však začala vyrábět i další modulové přístroje, rozšiřovala se a vyráběla i pro firmu OEZ s.r.o. Nyní společnost ELKO EP s.r.o. vyrábí veškeré modulové přístroje užívané v domovních rozvodech. Mezi rokem 2006 a 2007 vzniká nová řada produktů s názvem INELS a dochází k jejímu neustálému rozšiřování a vylepšování.

3.2 INELS

INELS je sběrníkový centralizovaný systém vyvíjený především pro domácnosti a kanceláře. Lze jej ovládat prostřednictvím internetu nebo SMS zpráv, což pro běžného člověka představuje zřejmě nejjednodušší způsob. Umožňuje ovládání vytápění, klimatizaci, venkovní rolety, zabezpečovací systém, osvětlení a další spotřebiče. Napájení sběrnice CIB je zajištěno stejnosměrným napětím 27,2 V, pokud je zapojen záložní zdroj, jinak je napájecí napětí sběrnice 24 V. Výrobce zároveň udává maximální délku sběrnice CIB na 550 m. Napájení zabezpečovacích systémů je 12,2 V a jednotlivé aktory se napájejí ze sítě 230 V. Ovšem současně je nutné udržet minimálně 30 cm širokou mezeru od silových rozvodů kvůli případnému rušení, přičemž pro sběrnici a EZS se musí jednat o uzavřený obvod SELV. Pokud by selhalo primární napájení, může být v záloze i sekundární zdroj v podobě akumulátoru 24 V. Většinou se jako sekundární napájení používají dva akumulátory 12 V. Inteligentní sběrníkový systém INELS pracuje s komunikačním protokolem EPSNET, který se vyskytuje pouze u tohoto systému, takže nemůže komunikovat s jinými systémy.

3.3 Porovnání s konkurencí

Aby byla možná objektivní komparace, byly vybrány takové aktory a snímače, které obsahují všechny systémy nebo jej lze dosáhnout spojením jiných aktorů nebo senzorů. Spojením jednotlivých systémů se dosáhne stejných počtů ovládaných digitálních nebo analogových výstupů. Zároveň byly vybrány jen ty systémy, u nichž bylo možné provést i odzkoušení jednotlivých funkcí a dále s nimi pracovat. Veškeré informace o cenách byly zjištěny jak od výrobce, tak i v na něm nezávislém obchodě.

3.3.1 Cenové srovnání

INELS od ELKO EP s.r.o.						
Produkt	e-obchod firmy ELKO EP s.r.o.			Cena s DPH (1 ks)	ks	Cena s DPH (celkem)
	Cena s DPH (1 ks)	ks	Cena s DPH (celkem)			
Řídicí jednotka, CU2-01M	13 188,00 Kč	1	13 188,00 Kč	NENALAZEN VĚROHODNÝ PRODEJCE		
Napájecí zdroj, PS-100	1 536,00 Kč	1	1 536,00 Kč			
Oddělovací modul, BPS2-02M	1 584,00 Kč	1	1 584,00 Kč			
Spínací aktor, SA2-04M	3 696,00 Kč	2	7 392,00 Kč			
Stmívací aktor, DA2-22M	4 667,00 Kč	1	4 667,00 Kč			
Digitální termostat, IDRT2-1	2 970,00 Kč	1	2 970,00 Kč			
Jednonásobné tlačítko, WSB2-20/E	1 267,00 Kč	1	1 267,00 Kč			
Dvojnásobné tlačítko, WSB2-20/E	1 571,00 Kč	1	1 571,00 Kč			
Čtyřnásobné tlačítko, WSB2-20/E	2 059,00 Kč	1	2 059,00 Kč			
Jednonásobný rámeček, 90910 TBR	30,00 Kč	4	120,00 Kč			
Celkem s DPH	36 354,00 Kč			0,00 Kč		

Tab. 3-1: Ceník inteligentního sběrníkového systému INELS [5]

EGO-N od ABB s.r.o.						
Produkt	ABB s.r.o.			esvit.cz, B&B elektro		
	Cena s DPH (1 ks)	ks	Cena s DPH (celkem)	Cena s DPH (1 ks)	ks	Cena s DPH (celkem)
Modul řídicí, řadový	9 160,00 Kč	1	9 160,00 Kč	6 827,00 Kč	1	6 827,00 Kč
Modul napájecí,	4 790,00 Kč	1	4 790,00 Kč	3 570,00 Kč	1	3 570,00 Kč
Modul komunikační, řadový	10 940,00 Kč	1	10 940,00 Kč	8 153,00 Kč	1	8 153,00 Kč
Modul spínací 4x16 A,	5 860,00 Kč	2	11 720,00 Kč	4 368,00 Kč	2	8 736,00 Kč
Modul stmívací, řadový	4 790,00 Kč	2	9 580,00 Kč	3 570,00 Kč	2	7 140,00 Kč
Digitální termostat, Time	3 406,36 Kč	1	3 406,36 Kč	3 407,00 Kč	1	3 407,00 Kč
Tlačítkový snímač, Time, jednonásobný	1 650,00 Kč	1	1 650,00 Kč	1 230,00 Kč	1	1 230,00 Kč
Tlačítkový snímač, Time, dvojnásobný	1 710,00 Kč	3	5 130,00 Kč	2 549,00 Kč	3	7 647,00 Kč
Rámeček, Time, jednonásobný	23,50 Kč	5	117,50 Kč	19,00 Kč	5	95,00 Kč
Celkem bez DPH	56 493,86 Kč			46 805,00 Kč		

Tab. 3-2: Ceník inteligentního sběrníkového systému EGO-N [2][7][3]

KNX od ABB s.r.o.						
Produkt	e-obchod firmy ABB s.r.o.			RELKO s.r.o.		
	Cena s DPH (1 ks)	ks	Cena s DPH (celkem)	Cena s DPH (1 ks)	ks	Cena s DPH (celkem)
Zdroj napájecí, řadový	5 944,00 Kč	1	5 944,00 Kč	5793,192	1	5793,192
Rozhraní USB, řadový	7 207,00 Kč	1	7 207,00 Kč	6290	1	6290
Člen akční spínací 16A, 4násobný, řadový	11 889,00 Kč	2	23 778,00 Kč	11575,26	2	23150,52
Člen akční spínací a stmívací, 2násobný, řadový	8 162,00 Kč	1	8 162,00 Kč	8614,656	1	8614,656
Digitální termostat prostorový, Solo	5 247,00 Kč	1	5 247,00 Kč	5309,028	1	5309,028
Tlačítkový snímač, jednonásobný, Solo	1 386,00 Kč	1	1 386,00 Kč	1402,392	1	1402,392
Tlačítkový snímač, dvojnásobný, Solo	1 759,00 Kč	1	1 759,00 Kč	1779,696	1	1779,696
Tlačítkový snímač, čtyřnásobný, Solo	2 723,00 Kč	1	2 723,00 Kč	2754,684	1	2754,684
Rámeček, jednonásobný, Solo	166,00 Kč	4	664,00 Kč	123,408	4	493,632
Celkem bez DPH			56 870 Kč			55 588 Kč

Tab. 3-3: Ceník inteligentního sběrníkového systému KNX [1][6]

3.3.2 Shrnutí

Systém INELS je směřován na domácnosti a malé podniky a tomu odpovídá jeho cena na českém trhu. Bohužel v softwarovém rozhraní jsou znatelné vývojové nedostatky. Na jednu stranu se snaží uživateli usnadnit práci a nabídnout mu komfort. Na stranu druhou uživatele omezuje, neposkytuje mu dostatečné informace o funkcích, mnohé funkce zcela nefungují nebo se jejich význam mění podle výskytu jiných akcí. Bohužel systém netrpí nedostatky jen v softwarové části, ale i v hardwarové, jež jsou znatelné především u zpracování plastového krytu a svorek. Zároveň systém funguje na protokolu EPSNET, který si firma ELKO EP s.r.o. vytvořila sama a není tedy kompatibilní s jinými konkurenčními systémy.

Systém EGO-N je od firmy ABB s.r.o., která má za řadu let působení v oblasti výroby inteligentních systémů zkušenosti a na příkladu systému EGO-N se to pozitivně projevuje. Tento systém je zaměřen, stejně jako systém INELS, na domácnosti a malé podniky. Cena je bohužel mnohem vyšší než u konkurenčního systému, ale oproti tomu je mnohem lepší funkčnost hardwarové části. Softwarová část je zde natolik zjednodušená, že uživatele ještě více omezuje a nedovoluje mu modifikovat funkce a tak „si hrát“ se zmíněným systémem, než v případě systému INELS. I zde si firma vyvinula svůj vlastní protokol, takže při zániku firmy nebo zastavení vývoje nelze již dál tento systém rozšiřovat nebo jakkoliv vylepšovat.

Systém KNX od firmy ABB s.r.o. je určen především pro náročnější uživatele, popřípadě větší podniky. Tento systém funguje na protokolu EIB, který je mezinárodní. Tudíž každý výrobek musí projít kontrolou, a to je velmi kladně patrné na hardwarové i softwarové kvalitě.

Na stranu druhou může být překážkou pro jedince bez jazykové výbavy skutečnost, že softwarové rozhraní je v angličtině.


4 PANEL INTELIGENTNÍHO SBĚRNICOVÉHO SYSTÉMU INELS

Panel vybavený inteligentním sběrnovým systémem INELS od firmy ELKO EP s.r.o. má sloužit jako ukázkové řešení inteligentních systémů INELS pro studenty a zároveň bude také laboratorní pomůckou pro praktické úlohy.[1][2]

4.1 Prvky použité na přípravku a jim obdobné

4.1.1 Napájecí zdroj PS-100

Tento napájecí zdroj je jediný, který ve své nabídce INELS nabízí. Napájecí zdroj představuje srdce celého systému. Slouží k napájení sběrnice CIB stejnosměrným napětím 27,2 V nebo 24 V. Také může napájet elektrický zabezpečovací systém 12,2 V. Zároveň galvanicky odděluje obvod systému od sítě 230 V, čímž ze systému vytváří SELV obvod. Tento přístroj je ale nutné jistit před zkratem a přetížením pojistkou nebo jističem. Aby byl přehlednější stav tohoto zařízení, je vybaven kontrolkou výstupního indikátoru v podobě zelené LED diody.




Obr. 4-1: Napájecí zdroj PS-100 [4]


4.1.2 Oddělovač sběrnice od napájecího zdroje BPS2–01M a BPS2–02M

Oddělovač sběrnice BPS2–01M je nejjednodušší zařízené, které lze použít. Neumožňuje použití záložního zdroje a napájí pouze jednu sběrnici. Sám je napájen stejnosměrným napětím 27,2 V nebo 24 V. Slouží především pro impedanční oddělení od napájecího zdroje. Tento typ se používá při rozšiřování systému o třetí nebo čtvrtou sběrnici. Na předním panelu je indikátor o stavu napětí na svorkách sběrnice.

BPS2–02M je rozšířený oproti svému předchůdci BPS2–01M o možnost připojení záložního zdroje a může napájet až dvě sběrnice. Zároveň umožňuje napájení řídicí jednotky CU2–01M. Proto se tento typ používá jako základní a případně i na rozšíření o další dvě sběrnice. Je vybaven indikátorem napětí pro řídicí jednotku, indikátorem vlastního napájení, indikátorem záložního zdroje a indikátory napětí pro každou sběrnici zvlášť, takže uživatel má úplný přehled o všech stavech.



Obr. 4-2: Oddělovací modul BPS2–01M [4]




Obr. 4-3: Oddělovací modul BPSM–02M [4]

4.1.3 Řídící jednotka CU2–01M

Řídící jednotka je mozkiem celého centralizovaného systému. Jejím prostřednictvím probíhá veškerá komunikace mezi prvky a navíc ji lze využít i k případnému ovládní a programování prostřednictvím portu ethernet přenosovou rychlostí 10 nebo 100 Mbps. Stejně jako aktory, je napájena stejnosměrným napětím 27,2 V nebo 24V. Lze připojit až dvě sběrnice CIB a na každou sběrnici lze připojit až 32 prvků. A kdyby bylo i toto nedostačující, je možné použít rozšiřující kanál TCL2, který umožňuje připojení rozšiřujícího modulu MI2–02M, a tím možnost připojení dalších až 64 prvků.

Samozřejmě i tento přístroj je vybaven třemi indikátory– indikací ethernet portu, provozního stavu a případného výskytu závažné chyby. Také je vybaven funkčním tlačítkem Mode, které při držení v sepnuté poloze postupně vypisuje na informačním display IP adresu a masku podsítě řídicího modulu. Informační display jinak poskytuje informace, zdali je řídicí jednotka připravena pro přijímání informací a zdali případně dochází k nahrávání.




Obr. 4-4: Řídící jednotka CU2-01M [4]

4.1.4 Spínací aktory


Spínací aktory patří ve své podstatě k nejzákladnějším a nejpoužívanějším aktorům. Využívají se ke klasickému spínání svítidel a spotřebičů, případně zásuvkového okruhu. Ke spínání dochází prostřednictvím integrovaných relétek, takže nemůže dojít k průrazu způsobeného přepětím nebo zkratem. Při spínání a vypínání mechanickými kontakty ale dochází k přechodovým jevům.

SA2-02M představuje nejjednodušší řešení spínání nejrůznějších spotřebičů a zátěží bezpotenciálovými kontakty. Je v něm integrována dvojice nezávislých relé, jež jsou samostatně ovládány a adresovány. Ani zde nechybí indikátory stavu, které zjednoduší vizuální kontrolu. Do výbavy zařízení náleží i tlačítka pro manuální ovládání. Napájení probíhá prostřednictvím síťového napětí 230V. Tento aktor je určen pro montáž na DIN lištu.

INELS dále nabízí podobné spínací aktory jako například SA2-04M, SA2-04M nebo SA2-012M, jež se v podstatě liší v počtu integrovaných relé. Též jsou v nabídce SA2-01B a SA2-02B, což jsou spínací aktory s montáží do instalační krabice.



Obr. 4-5: Spínací aktory SA2-02M a SA2-04M [4]



Obr. 4-6: Spínací aktory SA2-01B a SA2-02B [4]

4.1.5 Stmívací aktory


Funkce stmívání neboli regulace svítivosti světelných zdrojů se užívá velmi často. Jelikož prostřednictvím této funkce lze vytvářet nejrůznější tzv. světelné scény, a tím si vytvořit příjemné a především pro oči vhodné prostředí. Navíc světelné zdroje nejsou klasicky spínány mechanickým kontaktem, nýbrž se na nich napětí plynule zvyšuje, čímž nedochází k nežá-

doucím přechodovým jevům běžně doprovázející spínání a vypínání, což je pro životnost světelných zdrojů příznivé. Pro tento typ regulace jsou k dispozici celkem tři přístroje.


DIM-6 je stmívací aktor především pro velké zátěže charakteru RLC. Proto se spíše objevuje v průmyslových halách a jiných rozsáhlých prostorách. Může být ovládán tlačítkem, potenciometrem, analogovým vstupem 0-10 V či 1-10 V nebo prostřednictvím příkazů ze sběrnice. Ovládat lze zátěž do 2 000 VA nebo po přidání rozšiřujícího modulu DIM6-3M-P až 10 000 VA. Na předním panelu indikuje typ zátěže, typ ovládání, datový přenos na sběrnici a přetížení. Navíc jsou zde umístěna dvě tlačítka pro ovládání, takže uživatel má naprostý přehled o stavu přístroje.

Další stmívací aktor DA2-22M je velmi podobný předešlému přístroji. Pouze je určen pro 500 VA RLC zátěž a může spínat dva nezávislé okruhy. Ovládání funguje prostřednictvím datové sběrnice. Na předním panelu se nachází tlačítka a indikátory jednotlivých okruhů, přičemž může obsahovat i tepelný snímač.

LM2-11B představuje v podstatě poloviční DA2-22M. Použít jej lze pouze pro jeden okruh o příkonu 250 VA, takže je vybaven pouze jedním indikátorem. Jelikož se instaluje do instalační krabičky, nemá ani ovládací tlačítko. Tento stmívací aktor nachází nejvhodnější uplatnění v místnosti o jednom svítidle.



Obr. 4-7: Stmívací aktory DA2-22M a LM2-11B [4]




Obr. 4-8: Stmívací aktor DIM-6 s rozšiřujícím modulem DIM6-3M-P [4]

4.1.6 Systémové snímače

Jako systémové snímače se v podstatě označují snímače stisku neboli tlačítka. Jedná se o nejdůležitější a také nejběžněji používané senzory. Prostřednictvím nich může řídicí jednotka zachytit příkaz od uživatele k provedení určitého procesu.

WSB2 představuje jedinou řadou tlačítek umožňující snímání stisku. Tato tlačítka se dále rozdělují podle počtu jednotlivých mikrotlačítek v přístroji. Každá dvojice tlačítek má jednu kolíbkou a jednu dvojbarevnou diodu, která se ovládá softwarovým naprogramováním.

WSB2-20 má dvě mikrotlačítka a jednu kolíbkou; jedná se tedy o jednonásobné tlačítko. WSB2-40 má 4 mikrotlačítek a WSB2-80 má 8 mikrotlačítek. K těmto tlačítkům je přivedena sběrnice, po které probíhá napájení i komunikace. Každé mikrotlačítko detektuje krátké sepnutí, dlouhé sepnutí, rozepnutí po krátkém sepnutí a rozepnutí po dlouhém sepnutí. INELS v této řadě nabízí dvě designově odlišná provedení, a to Elegant se zkratkou E a Logus90 se zkratkou G, přičemž každé designové provedení má možnost různého barevného provedení. Bohužel provedení Logus90 schází WSB2-80.



Obr. 4-9: Tlačítkový senzor WSB2 [4]



Obr. 4-10: Tlačítkový senzor WSB2-20/E a WSB2-20/G [4]




Obr. 4-11: Tlačítkový senzor WSB2–40/E a WSB2–40/G [4]



Obr. 4-12: Tlačítkový senzor WSB2–80/E [4]

4.1.7 Termostat IDRT2–1

Termostat IDRT2–1 je digitálním snímačem pokojové teploty. Pro spínání topení nebo chlazení tvoří nedílnou součást systému. Tento termostat umožňuje korekci teploty o $\pm 3^{\circ}\text{C}$. Též lze zapínat ovládaný okruh nebo přepínat mezi automatickým a manuálním režimem, a pro lepší přehled je vybaven kontrolkou zapnutého topení.



Obr. 4-13: Digitální pokojový termostat IDRT2-1 [4]

4.2 Panel vybaven inteligentním sběrnovým systémem INELS

Aby bylo možné zajistit názorný a praktický laboratorní prvek, muselo se docílit co největšího zapojení studentů k samotnému zapojování systému a jeho programování v daném časovém rozmezí. V příloze č.3 – Schéma zapojení laboratorní úlohy je schematický znázorněné zapojené všech prvků inteligentního systému INELS na panelu. Pro přímou ukázkou, která může být využita při výuce byl zpracován ukázkový příklad, jehož schematické zapojení je znázorněné v příloze č.4 – Schéma zapojení vzorového příkladu. Zároveň jeho softwarová záloha byla vložena na CD.

5 LABORATORNÍ ÚLOHY

5.1 INELS – Základní funkce systému

5.1.1 Cíl

Studenti by se měli seznámit s funkcemi na přípravku charakterizující jednoduchý inteligentní sběrníkový systém INELS firmy ELKO EP s.r.o.. Studenti se mají prakticky seznámit s inteligentními systémy, a tím si rozšířit rozsah svých znalostí.

5.1.2 Postup

1. **STUDENT SI PODROBNĚ PŘEČTE POSTUP, ZADÁNÍ A MANUÁL**, jinak pravděpodobnost na jeho úspěch je minimální!
2. Student přivede na jednotlivé svorky prvků dotyčného přípravku L, N a PE. Během zapojování přivede napájení přímo na svítidla, čímž vyzkouší funkčnost zárovek. Poté zapojí vše podle Obr. 5-1. Následně připojí na oddělovací modul BPS2–02M napájení a připojí na sběrnici CIB řídicí jednotku CU2–01M. Poté připojí aktory (stmívací a dva spínací aktory) na sběrnici CIB 1 a senzory (tlačítka a termostat) připojí na sběrnici CIB 2.
3. Student nechá zkontrolovat zapojení vyučujícím a vysvětlí veškeré popisky na jednotlivých prvcích inteligentního sběrníkového systému a zvláště zdůrazní kontroly oznamující stav poruchy nebo přetížení. Jako pomůcku lze použít manuály od jednotlivých prvků INELS.
4. Student si propojí notebook nebo PC s řídicí jednotkou prostřednictvím portu ethernet a následně se seznámí se softwarovým prostředím. Poté provede naprogramování jednotlivých prvků podle zadání.
5. Student importuje softwarovou výbavu do řídicí jednotky a dle instrukcí vyučujícího ji otestuje. Pozor na možnost poruchy nebo přetížení! Nastane-li taková situace, stiskněte STOP tlačítko.
6. Po ověření funkčnosti systému si celou práci **ZAZÁLOHUJE** na přenosné paměťové médium. Tyto data použije u další laboratorní práce. V případě ztrát dat nebude moci vypracovat následující laboratorní úlohu.
7. Student si následně vypracuje protokol a odevzdá ho dle vyhlášky nebo vyjádření garanta popřípadě vyučujícího. Vypracovaný protokol musí obsahovat schéma zapojení, které student provedl. Také musí být patrné zapojení přímo na přípravku (propojení jednotlivých svorek s dotyčnými prvky). Počet svorek a jejich uspořádání na jednotlivých prvcích inteligentního sběrníkového systému nemusí souhlasit s realitou, ale jejich označení ano.

5.1.3 Zadání funkcí senzorů


Stisk horní části kolíčky charakterizuje zkratka UP, spodní části kolíčky charakterizuje zkratka DOWN, číslo za touto zkratkou znázorňuje číslo kolíčky na dotyčném přístroji. **Přístup k tlačítkům** provádějte dle Obr. 8-17 a k **termostatu** dle Obr. 8-18.

Senzor	Akce	Ovládání
Tlačítko WSB2–20 (jednonásobné tlačítko – jedna kolíbká)	Krátký stisk UP1	Plynulé rozsvícení obou svítidel na hodnotu 65% nebo zhasnutí
	Krátký stisk DOWN1	Zastavení změny svítivosti svítidel
	Dlouhý stisk UP1	Přímé zvyšování svítivosti svítidel (po dobu držení se plynule zvyšuje svítivost svítidel)
	Dlouhý stisk DOWN1	Přímé snižování svítivosti svítidel (po dobu držení se plynule snižuje svítivost svítidel)
Tlačítko WSB2–40 (dvojnásobné tlačítko –2 kolíbká)	Krátký stisk UP1	Zapnout/vypnout posun žaluzií vzhůru
	Krátký stisk DOWN1	Zapnout/vypnout posun žaluzií dolů
Pozn.: Žaluzie se nesmí posouvat vzhůru ani dolů zároveň a musí být dána také možnost zastavit jejich pohyb manuálně . Jelikož zde není možno použít doraz, musí se kontrolka žaluzií nechat svítit 3 sekundy a následně se kontrolka musí vypnout.		
	Krátký stisk UP2	Zapnout/vypnout topení
	Krátký stisk DOWN2	Zapnout/vypnout chlazení
Pozn.: Z ekonomických důvodů je nežádoucí topit a chlazení popř. větrat zároveň . Proto je nutné nastavit, aby se při požadovaném chlazení vypnulo topení (i obráceně). Jelikož dojde také k propojení topení a chlazení s termostatem, je vhodné, aby obě tlačítka zabránila termostatu v ovládní vypnutím kontrolky ON (ovládání termostatu je popsáno níže v manuálu).		
BONUS: Aby bylo patrné, jestli se topení ovládá přes snímač WSB2–40 nebo přes termostat. Tak tento stav bude signalizovat kontrolka na snímači WSB2–40. Pokud bude kontrolka svítit zeleně, tak se topná soustava bude ovládat přes snímač WSB2–40, jinak přes termostat.		
Tlačítko WSB2–80 (čtyřnásobné tlačítko –4 kolíbká)	Krátký stisk UP (1,2,3,4)	Zapne kontrolku spínání (bílá kontrolka) podle pořadí (první tlačítko sepne první kontrolku atd.)
	Krátký stisk DOWN (1,2,3,4)	Vypne kontrolku spínání (bílá kontrolka) podle pořadí (první tlačítko vypne první kontrolku atd.)
Termostat IDRT2–1	Krátký stisk $\frac{0}{1}$	Povolí nebo zakáže ovládání topení a chlazení termostatem. Pokud termostat bude mít povolené ovládání, rozsvítí se kontrolka ON, jinak bude zhasnutá. Pokud bude zhasnuta kontrolka ON, bude se ovládat topení

	Krátké stisknutí + nebo -	prostřednictvím snímače WSB2–40. Již v termostatu je nastaveno, že těmito klávesy se zvyšuje nebo snižuje korekce teploty o 0,5°C. Nyní se musí nastavit, aby sepnulo topení, pokud nastavená teplota bude kladná. V případě její záporné hodnoty se musí vypnout topení a sepnout chlazení. Pokud hodnota bude nula, topení i chlazení musí být vypnuté.
<p>Pozn.: V normálním režimu bude ovládáno vytápění a chlazení tlačítkem WSB2-40 UP2/DOWN2, v tomto režimu bude svítit kontrolka na WSB2-40 zeleně. Pokud by uživatel chtěl ovládat topení nebo chlazení termostatem, musí zmáčknout tlačítko $\frac{0}{1}$ na termostatu, čímž se rozsvítí kontrolka ON a zhasne kontrolka na snímači WSB2-40 a bude se ovládat vytápění a chlazení prostřednictvím nastavené korekce teploty (korekce se ovládá tlačítky + nebo – na termostatu). Pokud uživatel zmáčkne tlačítko $\frac{0}{1}$, termostat vypne kontrolku ON a kontrolky topení nebo chlazení a termostat nebude ovládat vytápění či chlazení i přes změnu korekce teploty.</p>		

Tab. 5-1: Zadání pro laboratorní cvičení

5.1.4 Schéma zapojení



Obr. 5-1: Schéma zapojení panelu

5.1.5 Shrnutí

Cílem této laboratorní úlohy je seznámit studenta nejen teoreticky, ale především prakticky se sběrníkovým inteligentním systémem INELS od firmy ELKO EP s.r.o..

5.1.6 Manuál

Viz Příloha č.1 – Manuál k laboratorní úloze č.1

5.2 INELS – Vizualizace systému

5.2.1 Cíl

Tato laboratorní úloha je pokračování laboratorní úlohy INELS – Základní vybavení systému. Studenti se seznámí s vizualizací systému, resp. vytvoření ovládacího softwarové rozhraní pro uživatele.


5.2.2 Postup

1. **STUDENT SI PODROBNĚ PŘEČTE POSTUP, ZADÁNÍ A MANUÁL**, jinak pravděpodobnost na jeho úspěch je minimální!
2. Student přivede na jednotlivé svorky prvků dotyčného přípravku L, N a PE. Během zapojování přivede napájení přímo na svítidla, čímž vyzkouší funkčnost zárovek. Poté zapojí vše podle Obr. 5-1. Následně připojí na oddělovací modul BPS2–02M napájení a připojí na sběrnici CIB řídicí jednotku CU2–01M. Poté připojí aktory (stmívací a dva spínací aktory) na sběrnici CIB 1 a senzory (tlačítka a termostat) připojí na sběrnici CIB 2.
3. Student nechá zkontrolovat zapojení vyučujícím a vysvětlí veškeré popisky na jednotlivých prvcích inteligentního sběrnicevého systému a zvláště zdůrazní kontroly oznamující stav poruchy nebo přetížení. Jako pomůcku lze použít manuály od jednotlivých prvků INELS.
4. Student si propojí notebook nebo PC s řídicí jednotkou prostřednictvím portu ethernet a následně se seznámí se softwarovým prostředím. Poté provede naprogramování jednotlivých prvků podle zadání.
5. Student importuje softwarovou výbavu (z předešlé úlohy). Následně vytvoří ovládací rozhraní přímo v programu Inels Designer & Manager.
6. Student si následně vypracuje protokol a odevzdá ho dle vyhlášky nebo vyjádření garanta popřípadě vyučujícího. Vypracovaný protokol musí obsahovat schéma zapojení, které student provedl. Také musí být patrné zapojení přímo na přípravku (propojení jednotlivých svorek s dotyčnými prvky). Počet svorek a jejich uspořádání na jednotlivých prvcích inteligentního sběrnicevého systému nemusí souhlasit s realitou, ale jejich označení ano.

5.2.3 Zadání

Student v programu Inels Designer & Manager vytvoří ovládací rozhraní jakoby pro klienta. Z tohoto rozhraní je dále možné importovat určité ovládací funkce na webové stránky a tak umožnit pohodlné ovládání systému prostřednictvím internetu. Veškeré funkce pro ovládání jednotlivých svítidel a kontrol student provedl v předešlé úloze.

5.2.4 Schéma zapojení



Obr. 5-2: Schéma zapojení panelu

5.2.5 Shrnutí

Cílem této laboratorní úlohy je seznámit studenta nejen teoreticky, ale především prakticky se sběrnicovým inteligentním systémem INELS od firmy ELKO EP s.r.o..

5.2.6 Manuál

Viz Příloha č.2 – Manuál k laboratorní úloze č.2

6 ZÁVĚR

Cílem této práce bylo vytvoření laboratorního přípravku v podobě panelu představujícího ukázkou určitého objektu nebo prostoru vybaveného inteligentním sběrníkovým systémem INELS od firmy ELKO EP s.r.o. Nejdříve bylo zapotřebí se seznámit s inteligentními systémy obecně, jakož i s komunikací mezi prvky a s jejich topologií.

Následně se práce zaměřila na konkrétní systém a práci s ním. Aby laboratorní úlohy byly plnohodnotné a pro studenta zároveň zvládnutelné, byly vypracovány manuály k ovládacímu softwaru i s příklady naprogramování základních funkcí.

V rámci předmětu Projektování silových a datových rozvodů byla umožněna manipulace s laboratorními přípravky vybavenými inteligentními systémy KNX a EGO-N, což bylo využito i při zpracování této práce a systémy KNX a EGO-N byly porovnány s inteligentním systémem INELS.

Co se již týče samotného systému INELS, tak bylo nepříjemným zjištěním přítomnosti řady chyb a nedostatků, které znatelně zhoršovaly možnosti využití a funkčnosti celého systému. Výrobci inteligentních systémů se prezentují vzájemnou kompatibilitou svých senzorů, resp. že lze jednoduše a snadno zaměnit jeden jejich senzor za jiný typ senzoru. Avšak demontáž vodičů sběrnice ze senzoru se ukázala jako značný problém, který by potenciálně mohl vést až k poškození dotyčného senzoru. Technologické rozměry aktorů a senzorů byly též poměrně nepřesné, což způsobilo ztížení montáže na DIN lištu. Na základě zkušeností získaných při montáži prvků lze konstatovat, že plastové části aktorů a senzorů mohou mít sníženou pevnost. Za největší problém lze však jistě označit softwarové chyby. Například u akce stmívače došlo samovolně ke změně funkce při použití akce rozpojení tlačítka.

Též celkové softwarové rozhraní, které by mělo umožňovat uživateli plnohodnotné využití systému, je výrobcem značně zjednodušené až omezující celkové využití jinak propracovaného systému. Například každý úkon je složen z jednoho příkazu a jedné podmínky, čímž nejsou umožněny určité složitější příkazy složené z více úkonů nebo podmínek. U termostatu také není možné detailnější nastavování apod.

Při stručné komparaci s ostatními systémy, lze shrnout, že systém EGO-N má na první pohled znatelně kvalitnější kryty než systém INELS. Jeho softwarové rozhraní je však více zjednodušené a tedy uživatele více omezuje, než je tomu u systému INELS. Sběrnice je čtyřvodičova, jelikož je zvlášť veden datový přenos a napájení. A stejně jako systém INELS i systém EGO-N využívá vlastní komunikační protokol, čímž znemožňuje propojení s jinými systémy. V porovnání se systémem INELS je ovšem poněkud dražší (viz strana 21, 22).

Systém KNX je oproti systémům INELS a EGO-N na mnohem vyšší úrovni. Po hardwarové stránce je znatelně kvalitnější než INELS a v softwarovém rozhraní je umožněno kompletní využití všech funkcí, ačkoliv pro některé uživatele atypickým způsobem. Některým uživatelům může ovšem vadit absence automatické konfigurace systému, kdy dochází k automatickému nastavení adres a k identifikaci systému, absence české lokalizace softwaru apod. Systém KNX využívá komunikační protokol EIB, který využívá i řada jiných systémů a je tak umožněna komunikace mezi těmito systémy. V cenovém porovnávání vychází systém KNX obdobně jako systém EGO-N (viz strana 22, 23), což je ale způsobeno malým počtem prvků. V případě jejich navýšení by byl systém KNX jistě mnohem dražší.

Inteligentní systémy INELS a EGO-N jsou prioritně určeny do domácností. Z tohoto důvodu byly výrobci nejspíše vedeny snahou vytvořit jednoduché programovatelné rozhraní. Jenomže pro osobu provádějící montáž systému je zapotřebí certifikační doklad. Protože tak půjde prakticky vždy o odborníka, může ho ve výsledku dotyčné zjednodušení spíše omezit.

Výrobci inteligentních systémů také uvádějí, že při použití jejich systémů dochází k úspoře energií. Avšak daná úspora je možná pouze při splnění všech podmínek uváděných výrobci. Proto je účinnost v běžně používaných aplikacích nižší. S ohledem na to lze předpokládat, že většina lidí si inteligentní systém pořídí spíše pro komfort a prestiž, nežli pro úsporu energií.

Je pravdou, že v porovnání se systémy KNX je systém INELS slabší a obsahuje i jisté chyby v softwarovém rozhraní, ale na druhou stranu představuje jeho nespornou výhodu přehlednost softwarového rozhraní, které odstraňuje manuální identifikaci prvků, komfortnost funkcí ve srovnání se systémem EGO-N a pak též pořizovací náklady jsou nižší oproti systémům KNX a EGO-N (viz strana 21, 22, 23). I tak by mělo dojít k opravě systému INELS a nejen softwarového rozhraní.

7 POUŽITÁ LITERATURA

- [1] *ABB : ABB i-bus® KNX* [online]. 2006 [cit. 2010-12-12]. Dostupné z WWW: <<http://www117.abb.com/catalog.asp?thema=5914&category=2535>>.
- [2] *ABB : Ego-n®* [online]. 2006 [cit. 2010-12-12]. Dostupné z WWW: <<http://www117.abb.com/catalog.asp?thema=8749&category=3207>>.
- [3] *Elektromateriál a svítidla ze shopu BBelektro.cz* [online]. 2006 [cit. 2010-12-12]. Dostupné z WWW: <<http://www.bbelektro.cz/>>.
- [4] *INELS | Systémová inteligentní elektroinstalace* [online]. 2010 [cit. 2010-12-12]. Návod, technické data, prohlášení o shodě. Dostupné z WWW: <<http://www.inels.cz/index.php?sekce=produkty&akce=show&id=128>>.
- [5] *RELE > Modulové elektronické přístroje | ELKO EP* [online]. 2005 [cit. 2010-12-12]. Dostupné z WWW: <<http://eshop.elkoep.cz/mainform.aspx>>.
- [6] *RELKO* [online]. 2007 [cit. 2010-12-12]. Dostupné z WWW: <<http://www.relko.cz/>>.
- [7] *Svítidla, Osvětlení, Elektro | e-shop* [online]. 2010 [cit. 2010-12-12]. Dostupné z WWW: <<http://www.svitidla-osvetleni-elektro.cz/>>.
- [8] TOMAN, Karel; KUNC, Josef. *Systémová technika budov : Elektroinstalace podle standardu EIB*. Praha : FCC PUBLIC, 1998. 87 s.

8 PŘÍLOHY

Příloha č.1 – Manuál k laboratorní úloze č.1

Příloha č.2 – Manuál k laboratorní úloze č.2

Příloha č.3 – Schéma zapojení laboratorní úlohy


Příloha č.4 – Schéma zapojení vzorového příkladu

Příloha č.5 – CD na zadní straně bakalářské práce

Obsah: inels.pdf


ukazkovy_priklad.piz

PŘÍLOHA Č.1 – MANUÁL K LABORATORNÍ ÚLOZE Č.1



Obr. 8-1: Nastavení síťového připojení

Klikněte na tlačítko **Start**, **Nastavení** a **Síťové připojení** (viz Obr. 8-1).




Obr. 8-2: Vlastnosti síťového připojení

V okně **Síťové připojení** vyberte aktivní **Připojení k místní síti** a klikněte na něj pravým tlačítkem myši a vyberte **Vlastnosti** (viz Obr. 8-2).




Obr. 8-3: Protokol sítě Internet (TCP/IP)

V **Připojení k místní síti** vyberte **Protokol sítě Internet (TCP/IP)** (viz Obr. 8-3).




Obr. 8-4: Nastavení protokolu sítě Internet (TCP/IP)

Nastavte následující hodnoty. **Adresa IP: 192.168.1.2, Maska podsítě: 255.255.255.0, Výchozí brána: 192.168.1.254** (viz Obr. 8-4).




Obr. 8-5: Nastavení připojení

Nejdříve **zkontrolujte IP adresu** (192.168.001.001) a poté **IP port** (61682). Poté klikněte na tlačítko „**Otestovat připojení**“ (viz Obr. 8-5).




Obr. 8-6: Kontrola komunikace

Nyní by se Vám mělo objevit okno s informacemi o počtu nalezených chyb. Pokud je jejich počet 0, pokračujte dále kliknutím na tlačítko „OK“, v **opačném** případě **zavolejte vyučujícího** (viz Obr. 8-6).




Obr. 8-7: Nový projekt

Nejdříve **smažte předešlý projekt** tlačítkem „Vymazat projekt“ a poté založte svůj **nový projekt** tlačítkem „Nový projekt“ (viz Obr. 8-7).




Obr. 8-8: Název projektu

Jako název svého projektu napište **Skupinu-jména studentů** a poté klikněte na „OK“ (viz Obr. 8-8).




Obr. 8-9: Kontrola projektu v řídicí jednotce

Nyní aplikace bude hlásit, že Váš nový projekt je odlišný od projektu uloženého v řídicí jednotce. Klikněte na „OK“ (viz Obr. 8-9).




Obr. 8-10: Nastavení podlaží

Aplikace se bude dožadovat nastavení vizuálního prostředí, jelikož ho nebudete používat, není třeba nic měnit a klikněte proto na „OK“ (viz Obr. 8-10).




Obr. 8-11: Opětovná kontrola projektu v řídicí jednotce

Opět bude aplikace hlásit, že Váš nový projekt je odlišný od projektu uloženého v řídicí jednotce, proto opět klikněte na „OK“ (viz Obr. 8-11).




Obr. 8-12: Načtení konfigurace z řídicí jednotky

Klikněte na **Správce jednotek/zařízení**, otevře se Vám okno, kde klikněte na tlačítko „**Načíst konfiguraci z CPU**“, čímž načtete veškerá zařízení připojená ke sběrnicím CIB. Aplikace bude chtít tento proces potvrdit, z toho důvodu klikněte na „**ANO**“ (viz Obr. 8-12).




Obr. 8-13: Sběrnice CIB1

Nyní se načte všechna zařízení a rozdělila se podle sběrnic CIB. Pokud jste správně provedli zapojení, v CIB1 naleznete pouze aktory (viz Obr. 8-13).




Obr. 8-14: Sběrnice CIB2

V záložce CIB2 naleznete všechny senzory (viz Obr. 8-14). Pokud tomu tak není, vypněte panel, zkontrolujte zapojení a začněte znovu od začátku.




Obr. 8-15: Přejmenování spínacího aktoru

Nejspíš jste si všimli, že v seznamu jsou uvedeny dva totožné spínací aktory. Aby se Vám během následující práce nezaměňovaly, tak na ně klikněte a můžete je přejmenovat v kolonce „Název jednotky“. Pojmenování záleží čistě na Vás. Pak klikněte na tlačítko „OK“ (Obr. 8-15).




Obr. 8-16: Konfigurace systému

Nyní klikněte na tlačítko „**Konfigurace systému**“. V otevřeném okně jsou zobrazeny záložky charakterizující jednotlivé vstupy a výstupy. **Proveďte uložení do CPU**, (viz Obr. 8-16).




Obr. 8-17: Seznámení s rozhraním–digitální vstupy

Nyní aplikace zcela komunikuje s řídicí jednotkou. Jelikož je vždy vidět stav na vstupu i na výstupu, **je toto nejlepší rozhraní pro přiřazování určitých funkcí ve spojení s konkrétní akcí jednotlivým sensorům a aktorům** (sepnutí, rozeznutí, dlouhé sepnutí, rozeznutí po dlouhém sepnutí) (viz Obr. 8-17).




Obr. 8-18: Seznámení s rozhraním–analogové vstupy

Zobrazují se záložky charakterizující **analogové vstupy**. V našem případě je hodnota **regulace termostatu**. Zde lze **nejlépe nastavit určitou akci termostatu** pro tuto úlohu. Máte k dispozici 8 záložek, přičemž v každé z nich se nachází akce při splnění podmínky a akce při nesplnění podmínky. Každá podmínka spočívá v porovnávání vstupní hodnoty, neboli korekci teploty, s jednou nebo dvěma hodnotami prostřednictvím logického operátoru.




Obr. 8-19: Seznámení se s rozhraním–digitální výstupy

Záložka charakterizující digitální výstupy - především spínací aktory, kontrolky termostatu a LED diody tlačítek (viz Obr. 8-19). Zde může student provádět **kontrolu akce**.




Obr. 8-20: Seznámení s rozhraním–analogové výstupy

Záložky charakterizující analogové výstupy, ve Vašem případě výstupy stmívače (viz Obr. 8-20). Zde je **vhodné sledovat a kontrolovat proces stmívání** (plynulé, skokové, zastavení atd.). Zároveň zde můžete nastavit minimální hodnotu (tzv. žhavení) a maximální hodnotu svítidla apod.




Obr. 8-21: Příklad nastavení akce tlačítka

Nyní provedeme **ukázkový příklad**. Tlačítkem WSB2–20 budete „ručně“ nastavovat intenzitu osvětlení na svítidle za podmínky, že na kontaktu IN1 stmívače bude přivedeno napětí 230V (je přivedeno stále). Nejdříve vyberete dotyčné tlačítko WSB2–20 a senzor stisknutí UP1. Pak vytvoříte **akci při sepnutí** (viz Obr. 8-21).




Obr. 8-22: Příklad přidání povelu

Povel je jednotlivý úkon provedený během celé akce, viz Obr. 8-22.




Obr. 8-23: Příklad nastavení povelu

Na Obr. 8-23 je vidět, že **pokyn se skládá z ovládaného výstupu**, který spínáme nebo jinak ovládáme tlačítkem. Také je dána možnost **ovládat dotyčný výstup na základě jiného vstupu** popř. **výstupu**.




Obr. 8-24: Příklad nastavení akce výstupu

Jelikož chceme ovládat napětí na výstupu stmívače, vyberte tedy výstup **OUT1** z **DA2-22M** (viz Obr. 8-24).




Obr. 8-25: Příklad způsobu ovládní výstupu

Když máte vybraný **ovládaný výstup**, musíte také zvolit způsob jeho ovládní. Každý **aktor** má své **vlastní funkce** (viz Obr. 8-25).




Obr. 8-26: Nastavení vstupu/výstupu pro podmínku

Jelikož pro ukázkou budeme **vytvářet podmínku**, ve které se porovnává vstup nebo výstup s určitou hodnotou prostřednictvím logických operátorů (< ; > ; =; < > ; <=; >=; OR; AND), tak musíte vybrat dotyčný vstup nebo výstup (viz. Obr. 8-26 a Obr. 8-27).




Obr. 8-27: Příklad použití logických operátorů v podmínce




Obr. 8-28: Příklad aktivace podmínky

Nyní je zadáno, že se výstup OUT1 bude přímo ovládat, pokud na vstupu IN1 bude přivedeno napájení. **POZOR!** Ani po vyplnění podmínky se automaticky nezaškrtně její používání, proto nezapomenout zaškrtnout! Po vyplnění nutno potvrdit tlačítkem „OK“ (viz Obr. 8-28).



Obr. 8-29: Příklad vložení více povelů


Pokud byste chtěli provést více povelů, lze dále přidávat další povelů do zvolené akce. Jinak potvrdit tlačítkem „OK“ (viz Obr. 8-29).



Obr. 8-30: Uložení příkladu do řídicí jednotky


Nyní klikněte na tlačítko „Ulož do CPU“ (viz Obr. 8-30) a po nahrání můžete vše vyzkoušet.

PŘÍLOHA Č.2 – MANUÁL K LABORATORNÍ ÚLOZE Č.2



Obr. 8-31: Nastavení síťového připojení

Klikněte na tlačítko **Start**, **Nastavení** a **Síťové připojení** (viz Obr. 8-31).




Obr. 8-32: Vlastnosti síťového připojení

V okně **Síťové připojení** vyberte aktivní **Připojení k místní síti** a klikněte na něj pravým tlačítkem myši a vyberte **Vlastnosti** (viz Obr. 8-32).




Obr. 8-33: Protokol sítě Internet (TCP/IP)

V **Připojení k místní síti** vyberte **Protokol sítě Internet (TCP/IP)** (viz Obr. 8-33).




Obr. 8-34: Nastavení protokolu sítě Ineternet (TCP/IP)

Nastavte následující hodnoty. **Adresa IP: 192.168.1.2, Maska podsítě: 255.255.255.0, Výchozí brána: 192.168.1.254** (viz Obr. 8-34).




Obr. 8-35: Nastavení připojení

Nejdříve **zkontrolujte IP adresu** (192.168.001.001) a poté **IP port** (61682). Poté klikněte na tlačítko „**Otestovat připojení**“ (viz Obr. 8-35).




Obr. 8-36: Kontrola komunikace

Nyní by se Vám mělo objevit okno s informacemi o počtu nalezených chyb. Pokud je jejich počet 0, pokračujte dále kliknutím na tlačítko „OK“, v **opačném** případě **zavolejte vyučujícího** (viz Obr. 8-36).




Obr. 8-37: Nový projekt

Nejdříve **smažte předešlý projekt** tlačítkem „Vymazat projekt“ a poté **otevřete svůj předešlý projekt** prostřednictvím „Obnovit projekt ze zálohy“ (viz Obr. 8-37).




Obr. 8-38: Nastavení pozadí

Nyní se přepnete na rozhraní „Designer“ a klikněte na „Nastavit plán“, čímž se vám otevře okno „Nastavení podlaží“, kde přepnete na roletu „Nastavit pozadí“ a klikněte na „Načíst schéma/obrázek podlaží“.




Obr. 8-39: Obrázek pozadí

Vyberte pozadí. Výběr je zcela na studentovi, ale doporučuje se „panel724x543“. Ovšem tento výběr záleží na zvoleném rozlišení monitoru. Pokud by student vybral nevhodné, může jej změnit. Ovšem změna později je již komplikovanější, proto by jí měl udělat v tomto kroce. Po vybrání pozadí potvrďte kliknutím na tlačítko „Otevřít“ a následně „OK“.




Obr. 8-40: Analýza jednotek

Klikněte na „**Správce zařízení**“ a poté spusťte konfiguraci z CPU kliknutím na „**Načíst konfiguraci z CPU**“. Systém se vám zeptá, zdali chcete provést daný úkon, potvrďte kliknutím na „**Ano**“.




Obr. 8-41: Konfigurace jednotek

Nyní **zkontrolujte jednotky** (zda je seznam úplný a zda jsou jednotky na správné sběrnici). Případně **rozlište spínací jednotky SA2-04M**. Následně **potvrďte**.




Obr. 8-42: Standardní prvky


Nyní si projdeme **Designer rozhraní** (viz Obr. 8-42). V seznamu prvků si můžeme vybrat standardní (obecné prvky – viz Obr. 8-42), externí (specifické prvky – viz Obr. 8-43), simulace (snímače WSB2 – viz Obr. 8-44).



Obr. 8-43: Externí prvky




Obr. 8-44: Simulace




Obr. 8-45: Nastavení žárovky

Nyní se přepneme do **standardního rozhraní**, odkud **přetáhneme žárovku** na zvolené místo. Po **puštění tlačítka myši se otevře okno** (můžete jej otevřít dvojklikem na prvek a kliknutím na „*“), v tomto okně vyberte výstup, na kterém je dotýčný prvek (žárovka) připojen. V našem případě jej připojíme na **jednotku DA2-22M a výstup OUT1** (viz Obr. 8-45). Tímto způsobem můžeme vybavit celý panel (viz Obr. 8-46). Nyní **přepněte** z Designer rozhraní zpět **do Manažer rozhraní**. Pokud nyní zapnete libovolnou kontrolku, tak její stav vidíte i v programu Inels Designer & Manager. U žárovky navíc můžete sledovat napětí v procentech. Snímače WSB2 jsou v tomto rozhraní zpracována detailněji (viz Obr. 8-47), kde svítí vlevo červeně kontrolka (znázorňuje držení) a vpravo svítí zeleně kontrolka (znázorňující aktivaci ovládání topení).




Obr. 8-46: Vybavený panel




Obr. 8-47: Zobrazení WSB2-40

PŘÍLOHA Č.3 – SCHÉMA ZAPOJENÍ LABORATORNÍ ÚLOHY



Obr. 8-48: Schéma zapojení panelu INELS pro laboratorní úlohy

PŘÍLOHA Č.4 – SCHÉMA ZAPOJENÍ VZOROVÉHO PŘÍKLADU



Obr. 8-49: Schéma zapojení panelu INELS pro vzorový příklad