

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

**FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
ÚSTAV ELEKTROENERGETIKY**

**FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION
DEPARTMENT OF ELECTRICAL POWER ENGINEERING**


**VYUŽITÍ ŘÍDICÍHO SYSTÉMU FOXTROT JAKO
BUILDING MANAGEMENT SYSTEM**

**DIPLOMOVÁ PRÁCE
MASTER'S THESIS**

**AUTOR PRÁCE
AUTHOR**

BC. MICHAL HUBÁLEK

BRNO 2013



VYSOKÉ UČENÍ
TECHNICKÉ V BRNĚ

Fakulta elektrotechniky
a komunikačních technologií

Ústav elektroenergetiky

Diplomová práce

magisterský navazující studijní obor
Elektroenergetika

Student: Bc. Michal Hubálek

ID: 120781

Ročník: 2

Akademický rok: 2012/2013

NÁZEV TÉMATU:

Využití řídicího systému Foxtrot jako Building Management System

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ:

1. Sběrníkový systém tecomat foxtrot jako BMS
2. Návrh a výroba laboratorního panelu TECO
3. Komunikace a programování systému pomocí softwaru Mosaic
4. Vzdálené řízení a vizualizace systému pro BMS

DOPORUČENÁ LITERATURA:

podle pokynů vedoucího práce

Termín zadání: 11.2.2013

Termín odevzdání: 24.5.2013

Vedoucí práce: Ing. Branislav Bátora

Konzultanti diplomové práce:

doc. Ing. Petr Toman, Ph.D.

Předseda oborové rady

UPOZORNĚNÍ:


Autor diplomové práce nesmí při vytváření diplomové práce porušit autorská práva třetích osob, zejména nesmí zasahovat nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a musí si být plně vědom následků porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. díl 4 Trestního zákoníku č.40/2009 Sb.

Bibliografická citace práce:


HUBÁLEK, M. Využití řídicího systému Foxtrot jako Building Management System. Diplomová práce. Brno: Ústav elektroenergetiky FEKT VUT v Brně, 2013, 59 stran.

Jako autor uvedené diplomové práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této diplomové práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a jsem si plně vědom následků porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. Díl 4 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

.....



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ



Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Ústav elektroenergetiky

Diplomová práce


Využití řídicího systému Foxtrot jako Building Management System

Bc. Michal Hubálek

Vedoucí: Ing. Branislav Bátora

Ústav elektroenergetiky, FEKT VUT v Brně, 2013

Brno



BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

**Faculty of Electrical Engineering and Communication
Department of Electrical Power Engineering**

Master's Thesis

The use of the control system Foxtrot as Building Management System

by

Bc. Michal Hubálek

**Supervisor: Ing. Branislav Batora
Brno University of Technology, 2013**

Brno

ABSTRAKT

Diplomová práce je zaměřená na téma inteligentní elektroinstalace zejména pro domovní řízení. Zabývá se problematikou moderního systému Foxtrot od společnosti TECO a.s. V úvodu se práce věnuje teorii inteligentních domů a jejich možností. Následně jsou podrobně popsány vlastnosti systému Foxtrot a jeho použití, způsoby komunikace mezi jednotlivými prvky systému.

Převážná část diplomové práce se věnuje laboratornímu panelu se systémem Foxtrot. Návrhu panelu, který vychází z funkcí systému Foxtrot a dále samotné výrobě panelu, pro který je sestaven rozpočet rozčleněný na cenu komponentů Foxtrot a ostatní části panelu. Pro plánované začlenění laboratorního panelu do výuky jsou vytvořeny dva laboratorní návody, které se liší svými funkcemi ovládání. V prvním návodu jde především o seznámení se systémem Foxtrot a programovacím softwarem Mosaic, kde je systém ovládaný tlačítky. Druhý návod umožní vytvoření složitějšího programu, který slouží k ovládání systému přes webové rozhraní počítačem nebo telefonem a jsou použity rovněž tlačítka.

KLÍČOVÁ SLOVA: systém Foxtrot, software Mosaic, laboratorní panel

ABSTRACT

This diploma thesis describes an intelligent wiring system especially of one's home. Modern Foxtrot System from TECO, JSC has been examined and done to work. In the first part of the thesis the highly diverse options of the intelligent home system are dealt with. The second part of the thesis treats the concept of Foxtrot System in greater detail. The objective is to describe the use of the control system as well as the advanced automation.

The larger part of the diploma thesis deals with a sample laboratory Foxtrot system panel, its draft, functions and construction. The budget for the draft and the construction is created and based on the prices of Foxtrot System components. As for the planned integration of the laboratory panel in education, two laboratory manuals are developed and vary in their control functions. In the first manual Foxtrot System, Mosaic software and push button control panel are introduced to the user. The second one describes how to create a more complicated program that is used to control the system via the web interface computer or Smart phone and are also used buttons.

KEY WORDS: system Foxtrot, Mosaic software, laboratory panel

OBSAH

1 ÚVOD	12
1.1 MOŽNOSTI INTELIGENTNÍCH DOMŮ	12
1.2 SYSTÉMY PRO INTELIGENTNÍ DOMY	12
1.3 KOMUNIKAČNÍ MÉDIA	13
1.4 CÍLE PRÁCE	13
2 SBĚRNICOVÝ SYSTÉM TECOMAT FOXTROT	14
2.1 ÚVOD DO SYSTÉMU FOXTROT	14
2.2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SYSTÉMU FOXTROT	15
2.3 SBĚRNICE POUŽÍVANÉ U SYSTÉMU FOXTROT	16
3 LABORATORNÍ PANEL INTELIGENTNÍ ELEKTROINSTALACE FOXTROT	19
3.1 NÁVRH LABORATORNÍHO PANELU TECO	19
3.2 VLASTNOSTI PRVKŮ FOXTROT POUŽITÝCH NA PANELU	21
3.3 VÝROBA LABORATORNÍHO PANELU TECO	25
3.4 ROZPOČET LABORATORNÍHO PANELU TECO	26
3.5 KOMUNIKACE ŘÍDICÍHO SYSTÉMU FOXTROT S POČÍTAČEM	28
4 PROGRAMOVÁNÍ SYSTÉMU FOXTROT POMOCÍ SOFTWARE MOSAIC	29
4.1 ŘÍZENÍ SYSTÉMU FOXTROT POMOCÍ TLAČÍTKOVÝCH SNÍMAČŮ RFOX	29
4.1.1 ZADÁNÍM ÚLOHY	29
4.1.2 TEORETICKÝ ÚVOD	29
4.1.3 ZAPOJENÍ LABORATORNÍHO PANELU	31
4.1.4 POSTUP ŘEŠENÍ	32
4.1.5 ZÁVĚR	44
4.2 ŘÍZENÍ SYSTÉMU FOXTROT PŘES WEBOVÉ ROZHRANÍ	45
4.2.1 ZADÁNÍM ÚLOHY	45
4.2.2 TEORETICKÝ ÚVOD	45
4.2.3 ZAPOJENÍ LABORATORNÍHO PANELU	46
4.2.4 POSTUP ŘEŠENÍ	47
4.2.5 ZÁVĚR	56
5 ZÁVĚR	57
POUŽITÁ LITERATURA	58

Seznam obrázků

<i>Obr. 2-1</i> Struktura systému Foxtrot	15
<i>Obr. 2-2</i> Připojení periferních modulů pomocí sběrnice TLC2 a optickým kabelem	16
<i>Obr. 2-3</i> Základní zapojení rozšiřujícího modulu se základním modulem Foxtrot CP-1004	17
<i>Obr. 2-4</i> Příklad topologie typu hvězda	18
<i>Obr. 2-5</i> Příklad topologie typu mesh	18
<i>Obr. 3-1</i> Rozvržení komponentů na fólii	20
<i>Obr. 3-2</i> Základní modul CP1000	21
<i>Obr. 3-3</i> Modul Stmívací pro LED pásy	22
<i>Obr. 3-4</i> Komunikační modul RFOX	22
<i>Obr. 3-5</i> Kombinovaný modul (spínací) RFOX	23
<i>Obr. 3-6</i> Tlačítkový snímač RFOX	23
<i>Obr. 3-7</i> Převodník DALI	24
<i>Obr. 3-8</i> Napájecí zdroj	24
<i>Obr. 3-9</i> Laboratorní panel TECO.....	25
<i>Obr. 3-10</i> Připojení počítače k řídicímu systému Foxtrot přes wi-fi router	28
<i>Obr. 4-1</i> Elektrické schéma laboratorního panelu TECO s prvky RFox	31
<i>Obr. 4-2</i> Výběr řídicího systému	32
<i>Obr. 4-3</i> Nastavení centrálního jednotky	32
<i>Obr. 4-4</i> Připojení k systému přes Ethernet	33
<i>Obr. 4-5</i> Volba modulu RF master	33
<i>Obr. 4-6</i> Připojení RF mastera	34
<i>Obr. 4-7</i> Správce jednotek zařízení	34
<i>Obr. 4-8</i> Detekce RF prvků v okolí systému	35
<i>Obr. 4-9</i> Pojmenování vstupů u tlačítkových snímačů	35
<i>Obr. 4-10</i> Pojmenování výstupů Kombinovaného modulu.....	36
<i>Obr. 4-11</i> Kontrola chyb v programu	36
<i>Obr. 4-12</i> Pojmenování funkčního bloku Spinani	37
<i>Obr. 4-13</i> Pojmenování proměnné typu BOOL.....	37
<i>Obr. 4-14</i> Výběr prvku z editoru boxu.....	38
<i>Obr. 4-15</i> Funkční blok Spinani	38
<i>Obr. 4-16</i> Pojmenování funkčního bloku Topeni	39
<i>Obr. 4-17</i> Funkční blok Topeni v textovém jazyce ST	39

<i>Obr. 4-18 Import knihovny BuildingLib_V12</i>	<i>40</i>
<i>Obr. 4-19 Vložení prvku z knihovny BuildingLib_V12</i>	<i>41</i>
<i>Obr. 4-20 Definice proměnné konfigurační struktury.....</i>	<i>41</i>
<i>Obr. 4-21 Funkční blok „zaluzie“</i>	<i>42</i>
<i>Obr. 4-22 Vkládání vytvořených funkčních bloků</i>	<i>42</i>
<i>Obr. 4-23 Vložení globálních proměnných</i>	<i>43</i>
<i>Obr. 4-24 Doplnění času doběhu žaluzií 6 s, 8 s.....</i>	<i>43</i>
<i>Obr. 4-25 Vytvoření program „uloha1“</i>	<i>44</i>
<i>Obr. 4-26 Elektrické schéma laboratorního panelu TECO</i>	<i>46</i>
<i>Obr. 4-27 Pojmenování výstupů u stmívacího aktoru</i>	<i>47</i>
<i>Obr. 4-28 Přidání prvků z knihovny typu VAR_GLOBAL_RETAIN</i>	<i>48</i>
<i>Obr. 4-29 Propojení bloků pro podporu světel a resetování světel</i>	<i>49</i>
<i>Obr. 4-30 Nastavení světel a zásuvek.....</i>	<i>49</i>
<i>Obr. 4-31 Funkční bloky pro řízení RGB Led pásků.....</i>	<i>49</i>
<i>Obr. 4-32 Funkční bloky pro řízení RGB Led pásků.....</i>	<i>50</i>
<i>Obr. 4-33 Cesta k proměnné reset.....</i>	<i>50</i>
<i>Obr. 4-34 Funkční blok pro řízení topení.....</i>	<i>50</i>
<i>Obr. 4-35 Názvy ikon v prostředí WebMaker.....</i>	<i>51</i>
<i>Obr. 4-36 Nastavení zobrazení v prohlížeči.....</i>	<i>51</i>
<i>Obr. 4-37 Nastavení stránky</i>	<i>51</i>
<i>Obr. 4-38 Cesta k proměnné out funkčního bloku reset.....</i>	<i>52</i>
<i>Obr. 4-39 Nastavení zadávacího pole pro světlo</i>	<i>53</i>
<i>Obr. 4-40 Nastavení výstupní proměnné</i>	<i>54</i>
<i>Obr. 4-41 Nastavení obrázku plus.....</i>	<i>54</i>
<i>Obr. 4-42 Nastavení obrázku minus.....</i>	<i>54</i>
<i>Obr. 4-43 Nastavení obrázku světla.....</i>	<i>55</i>
<i>Obr. 4-44 Nastavení zadávacího pole</i>	<i>55</i>
<i>Obr. 4-45 Nastavení sloupce ovládaného proměnnou</i>	<i>55</i>

Seznam tabulek

<i>Tab. 1-1 Přehled systémů</i>	13
<i>Tab. 3-1 Ceny komponentů</i>	26
<i>Tab. 3-2 Ceny jednotlivých prvků panelu</i>	26
<i>Tab. 3-3 Ceny propojovacích vodičů</i>	27
<i>Tab. 4-1 Přehled funkcí snímačů</i>	29

1 ÚVOD

V současné době se objevuje zvyšující se zájem o tzv. inteligentní domy. Lidem už nestačí jenom „cvakat“ vypínačem nebo „točit“ kohoutkem u topení. Chtějí si elektroinstalaci přizpůsobit pro svoje vlastní potřeby. Dálkově ovládat instalaci, případně se podívat jestli se někde nesvítí nebo není zapnutý některý spotřebič, nastavit teplotu v pokoji, apod. Jde tedy především o uživatelský komfort, který lze v inteligentních domech vytvořit.

Dalším důvodem poptávky po inteligentních domech mohou být finanční prostředky. U inteligentní elektroinstalace jsou vstupní náklady vyšší než u běžné silové, ale za to je zde mnohem více funkcí, které přispívají jak k šetření energie, tak již k zmiňovanému uživatelskému komfortu. V klasické elektroinstalaci by tyto funkce buď nešly vytvořit anebo by to bylo finančně mnohem nákladnější.

1.1 Možnosti inteligentních domů

Z hlediska vybavenosti domů se každý výrobce specializuje na svoje vlastní výrobky a k nim dodává vlastní ovládání a vlastní programy pro řízení. To znamená, že pro ovládání osvětlovacího systému, žaluzií, klimatizace apod. dostane uživatel od každého zařízení ovládač, případně aplikaci pro ovládání zařízení do mobilu. Hlavní nevýhoda tohoto stavu je, že každý systém musí mít svůj vlastní senzor a aktor. Není zde možnost komunikovat s jiným systémem a uživatel se v ovládání jednotlivých elektrických zařízení může začít ztrácet. Může také nastat situace, že dodávané systémy pracují proti sobě. Např. když se otevře okno a okenní senzor není propojený se systémem pro topení, teplotní senzor dá povel „Topit“, protože došlo k poklesu teploty.

Proto se objevují tzv. inteligentní domy, kde je dominantní jeden systém pro ovládání převážné většiny elektroinstalace. Tento systém umožňuje uživateli, ovládat celou instalaci jednak uvnitř domu, ale i také vzdáleně ze svého mobilu. Jeden senzor může dávat informace více aktorům a je téměř nemožné, aby zařízení pracovali proti sobě. Další možností je, že si uživatel nechá systém pro řízení domu vytvořit podle sebe montážní firmou a sám si bude vybírat mezi jednotlivými režimy. [5]

1.2 Systémy pro inteligentní domy

Na českém trhu existuje několik systémů, které jsou pro inteligentní domy přímo určeny. Tyto systémy umožňují vytvářet totožné funkce, přesto se liší v několika směrech. Existují totiž systémy centralizované, které mají hlavní řídicí jednotku nadřazenou nad ostatními prvky instalace. Ty se používají především pro menší aplikace typu rodinných domů apod. Oproti tomu jsou systémy decentralizované, kde systém nemá hlavní řídicí jednotku, ale více řídicích jednotek rozmístěných po budově. Používají se pro větší aplikace typu velkých administrativních budov. Dále se systémy rozdělují podle kompatibility a normalizace protokolů na otevřené systémy a uzavřené systémy. Otevřené systémy jsou podloženy veřejným standardem a lze do systému připojit jakékoliv zařízení, podporující tento protokol. Uzavřené systémy jsou systémy jednoho výrobce, kde způsob komunikace a fungování systému není dostupné pro jiné výrobce. [11]

Tab. 1-1 Přehled systémů

Systém	Centralizovaný	Decentralizovaný	Otevřený	Uzavřený
KNX		X	X	
Lon		X	X	
Xcomfort		X		X
Ego-n	X			X
iNels	X			X
Foxtrot	X		X	
DALI		X	X	

1.3 Komunikační média

Existuje několik způsobů, jak správně propojit systémovou instalaci. Způsoby propojení jsou uvedeny v následujících bodech:

- **Datový kabel** pro ethernetovou síť, na kterou lze v budoucnu připojit počítač, chytrý TV nebo multimediální systém, IP telefony a další zařízení, kde se vyžadují přenosy velkého objemu dat. Pokládá se převážně hvězdicovitě a v centrálním bodu se propojí přes tzv. switch. Také lze připojit na této úrovni datových toků bezdrátovou síť wifi.
- **Instalační sběrnice** slouží k propojení vypínačů, světel, ventilátorů, klimatizací a podobně. Zde se předávají krátké povely a kde je připojení přes ethernet cenově a energeticky nevýhodné. Sběrnice může být čtyřvodičový nebo dvouvodičový kabel s minimálním průřezem 0,8 mm.
- **Bezdrátová instalace**, zde není potřeba žádného ovládacího vodiče, ale musí být dobrá prostupnost signálu. Pro bezdrátovou instalaci je v Evropě vyhrazeno bezlicenční pásmo 868 MHz. Je ale nutné vyřešit napájení prvků, některé mají vložené baterie, ale některé jsou napájené přímo ze sítě 230 V.
- **Silové kabely** jsou přivedeny ke světlům a spotřebičům z rozváděče, kde budou umístěny reléové aktory. Povel pro sepnutí přijde po sběrnicovém kabelu.[5]

1.4 Cíle práce

Cílem práce je navrhnout a vyrobit laboratorní panel, který bude obsahovat řídicí systém Foxtrot. Tento systém bude obsahovat jak prvky připojené na sběrnici, tak i radiofrekvenční prvky. Bude umožňovat ovládání osvětlení, žaluzií, topení, chlazení a spínání. Dále budou pro tento panel vytvořeny laboratorní návody, které seznámí studenty s jednoduchým programováním tohoto systému a příslušnými prvky systému. Návody jsou zaměřeny na program Mosaic, který bude určen pro řízení systém Foxtrot. Centrální jednotka bude připojena k wifi routeru, pomocí kterého bude možné instalaci ovládat dálkově přes počítač nebo telefonem.

2 SBĚRNÍKOVÝ SYSTÉM TECOMAT FOXTROT

2.1 Úvod do systému Foxtrot

Řídicí systém Tecomat Foxtrot je kompatibilní modulární řídicí a regulační systém s výkonným procesorem, vyspělými komunikacemi, originálním dvou vodičovým a bezdrátovým propojením s prvky inteligentních elektroinstalací.

Systém Foxtrot umožňuje:


- **Topení, ventilace, klimatizace** – kotle plynové, elektrické, tepelná čerpadla, solární panely, podlahové topení...
- **Řízená ventilace** (kvalita vzduchu) – detektory CO₂, vlhkosti, kouře
- **Osvětlení** – žárovky, zářivky, LED žárovky, stmívání
- **Řízení spínání libovolných spotřebičů** – podle času, světla, tarifu HDO, pohybu...
- **Stínění** - žaluzie, rolety, markýzi
- **Měření energií** (elektřina, voda, plyn, teplo) historie, trendy, grafy, využití HDO
- **Meteostanice** – teplota, vlhkost, tlak, směr větru...
- **Bazén, vířivka** – teplota, osvětlení, spínání
- **Zabezpečovací ústředna/alarmy** – čidla pohybu, okenní/dveřní kontakty, kódovací klávesnice, detektory tříštění
- **Přístupový systém** – čtečka RFID karet/tagů , elektrické zámky dveří, videotelefon
- **Kamerový systém/intercom** – záznam videa na server
- **Zábava** – multimediální přehrávač, propojení s AV systémy Control4
- **Komunikace** – internet, GSM/SMS, iPhone, Smartphone, TV obrazovka
- **Ovládání** – IR ovládač, dotykový displej na zeď, vypínače v různých designech, termostaty, smartphone, notebook, PC, TV obrazovka
- **Bezdrátové připojení prvků**
- **Dvou vodičové připojení prvků**
- **Připojení na Ethernet/sít LAN**
- **WEB server/ WEB stránky**
- **Reliance** – možnost vizualizace
- **Automatizace/programování scén** [3]

Díky svým možnostem se systém Foxtrot uplatní zejména v rodinných i bytových domech, rekreačních objektech, kancelářích, ale může být použit i v průmyslových halách a podobně.

2.2 Základní informace o systému Foxtrot

Ústředním prvkem systému je základní modul Foxtrot (CP-1000 a další varianty). Pro instalace, kde nepředpokládáme na základní modul připojovat vstupy (čidla teploty apod.) a výstupy ovládání např. osvětlení použijeme centrální modul CP-1000.

Pro instalace, kde část vstupů a výstupů řízení aplikace chceme přímo připojit na základní modul a pro programování použijeme prostředí Mosaic, využijeme kterýkoli ze základních modulů Foxtrot.




Obr. 2-1 Struktura systému Foxtrot[6]

Snímané vstupy (teploty, tlačítka ovládačů apod.) a ovládané výstupy (svítidla, motory žaluzií, motory ventilátorů atd.) připojujeme na periferní moduly, které připojujeme k základnímu modulu Foxtrot jednou ze tří sběrnic.[2]

2.3 Sběrnice používané u systému Foxtrot

- **Sběrnice TLC2**

Jedná se o systémovou sběrnici, která má k dispozici omezený sortiment periferních modulů. Sběrnice je přísně líniová a poměrně striktně definovaná. Centrální modul musí být na jednom konci sběrnice. Na druhý konec sběrnice musíme osadit zakončovací odpor 120Ω. Periferní moduly na této sběrnici jsou pouze v provedení na Din lištu. V domovních instalacích se tato sběrnice nejčastěji používá pro propojení externích masterů modulů CFox a RFox, popřípadě modulů pro řízení kotlů s protokolem Opentherm. Moduly mohou být vzájemně propojeny také optickými kabely nebo kombinací optických a metalických kabelů. K propojení optickým kabelem je třeba použít převodník na optiku KB-0552. Moduly propojíme standartními patch kabely ST-ST. Optický kabel zaručuje galvanické oddělení, a proto pro napájení následujícího modulu musí být samostatný napájecí zdroj. [2], [16]



Obr. 2-2 Připojení periferních modulů pomocí sběrnice TLC2 a optickým kabelem [16]

- **Sběrnice CIB (Síť CFox):**


Největší počet periferních modulů připojujeme instalační sběrnici CIB. Tyto periferní moduly dodávané pod souhrnným názvem CFox jsou k dispozici v různých provedeních na DIN lištu, do instalační krabice, na zeď do interiéru, do výrobku, s vyšším krytím...

Jedna větev (sběrnice CIB ohraničená jedním masterem) umožňuje připojit max. 32 periferních modulů. Základní moduly jsou osazeny jedním masterem sběrnice CIB. Další moduly lze připojit prostřednictvím externích CIB mater modulů CF-1141 (max. 4 master moduly k jednomu základnímu). Každý externí modul CF-1141 umožňuje připojit dvě větve CIB (2 x 32 jednotek). Moduly CF-1141 jsou k základnímu modulu připojeny sběrnici TLC2. [16]

Vlastnosti CIB sběrnice:

Sběrnice CIB je dvoudrátová sběrnice s libovolnou topologií kromě zapojení do kruhu. Vlastní komunikace je namodulována na stejnosměrném napájecím napětí. Napájení sběrnice tvoří standardní zdroj stejnosměrného napětí 27,2 VDC nebo 24 VDC připojený na sběrnici přes interní oddělovací obvody nebo externí oddělovací modul.

Sběrnice kromě vlastního přenosu dat umožňuje napájet připojené moduly (jednotky), pouze je nutné brát ohled na maximální odběr všech napájených jednotek a max. úbytky napájecího napětí tak, aby ve všech částech sběrnice byly dodrženy podmínky tolerance napájecího napětí. Pro instalaci sběrnice CIB lze použít libovolné dvou vodičové kabely. [2]



Obr. 2-3 Základní zapojení rozšiřujícího modulu se základním modulem Foxtrot CP-1004[2]

- **Sít' (sběrnice) RFox:**


Další instalační sběrnici k systému Foxtrot je bezdrátová síť RFox (zde není sběrnice po fyzické stránce, ale logicky se prvky RFox chovají jako sběrnice). Periferní bezdrátově připojené moduly RFox jsou také k dispozici ve více mechanických provedeních – na DIN lištu (s napájením 230 VAC nebo 24 VDC), do instalační krabice (bateriové nebo napájené z 230VAC). Sběrnice RFox je bezdrátová radiová sběrnice v bezlicenčním radiovém pásmu 868 MHz. Sběrnice RFox je vždy tvořena jedním řídicím masterem sběrnice a až 64 podřízenými (slave) periferními moduly. [2]

Základní parametry sběrnice RFox

System je navržen tak, aby v co nejmenší míře zvyšoval zatížení okolního prostoru radiovým provozem. Vysílací výkon je cca 3,5 mW (povoleno je max. 25 mW), aby minimalizoval radiovou komunikaci. System využívá možnost více kanálů, k dispozici je 8 kanálů v kmitočtovém rozsahu g1 (868,000 – 868,600 MHz). [2]

Funkce systému a komunikace


Komunikace mezi RF masterem a RF periferním modulem je podporována pro topologie typu **hvězda** a topologie typu **mesh**. Topologie typu hvězda představuje přímý komunikační dosah mezi masterem a RF modulem. Master má vždy přímý komunikační dosah se všemi podřízenými RF moduly. [2]



Obr. 2-4 Příklad topologie typu hvězda [1]

Topologie typu **mesh** představuje takové rozmístění obsluhovaných jednotek, kdy master má přímý komunikační dosah pouze s některými jednotkami. Do ostatních jednotek dosáhne použitím tzv. routerů. Router (opakovač) je zařízení, které příchozí RF paket přijme, zesílí a přešle dále. Použitím routerů lze tedy zvětšit základní komunikační dosah mastera.

V jedné **mesh** síti lze použít maximálně 4 routerů. Vyslaný RF paket se musí ke svému příjemci dostat s využitím maximálně 5 přeskoků. Každý přeskok představuje zvětšení časové prodlevy mezi vysláním a doručením RF paketu (prodlužuje se reakční doba mezi povelům a akcí). Pro funkci routeru lze použít buď jednoúčelový RF router nebo kterýkoliv RF modul v trvalém provozu (funkce routeru se modulu přiřadí při konfiguraci modulu do RFox sítě). [2]



Obr. 2-5 Příklad topologie typu mesh [1]

3 LABORATORNÍ PANEL INTELIGENTNÍ ELEKTROINSTALACE FOXTROT


3.1 Návrh laboratorního panelu TECO

Laboratorní panel bude navržen tak, aby umožňoval co největší škálu funkcí inteligentní elektroinstalace Foxtrot. To znamená, od běžného sepnutí kontaktu a rozsvícení kontrolky, až po dálkové ovládání panelu pomocí tabletu, nebo chytrého telefonu (smartphone). Avšak demonstrační panel nebude obsahovat úplně všechny funkce systému Foxtrot z kapacitních důvodů panelu.

Na Obr. 3-1 je zobrazen návrh lepící folie, kde je vidět rozmístění jednotlivých komponent. Panel je navržen tak, aby byl rozčleněn do několika částí. V horní části jsou umístěny silové zdířky, které se propojují silovými vodiči. Pokud bude vodič delší, je možnost ho přehodit přes panel a nebude překážet při práci na panelu. V levé části panelu budou umístěny jednotlivé moduly, v podstatě hlavní část panelu. Funkce jednotlivých modulů jsou popsány v následující kapitole. Pod moduly, jsou umístěny zdířky pro sběrnici a napájecí zdířky, po kterých se přenáší malé napětí 24 V DC. Ve spodní části je umístěna instalační krabice, ve které bude prvek s DALI rozhraním. Vedle instalační krabice jsou umístěny bezdrátové tlačítkové snímače, které mají možnost oddělit se od panelu a dálkově ovládat systémovou instalaci v omezené vzdálenosti, dané dosahem RF signálu. Na pravé části panelu jsou indikační prvky, které mají za úkol signalizovat sepnutí jednotlivých naprogramovaných kontaktů. Představují reálné funkce žaluzie, topení, chlazení, spínání, a stmívání LED pásků. Ve střední části panelu, vedle signalizačních kontrolky je ponecháno volné místo, kde bude možnost přichytit na laboratorní panel bezdrátový Wi-Fi router a ještě Tablet, na kterém bude možno vizualizovat danou instalaci.

Na DIN liště bude umístěna centrální řídicí jednotka CP-1000, která potřebuje napájení. Napájení řídicí jednotky je 24 nebo 27,2 VDC. Může být řešeno napájením zálohovaným v případě výpadku nebo bez zálohy. V našem případě bude řešeno napájením nezalohovaným napájecím zdrojem, před který bude ještě umístěn jistič. Jistič slouží pro funkci ochrany laboratorního panelu, ale taky jako vypínač, pokud je potřeba provést změny v zapojení instalace (panelu). Pomocí sběrnice CIB budou k centrální řídicí jednotce připojeny modul pro stmívání LED pásků a převodník CIB-DALI pro 12 předřadníků DALI. Tento převodník na laboratorním panelu nebude ovládat žádné světelné scény z důvodu nezakomponování předřadníků DALI na panel, pro nedostatek místa. Je tu ale možnost propojit se s jiným panelem, který by už DALI předřadníky obsahoval a instalaci tak rozšířil.

Panel obsahuje třívodičovou sběrnici TLC2, přes kterou bude připojen k centrální řídicí jednotce RFox master. Ten vysílá a přijímá radiofrekvenční signál o hodnotě 868 MHz. Jedná se o tzv. bezdrátovou sběrnici, na kterou jsou připojeny tlačítkové snímače. Dále je připojen (nabodován) k masteru kombinovaný modul, který má kombinaci analogových a binárních vstupů a výstupů. RFox master a kombinovaný modul ještě musí obsahovat našroubovanou anténu, bez které by nemohli přijímat a vysílat RF signál.



Obr. 3-1 Rozvržení komponentů na fólii

Dále bude laboratorní panel rozšířen o bezdrátový router s podporou Wireless-N. Ten bude k centrální řídicí jednotce připojen pomocí kabelu utp s koncovkami RJ45. Díky tomu půjde panel ovládat dálkově přes bezdrátovou síť wi-fi. K té se bude možné připojit s počítačem, tabletem nebo chytrým telefonem. Je tu samozřejmě i možnost připojit počítač napřímo přes utp kabel se základním modulem. Což bude vhodné např. při programování.

3.2 Vlastnosti prvků Foxtrot použitých na panelu

Centrální řídicí jednotka CP 1000

Napájení: 24 V DC, nebo v případě zálohování 27,2 V DC

Komunikace: jednotka obsahuje dvě oddělené CIB sběrnice na které lze připojit maximálně 2x64 jednotek CFox, systémovou sběrnici TLC2 pro připojení až 4 rozšiřovacích modulů, a zásuvku Ethernet, pro připojení počítače, nebo připojení k wi-fi routeru.

Funkce: jednotka je určena pro řízení systémů CFox a RFox, má možnost monitorování signálu HDO, může obsahovat navíc paměťovou kartu, lze k jednotce připojit rozšiřující moduly, programování a komunikace po Ethernet, obsahuje pevně nastavenou IP adresu, obsahuje web server a lze ji programovat v prostředí Mosaic nebo v prostředí FoxTool [18]




Obr. 3-2 Základní modul CP1000 [14]

Modul řízení LED pásků (C-DM-0006M ULED)

Napájení: po CIB sběrnici 24 V DC, LED pásky 12/24 V DC $\pm 10\%$

Komunikace: dvou vodičová sběrnice CIB

Funkce: řízení 6 jednobarevných LED pásků, nebo řízení 2 RGB LED pásků, tento modul umožňuje stmívání LED pásků, ovládání modulu pomocí programu, nebo ruční režim [12]




Obr. 3-3 Modul Stmívací pro LED pásky [18]

Komunikační modul RFox (RF-1131)

Napájení: 24 V DC

Komunikace: systémová sběrnice TLC2, bezdrátová sběrnice RFox s frekvencí 868 MHz, dosah 30 m v budově, 100 m ve volném prostoru

Funkce: jednotka je určena pro komunikaci s jednotkami RFox jako master, umožňuje tedy kombinace systému drátového a bezdrátového [18]




Obr. 3-4 Komunikační modul RFOX [18]

Bezdrátový modul kombinovaných vstupů/výstupů (R-HM-1121M)

Napájení: 230 V AC

Komunikace: bezdrátová sběrnice RFox s frekvencí 868 MHz, dosah 30 m v budově, 100 m ve volném prostoru

Funkce: Modul je určený pro rozsáhlejší instalace, spínání zátěží typu R, L, C, používá se pro spínání zásuvkových obvodů, osvětlení, žaluzií... Obsahuje 19 releových výstupů, 8 binárních vstupů a 5 analogových.[18]




Obr. 3-5 Kombinovaný modul (spínací) RFOX [18]

Bezdrátové skupinové ovládače Time (R-WS-0400R-Time)

Napájení: CR2032 lithiová baterie

Komunikace: bezdrátová sběrnice RFox s frekvencí 868 MHz, dosah 30 m v budově, 100 m ve volném prostoru

Funkce: skupinový ovladač s krátkocestným ovládáním, lze tedy vyhodnotit délku stisku, do sítě RFox se zapojuje procesem párování [18]




Obr. 3-6 Tlačítkový snímač RFOX [18]

Převodník na sběrnici DALI (C-DL-0012S)

Napájení: po CIB sběrnici 24 V DC

Komunikace: dvou vodičová sběrnice CIB, sběrnice pro ovládání předřadníků DALI

Funkce: řízení elektronických předřadníků zářivek, LED svítidel apod., umožňuje řídit max. 12 DALI předřadníků [18]




Obr. 3-7 Převodník DALI [18]

Síťový napájecí zdroj (DR-60-24)

Napájení: vstupní napětí 100-230 V AC, výstupní napětí 24 V DC

Funkce: základní (nezálohované) napětí systému Foxtrot, napájení základních a rozšiřovacích modulů, obsahuje elektronickou ochranu proti zkratu, přetížení a přepětí [18]



Obr. 3-8 Napájecí zdroj [18]

3.3 Výroba laboratorního panelu TECO

Jedním z úkolů diplomové práce bylo vyrobit laboratorní panel, který by byl schopný řídit funkce osvětlení, ovládání žaluzií, topení, chlazení a spínání. Vytiskla se navržená fólie s potiskem rozložení jednotlivých komponentů, která je zobrazena na Obr. 3-1 a má rozměry 100 cm na délku a 60 cm na výšku. Podle fólie se nechala vyřezat překližková deska a zhotovil se železný stojan.

Folie se nalepila na překližku. Vyvrtaly se otvory pro montážní krabici, kontrolky a zdířky jak na silové propojení, tak na sběrnice propojení a napájení malým napětím. Překližka se pomocí šroubů přichytila k železnému stojanu. Naměřila se délka DIN lišty na uchycení jednotlivých modulů. Na DIN lištu se přidělal v pořadí zleva jistič, napájecí modul, komunikační modul RFox, centrální řídicí jednotka, stmívací modul a spínací modul. DIN lišta se přišroubovala k překližce. Začalo se s osazováním komponentů. Osazena byla montážní krabice. Přidělány byly taktéž LED pásy pomocí malých šroubků a svítící kontrolky (2x červená, 1x modrá, 2x žlutá, 2x zelená, 4x bílá), zdířky na silové propojení (1x zelenožlutá, 15x černá, 6x modrá, 25x červená) a zdířky na sběrnice propojení a napájení malým napětím (6x modrá, 7x černá, 7x červená, 4x žlutá).

Následovalo drátové propojení vodiči CYA 0,75 černý, modrý, zelenožlutý a vodičem CY 0,5 černý. Na konce vodičů se lisovacími kleštěmi nalisovali dutinky 0,75 mm² a stáčená kabelová oka 0,5-1,5 mm². Pospojovalo se uzemnění. Připojily se svítící kontrolky. Přivedlo se napájení k jednotlivým modulům. Propojily se výstupy modulů na silové zdířky. Následovalo sběrnice propojení z modulů na sběrnice zdířky. Připojení napájecího kabelu. Vyvazování a rovnání drátových propojek. Přidělaly se tlačítkové snímače. Dále se na panel přilepil wifi router a do budoucna bude možné přichytit na panel i tablet. Na Obr. 3-9 je ukázán vyrobený laboratorní panel TECO.



Obr. 3-9 Laboratorní panel TECO

3.4 Rozpočet laboratorního panelu TECO

Rozpočet lze rozdělit do dvou částí:

- a) Cena komponentů Foxtrot – jednotlivé ceny jsou uvedeny v Tab. 3-1.

Tab. 3-1 Ceny komponentů

Prvky systému Foxtrot	typ	počet ks/m	Cena (s DPH) [Kč]	
			ks/m	celkem
Centrální řídicí jednotka	TXN 110 00	1	8316	8316
Modul napájecí	8020102275	1	916	916
Modul kombinovaný (spínací)	TXN 132 11	1	6617	6617
Modul stmívací pro LED pásy	TXN 133 45	1	3108	3108
Modul komunikační RFOX	TXN 111 31	1	2100	2100
CIB-DALI převodník	TXN 133 23	1	1932	1932
Snímač tlačítkový RF 4 tlačítka	TXN 132 31.01	2	1302	2604
Anténa RFOX	8020102671	2	122	244
Paměťová karta SDHC 4GB	8020102279	1	220	220
MOSAIC Single Licence Foxtrot	TXF 689 90	1	1021	1021
Celkem 27 078 Kč				

- b) Cena ostatních prvků panelu – tj. panel bez prvků Foxtrot. Ceny jsou uvedeny v tabulce 3-2.

Tab. 3-2 Ceny jednotlivých prvků panelu

Prvek	počet ks/m	Cena (s DPH) [Kč]	
		ks/m	celkem
DIN lišta	1	21	21
Jistič 6A	1	131	131
Instalační krabice	1	55	55
LED pásek LM 01M-RGB-B7 8,3W	2	685	1370
Signálky s LED 230V (různé barvy)	11	243	2673
Zdířky bezpečnostní 2mm (různé barvy) LB-I2R	24	37	888
Zdířky bezpečnostní 4mm (různé barvy) SLB4-G/N-X	47	28	1316
Potisk panelu	1	600	600
Nosná konstrukce	1	1050	1050
Deska panelu 100x60cm	1	198	198
Přívodní kabel 2m	1	150	150
Kabel CYA 0,75 (různé barvy)	8	4	32
Kabel CY 0,5 černý	5	3	15
Žilové koncové dutiny 2x0,75 mm ²	100	0,95	105
Žilové koncové dutiny 0,75 mm ²	200	0,45	90
Stáčená kabelová oka 0,5-1,5 mm ²	200	1,9	380
Šrouby metrické M5	14	0,36	5
Matice	14	0,3	4,5
Podložky	14	0,25	3,5
Celkem 9 087 Kč			

Z uvedených tabulek je zřejmé, že cena komponentů TECO převyšuje cenu panelu. Celkové náklady na výrobu laboratorního panelu TECO jsou **36 165 Kč**.

Aby byly zprovozněny všechny funkce, které máme možnost využít. Provedl se výpočet, kolik stojí propojovací vodiče, které se používají v laboratořích a propojovací utp kabel na propojení s počítačem. Celková cena propojovací vodičů je **5 623 Kč**.

Tab. 3-3 Ceny propojovacích vodičů


Prvek	typ	počet	Cena (s DPH) [Kč]	
			ks/m	celkem
Vodiče 4 mm, 100 cm dlouhé (různé barvy)	SLK425-E	24	186	4464
Vodiče 2 mm, 60 cm dlouhé (různé barvy)	LK205	13	87	1131
UTP kabel 2m	RJ-45	1	28	28
Celkem				5 623 Kč

Ceny uváděné v tabulkách jsou z katalogů výrobců od společnosti TECO a.s., Sonepar s.r.o , GM electronic. Případně z internetového obchodu www.elektromateriály.cz

3.5 Komunikace řídicího systému Foxtrot s počítačem

K centrální řídicí jednotce připojíme počítač přes síťový kabel UTP s koncovkami RJ45. Aby bylo možné spustit komunikaci, je nutné nastavit na počítači tzv. pevnou IP adresu síťového adaptéru. Centrální řídicí jednotka má z výroby nastavenou IP adresu např. 192.168.134.176. Tuto IP adresu je možné zjistit podržením tlačítka „MODE“ na centrální řídicí jednotce, která se zobrazí na displeji. Aby komunikace fungovala, je zapotřebí na počítači do políčka Adresa IP vložit adresu např. o jednu menší 192.168.134.175. Nastavení se potvrdí a systém s PC komunikuje. Další nastavení a případné programování systému Foxtrot se už provádí pomocí programu Mosaic. Zde je možné nastavit libovolné připojení k systému Foxtrot. Je zde také možnost měnit IP adresu centrální jednotky.

Na následujícím obrázku je počítač připojen k systému Foxtrot bezdrátově pomocí wi-fi routeru. Program Mosaic je možné bezplatně stáhnout z internetových stránek firmy TECO a.s.



Obr. 3-10 Připojení počítače k řídicímu systému Foxtrot přes wi-fi router

4 PROGRAMOVÁNÍ SYSTÉMU FOXTROT POMOCÍ SOFTWARE MOSAIC

Obsahem této kapitoly jsou dva laboratorní návody, které jsou určeny pro ovládání laboratorního panelu TECO. Panel obsahuje řídicí systém Foxtrot. Řízení tohoto systému bude provedeno pomocí softwaru Mosaic. První laboratorní návod se zaměřuje převážně na seznámení s programem Mosaic a vytváření jednoduchých vazeb. K ovládání systému se využijí radiofrekvenční prvky RFox. V druhém laboratorním návodu jsou použity složitější vazby. Využívají se jak radiofrekvenční prvky RFox, tak i prvek připojený na sběrnici tzv. CFox prvek. Dále se bude používat nástroj WebMaker, který je určený pro tvorbu webových stránek. Je také možnost ho využít jako nástroj pro vizualizaci v prostředí Mosaic.

4.1 Řízení systému Foxtrot pomocí tlačítkových snímačů RFox

4.1.1 Zadáním úlohy

Cílem laboratorní úlohy je vytvoření programu na řízení jednotlivých výstupů spínacího aktoru. Pro ovládání použijeme tlačítkové snímače umístěné na panelu. V Tab. 4-1 je uveden přehled funkcí, který by měli jednotlivé tlačítkové snímače vykonávat.

Tab. 4-1 Přehled funkcí snímačů

Snímač	Funkce
Tlačítko 1	Ovládání žaluzií
Tlačítko 2	Ovládání spínání

Tlačítko 1a bude sloužit k ovládání žaluzií a to tak, že se nastaví na dobu doběhu 6 s, druhá polovina tlačítka 1b se nastaví na dobu doběhu 8 s. Tlačítko 2a bude sloužit k ovládání spínání topení/chlazení. Tlačítko 2b bude sloužit k ovládání spínání obvodu a to tak, že horní tlačítko bude sloužit jako vypínač a bude ovládat 2 světelné obvody. Dolní tlačítko bude také sloužit jako vypínač a ovládat zbylé dva světelné obvody.

4.1.2 Teoretický úvod

Systém Foxtrot je komplexní systém pro řízení inteligentních domů a budov. Systém se dá rozdělit na dvě části a to podle propojení jednotlivých prvků, kdy je možné kombinovat obě připojení. První variantou je propojení prvků přes CIB sběrnici, kdy se jedná o prvky s označením CFox. Druhá varianta je propojení prvků bezdrátově, tzn. pomocí radiofrekvenčního signálu 868 MHz. Tyto prvky mají označení RFox. U těchto systémů je potřeba rozlišovat prvky typu master (nadřazené) a slave (podřazené). U systému RFox je možné u některých centrálních jednotek připojovat radiofrekvenční prvky napřímo anebo připojením přes tzv. RFox mastera to je modul s označením RF-1131. Ten se připojí k centrální jednotce po systémové komunikační sběrnici TLC2. Jeden RF master obslouží až 64 periferních RF modulů. Připojení RF prvků k masterovi se provádí v ručním režimu nebo pomocí programu. Ve větší instalaci je možné využít tzv. routery (opakovače), kde RF prvek posílá informace masterovi přes jiný RF prvek, který se nastaví jako router. [1],[2]

Mosaic je komplexní vývojový nástroj pro programování aplikací systému Tecomat, tedy i systému Foxtrot. Umožňuje tvorbu a odladění programů, malé i rozsáhlé projekty zahrnující i více PLC v síti řídicích systémů. Prostředí programu Mosaic je vyvíjeno ve shodě s mezinárodní normou IEC EN-61131-3, která definuje strukturu programů a programovací jazyky pro PLC. Programy vytvořené v Mosaicu se skládají z elementů zvaných *programové organizační jednotky* (POU Program Organisation Unit) a těmito jednotkami jsou funkce, funkční blok a program, který je nejvyšší jednotka. [14], [19]

Funkce (function, FUN) nejjednodušší POU, pokud je funkce volána se stejnými vstupními parametry, musí mít stejný výsledek. Funkce může vrátit pouze jeden výsledek.

Funkční blok (function block, FB) na rozdíl od funkcí je schopnost funkčního bloku vlastnit paměť pro zapamatování hodnot některých proměnných. Funkční blok také může vrátit více než jeden výsledek.

Program představuje vrcholovou programovou jednotku v uživatelském programu. Centrální jednotka může obsahovat více programů a pomocí programovacího jazyku jím přiřadit priority. [13]

Programovací jazyky pro PLC lze rozdělit do dvou skupin na textové a grafické programovací jazyky.

Mezi textové programovací jazyky patří:

Jazyk seznamu instrukcí (IL, Instruction List) jde o nízkoúrovňový jazyk typu assembler, patří mezi řádkově orientované jazyky.

Jazyk strukturovaného textu (ST, Structured Text) je to vyšší programovací jazyk, který má počátky ve známých jazycích Ada, Pascal a C. Je objektově orientován a obsahuje všechny podstatné prvky programovacího jazyka, včetně příkazů IF-THEN-ELSE, CASE OF, FOR atd...


Mezi grafické programovací jazyky patří:

Jazyk kontaktních schémat (LD, Ladder Diagram) pochází z elektromechanických reléových obvodů, je založen na grafické reprezentaci reléové logiky.

Jazyk funkčního blokového schématu (FBD, Function Block Diagram) je založen na propojování funkčních bloků a funkcí, spojnice mezi grafickými prvky mohou přenášet hodnoty libovolného typu, kdežto v jazyce LD pouze hodnoty typu BOOL.

Dále je možné v programu Mosaic používat editor CFC (Continuous Function Chart), který je používán pro grafické kreslení plovoucích schémat. Výše zmiňované textové a grafické jazyky lze v programu Mosaic libovolně kombinovat, podle typu úlohy. [13]

4.1.3 Zapojení laboratorního panelu



Obr. 4-1 Elektrické schéma laboratorního panelu TECO s prvky RFox

4.1.4 Postup řešení


1) Zapojení laboratorního panelu

Zapojte laboratorní panel podle elektrického schématu na Obr. 4-1. Přivedením napětí 230 V AC na napájecí zdroj a na Spínací aktor. Ze spínacího aktoru připojíte jednotlivé výstupy k ovládaným kontrolkám simulující spotřebiče. **Je vhodné zapamatovat si označení jednotlivých výstupů spínacího aktoru, ke kterému spotřebiči jsme ho připojili.** Propojíte sběrnici TLC2 centrální řídicí jednotku a Rfox master. Přivedete napájení 24 V DC na Rfox master a Centrální řídicí jednotku. Nechte zkontrolovat vyučujícím.

2) Připojení k systému Foxtrot přes software Mosaic

Spustíte program Mosaic:

- Po spuštění programu stiskněte tlačítko **OK**
- Klikněte v levém horním rohu na záložku **Nová skupina projektů**
- Zadejte jméno nové skupiny projektů a potvrďte tlačítkem **OK**
- Zadáte jméno nového projektu a potvrdíte
- Vyberete řídicí systém: modulární systém z řady PLC Foxtrot a potvrdíte tlačítkem **OK**




Obr. 4-2 Výběr řídicího systému


- Na dalším okně stiskněte tlačítko **Zrušit**


Přidání prvků do programu:

- Spustíte **Manažer projektů**, najdete ho v horním menu záložka **Zobrazit – Manažer projektu – Konfigurace: HW**




Obr. 4-3 Nastavení centrální jednotky

- Přejděte na záložku **Typ připojení** a zvolte možnost **Ethernet**, v pravé části klikněte na ikonu  vedle IP adresy, kde se automaticky najde centrální jednotka i s její IP adresou.
- Potvrďte tuto možnost, a připojte se k systému pomocí tlačítka **Připojit**




Obr. 4-4 Připojení k systému přes Ethernet

- Přejděte na záložku **Externí CIB/RF**, poklepejte na prvním řádku **MIO** a vyberte Modul RF-1131 RF master





Obr. 4-5 Volba modulu RF master

- Klikněte na červený křížek, ten se přemění na zelenou fajfku, tím se vlastně odblokuje komunikace s RF masterem



Obr. 4-6 Připojení RF mastera


- Přidejte ostatní prvky systému kliknutím na ikonu  viz. Obr. 4-7 a stisknutím tlačítka: **Načíst konfiguraci z CPU**.



Obr. 4-7 Správce jednotek zařízení


Označení R-WS-0400R je označení pro nástěnný ovladač, 4 tlačítka, bateriový
 Označení R-HM-1121M je bezdrátový modul kombinovaných vstupů/výstupů

- Tento způsob je možný, pokud už centrální jednotka byla programována, a je v ní uchován program
- Pokud má centrální jednotka vymazanou paměť, nebo je programována poprvé je potřeba nové radiofrekvenční prvky přidat do systému stisknutím tlačítka **HW konfigurace RF**.



Obr. 4-8 Detekce RF prvků v okolí systému

- Zvolíte typ komunikace- **Pouze přímá**, **Přidat jednorázově**, kde se párování (bondování) ukončí přidáním RF prvků.
- Po přidání zařízení je vhodné pro větší přehlednost pojmenovat jejich vstupy a výstupy kliknutím na ikonu **Nastavení V/V** viz Obr. 4-9 Na následujících obrázcích je uveden příklad pojmenování. V/V je nutné vhodně pojmenovat, protože s nimi budete dále pracovat. Po označení uložíme a zavřeme záložku.




Obr. 4-9 Pojmenování vstupů u tlačítkových snímačů

Struktura dat	Doplný zápis	Alias	Svorka	Abs./délka	Hodnota	Fixace	Pozná
A02 : REAL	RF0_OUT~ID3_OUT~A02			%R170			
DOs : TCB_DD19	RF0_OUT~ID3_OUT~DOs						
D01 : BOOL <input type="checkbox"/> (PUBLIC)	RF0_OUT~ID3_OUT~DOs~D01	SP1		%R174.0			
D02 : BOOL <input type="checkbox"/> (PUBLIC)	RF0_OUT~ID3_OUT~DOs~D02	SP2		%R174.1			
D03 : BOOL <input type="checkbox"/> (PUBLIC)	RF0_OUT~ID3_OUT~DOs~D03	Topení		%R174.2			
D04 : BOOL <input type="checkbox"/> (PUBLIC)	RF0_OUT~ID3_OUT~DOs~D04	SP3		%R174.3			
D05 : BOOL <input type="checkbox"/> (PUBLIC)	RF0_OUT~ID3_OUT~DOs~D05	SP4		%R174.4			
D06 : BOOL <input type="checkbox"/> (PUBLIC)	RF0_OUT~ID3_OUT~DOs~D06	Chlazení		%R174.5			
D07 : BOOL	RF0_OUT~ID3_OUT~DOs~D07			%R174.6			
D08 : BOOL	RF0_OUT~ID3_OUT~DOs~D08			%R174.7			
D09 : BOOL	RF0_OUT~ID3_OUT~DOs~D09			%R175.0			
D010 : BOOL	RF0_OUT~ID3_OUT~DOs~D010			%R175.1			
D011 : BOOL	RF0_OUT~ID3_OUT~DOs~D011			%R175.2			
D012 : BOOL	RF0_OUT~ID3_OUT~DOs~D012			%R175.3			
D013 : BOOL <input type="checkbox"/> (PUBLIC)	RF0_OUT~ID3_OUT~DOs~D013	Z1_up		%R175.4			
D014 : BOOL <input type="checkbox"/> (PUBLIC)	RF0_OUT~ID3_OUT~DOs~D014	Z1_dw		%R175.5			
D015 : BOOL <input type="checkbox"/> (PUBLIC)	RF0_OUT~ID3_OUT~DOs~D015	Z2_up		%R175.6			
D016 : BOOL <input type="checkbox"/> (PUBLIC)	RF0_OUT~ID3_OUT~DOs~D016	Z2_dw		%R175.7			
D017 : BOOL	RF0_OUT~ID3_OUT~DOs~D017			%R176.0			
D018 : BOOL	RF0_OUT~ID3_OUT~DOs~D018			%R176.1			
D019 : BOOL	RF0_OUT~ID3_OUT~DOs~D019			%R176.2			

Obr. 4-10 Pojmenování výstupů Kombinovaného modulu

- Zavřete okno *Manažer projektu* a pro kontrolu správného nastavení stiskněte v záložce v menu *Program- Přeložit vše*. Pokud bude vše v pořádku, potvrďte tlačítkem *OK*




Obr. 4-11 Kontrola chyb v programu

3) Vytvoření programu v Mosaic


a) Funkční blok pro spínání

- Spustíte v menu: **Soubor – Nový - funkční blok**
- Zapište jméno funkčního bloku „**Spinani**“ a zvolte typ jazyka pro programování **CFC** (grafický programovací jazyk)




Obr. 4-12 Pojmenování funkčního bloku *Spinani*

- Vložte proměnnou IN – vstup, podobně jako vstup, se vkládá výstup – OUT,
- Pojmenujte proměnnou „**tlačítko1**“ a Kontext proměnné nastavte na **VAR_INPUT**, a typ proměnné zvolte **Základní typ - BOOL**
- Stejně nastavte i druhé tlačítko, a výstupy sv1-4, které budou ale **VAR_OUTPUT** všechny proměnné budou typu **BOOL**




Obr. 4-13 Pojmenování proměnné typu *BOOL*

- Vložte blok **R_TRIG**, který je součástí standardní knihovny STDLIB a vyhodnocuje náběžnou hranu v záložce *Čítače/časovače* [10]
- Vložte blok **XOR**, což je logická funkce, nachází se v záložce *Logické*



Obr. 4-14 Výběr prvku z editoru boxu


- Propojte jednotlivé bloky mezi sebou. To se provede tak, že se klikne na vstup, případně na výstup jednotlivých bloků a táhne se s čárou k druhému vstupu/výstupu. Na Obr. 4-15 je zobrazen hotový Funkční blok.



Obr. 4-15 Funkční blok *Spinani*

b) Funkční blok pro topení

- Spustíte v menu: *Soubor – Nový - Funkční blok*
- Zapište jméno funkčního bloku „**Topení**“ a zvolte typ jazyka pro programování ST (textový programovací jazyk)

Obr. 4-16 Pojmenování funkčního bloku *Topení*

- Nakopírujte do tohoto funkčního bloku vytvořený blok z příloženého textového editoru

```

FUNCTION_BLOCK Topeni1
VAR_INPUT
  t1_t      : BOOL R_EDGE;      // vstupni promenne
  t1_c      : BOOL R_EDGE;
END_VAR
VAR_OUTPUT
  out_t     : BOOL;            // vystupni promenne
  out_c     : BOOL;
END_VAR
VAR_IN_OUT
END_VAR
VAR
  topeni    : BOOL;
  chlazení  : BOOL;
END_VAR

      IF t1_c and topeni THEN
        out_c:=TRUE; out_t:=FALSE; chlazení:=TRUE; topeni:=FALSE;
      ELSE
        IF t1_t and chlazení THEN
          out_t:=TRUE; out_c:=FALSE; chlazení:=FALSE; topeni:=TRUE;
        ELSE
          IF t1_t and not topeni THEN
            out_t:=TRUE; topeni:=true;
          ELSE
            IF t1_t and topeni THEN
              out_t:=FALSE; topeni:=FALSE;
            ELSE
              IF t1_c and not chlazení THEN
                out_c:=TRUE; chlazení:=true;
              ELSE
                IF t1_c and chlazení THEN
                  out_c:=FALSE; chlazení:=FALSE;
                END_IF;
              END_IF;
            END_IF;
          END_IF;
        END_IF;
      END_IF;
END_IF;
END_IF;


END_FUNCTION_BLOCK

```

Obr. 4-17 Funkční blok *Topení* v textovém jazyce ST

c) Funkční blok pro žaluzie


- Spusťte v menu: *Soubor – Nový - Funkční blok*
- Zapište jméno funkčního bloku „*zaluzie*“ a zvolte typ jazyka pro programování CFC (grafický programovací jazyk)
- Pro vytvoření funkčního bloku musíte nainportovat knihovnu *BuildingLib_V12* [7]
- Nainportování knihovny proveďte podle následujícího obrázku:



Obr. 4-18 Import knihovny BuildingLib_V12


- Vraťte se zpět do Funkčního bloku „*zaluzie*“ a podobně jako u „*Spinani*“ vložte vstupy a výstupy, pojmenování můžete použít jako na Obr. 4-21, kde je již vytvořený Funkční blok

- Vložte blok SBC1, který obsahuje funkci ovládání žaluzií
- Vybere se ze skupiny Knihovni podrobným zobrazením knihovny BuildingLib_V12




Obr. 4-19 Vložení prvku z knihovny **BuildingLib_V12**

- Přidejte k blokům SBC1 konfigurační strukturu **set1** vložení proměnné **VAR_INPUT**, **Uživatelské typy** vybereme **_TSBC1_CFG_** viz Obr. 4-20



Obr. 4-20 Definice proměnné konfigurační struktury


- Propojte proměnné, jak je zobrazeno na Obr. 4-21




Obr. 4-21 Funkční blok „zaluzie“


d) Program pro řízení systému

- Spustíte v menu: **Soubor – Nový - Program**
- Zapišete jméno programu „Uloha1“ a zvolíte typ jazyka pro programování CFC
- Vložíte Vámi vytvořené Funkční bloky **Spinani**, **Topeni1**, **zaluzie**




Obr. 4-22 Vkládání vytvořených funkčních bloků

- Jako vstupy a výstupy použijte vámi definované proměnné
- Vložíte proměnnou, kliknete na  a přejdete na záložku Globální proměnné. Zvolíte pro vstupy pojmenovaná tlačítka a pojmenované výstupy




Obr. 4-23 Vložení globálních proměnných

- Nastavte časy doběhu žaluzií, kliknutím pravým tlačítkem myši v oblasti, zatrhněte možnost **Editor rozhraní**.
- Doplňte do programu časy, jak je uvedeno na Obr. 4-24




Obr. 4-24 Doplnění času doběhu žaluzií 6 s, 8 s

- Pospojujte jednotlivé vstupy a výstupy, případně můžete přidat komentář funkce bloku



Obr. 4-25 Vytvoření program „uloha1“

- Pro spuštění programu musíte v **Menu- Program-Přeložit vše** zkontrolovat program na chyby, které mohou vzniknout při programování
- Vyslat kód do PLC v **Menu- Program-Vyslat kód do PLC**
- Spustit program pomocí ikony 
- Vyzkoušejte si Vámi naprogramované funkce jak pomocí tlačítek, tak i přímo v úloze kliknutím na vstupy tlačítek

4.1.5 Závěr

Cílem této laboratorní úlohy je seznámení se systémem Foxtrot, zaměřený zejména na radiofrekvenční prvky s označení RFox. Studenti se rovněž naučí základnímu programování systému Foxtrot pomocí softwaru Mosaic. Zde si vyzkouší nejen nastavení a připojení k systému, ale také si vytvoří jednoduchý program pro řízení systému. Mají zde možnost pracovat se dvěma programovacími jazyky. Jedním grafickým označeným CFC a druhým textovým označeným ST.

4.2 Řízení systému Foxtrot přes webové rozhraní

4.2.1 Zadáním úlohy

Cílem laboratorní úlohy je vytvoření programu na řízení jednotlivých výstupů spínacího a stmívacího aktoru. Pro ovládání použijeme nejen tlačítkové snímače umístěné na panelu, ale především bude možné panel ovládat vzdáleně přes tzv. „webové rozhraní“. Vytvoříte program, který se bude otvírat v internetovém prohlížeči.

Funkce tlačítkových snímačů bude podobná jako v předchozí úloze. Program pro vzdálené ovládání bude obsahovat *úvodní stránku*, kde se budou tlačítka odkazovat na stránky *Světla*, *Žaluzie*, *Topení*. Bude zde tzv. „*Odchodové tlačítko*“ a tlačítko na *odhlášení*. Stránka *Světla* bude umožňovat ovládání světel a bude na ní odkaz na podrobnější nastavení světel, kde jim bude možné měnit parametry. Stránka *Žaluzie* bude umožňovat ovládání dvou žaluzií. Stránka *Topení* bude ovládat topení/chlazení.

4.2.2 Teoretický úvod

Systém Foxtrot je komplexní systém pro řízení inteligentních domů a budov. Systém se dá rozdělit na dvě části a to podle propojení jednotlivých prvků, kdy je možné kombinovat obě připojení. První variantou je propojení prvků přes CIB sběrnici, kdy se jedná o prvky s označením CFox. Druhá varianta je propojení prvků bezdrátově, tzn. pomocí radiofrekvenčního signálu 868 MHz. Tyto prvky mají označení RFox. Systém Foxtrot je možné programovat pomocí programu Mosaic. [4]

Mosaic je komplexní vývojový nástroj pro programování aplikací systému Foxtrot. Umožňuje tvorbu a odladění programů, malé i rozsáhlé projekty zahrnující i více PLC v síti řídicích systémů. Prostředí programu Mosaic je vyvíjeno ve shodě s mezinárodní normou IEC EN-61131-3. Program obsahuje nástroje pro automatické generování kódu částí programu. Mezi hlavní nástroje patří:


Manažer projektů – je určený pro nastavení a definování typu PLC, jeho sestavení a nastavení funkcí jednotlivým modulům. Nastavuje se zde také způsob připojení a komunikace se systémem.

Nastavení vstupů/ výstupů - je možné zobrazit data vstupů a výstup, přidat jim jména (aliasy) a případně ponechat nastavenou hodnotu jednotlivým výstupům.

GraphMaker – slouží ke grafickému zobrazení až 16-ti průběhů proměnných PLC ve formě časového grafu s maximálním rozlišením na jeden cyklus otáčky programu PLC

WebMaker – slouží k tvorbě XML stránek pro webový server v centrálních jednotkách, které tuto funkci podporují. Je možné ho využít pro vizualizaci v prostředí Mosaic. Pro využití funkce webserver v PLC řady Foxtrot je potřeba paměťové karty pro uložení souborů webových stránek. Webové stránky po nahrání souborů do PLC jsou přístupné přes webový prohlížeč na IP adrese PLC (např. 192.168.134.176). [10], [19]

4.2.3 Zapojení laboratorního panelu



Obr. 4-26 Elektrické schéma laboratorního panelu TECO s prvky RFox a stmívacím modulem CFox


4.2.4 Postup řešení

1) Zapojení laboratorního panelu

Zapojte laboratorní panel podle elektrického schématu na Obr. 4-26. Přiveďte napětí 230 V AC na napájecí zdroj a na Spínací aktor. Ze spínacího aktoru připojte jednotlivé výstupy k ovládaným kontrolkám simulující spotřebiče. Připojte výstupy ze stmívacího aktoru k ovládaným RGB Led páskům. **Je vhodné zapamatovat si označení jednotlivých výstupů spínacího a stmívacího aktoru, ke kterému spotřebiči jsme ho připojili.** Propojte sběrnici TLC2 centrální řídicí jednotku a Rfox master. Přiveďte napájení 24 V DC na Rfox master, Centrální řídicí jednotku a stmívací aktor. Propojte sběrnici CIB1 od Centrální řídicí jednotky ke stmívacímu aktoru.

2) Připojení k systému Foxtrot přes software Mosaic

- Připojení k systému pomocí softwaru Mosaic se provede stejně jako v předchozí úloze, ale je zde potřeba ještě zajistit komunikaci se stmívacím aktorem a pojmenovat jeho výstupy
- V Manažeru projektů aktivujte komunikaci na CIB sběrnici změněním červeného křížku na zelenou fajfku, podobně jako se aktivovala centrální jednotka
- Pojmenujte výstupy stmívacího aktoru tak, jak je naznačeno na následujícím obrázku



Obr. 4-27 Pojmenování výstupů u stmívacího aktoru

- Zavřete okno *Manažer projektů* a pro kontrolu správného nastavení stiskněte v záložce v menu *Program- Přeložit vše*. Pokud bude vše v pořádku, potvrďte tlačítkem **OK**

3) Vytvoření programu v Mosaic


a) Funkční blok pro topení


- Spusťte v menu: *Soubor – Nový - Funkční blok*
- Zapište jméno funkčního bloku „**Topení**“ a zvolte typ jazyka pro programování ST (textový programovací jazyk)
- Nakopírujte do tohoto funkčního bloku vytvořený blok z příloženého textového editoru Topeni.txt. Funkční blok je podobný jako v předchozí úloze, ale jsou navíc přidány dva vstupy pro ovládání z webu

b) Funkční blok pro žaluzie

- Spusťte v menu: *Soubor – Nový - Funkční blok*
- Zapište jméno funkčního bloku „**zaluzie**“ a zvolte typ jazyka pro programování ST
- Nakopírujte do tohoto funkčního bloku vytvořený blok z příloženého textového editoru Zaluzie.txt, nebo ho lze přidat z programu Demo_House, který je součástí programu Mosaic. [15]


c) Program pro řízení systému

- Spusťte v menu: *Soubor – Nový - Program*
- Zapište jméno programu „**Uloha2**“ a zvolte typ jazyka pro programování CFC (grafický programovací jazyk)
- Přidejte knihovnu **LightLib16_V14**. Proveďte se stejně, jako se přidávali v předchozí úloze knihovnu **BuildingLib_V12**. [7],[8]
- *Nastavte podporu světel pro web*: přidáním funkčního bloku **fbWebLightSupport**, který pojmenujte **WebLightSupport**. Nachází se v knihovních blocích a musí být typu **VAR_GLOBAL**. Připojte k němu proměnné **lightList** a **lightGroup**, kliknutí na ikonu  cesta k těmto proměnným je na Obr. 4-28.




Obr. 4-28 Přidání prvků z knihovny typu **VAR_GLOBAL_RETAIN**

- Vložte funkční blok **fbResetAllLights** a propojte ho s předchozím blokem. Přidejte tlačítko TL_OFF typu BOOL.




Obr. 4-29 Propojení bloků pro podporu světel a resetování světel

- Vložte funkční blok **fbLight1Web**, a doplňte ho o vstupy a výstupy podle Obr. 4-30. Jedná se o námi pojmenované V/V, tzn. globální proměnné, **lighList** se přidá stejně jako u bloku pro podporu světel pro web, ale navíc se dopíše pozice světla v listu v hranaté závorce. Name je pouze text, ale musí být před a za jménem „ ' “




Obr. 4-30 Nastavení světel a zásuvek

- Vložte funkční blok **fbLight1Rgb1Web** a nastavte ho podobně jako předchozí blok, vytvořené bloky jsou na Obr. 4-31




Obr. 4-31 Funkční bloky pro řízení RGB Led pásků

- Vložte funkční blok **fbSimpleButton** a **Zaluzie** a logický blok **OR**. Zapojte ho podle Obr. 4-32. **Cas** je proměnná typu **TIME**. Nastaví se v ní doba doběhu žaluzií např. 6 s. Tlačítko **reset.reset** se vloží podle cesty na Obr. 4-33. Stejné nastavení proveďte ještě jednou pro ovládání druhé žaluzie.




Obr. 4-32 Funkční bloky pro řízení RGB Led pásků




Obr. 4-33 Cesta k proměnné reset

- Vložte funkční blok **Topeni1** a logický blok **OR**. Zapojte je podle Obr. 4-34 a přidejte proměnnou **sig** typu **BOOL**





Obr. 4-34 Funkční blok pro řízení topení

- Pro spuštění programu musíte v **Menu- Program-Přeložit vše** zkontrolovat program na chyby, které mohou vzniknout při programování
- Vyslat kód do PLC v **Menu- Program-Vyslat kod do PLC**
- Spustit program pomocí ikony 
- Vyzkoušejte si Vámi naprogramované funkce jak pomocí tlačítek, tak i přímo v úloze poklepáním na vstupy tlačítek


4) Vytvoření webového rozhraní nástrojem WebMaker

a) Spuštění a obecné nastavení programu


- Spuštění WebMakeru provedete kliknutím na ikonu 
- V levé části pojmenujte **Vlastnosti skupiny** na *Uloha2* a klikněte pravým tlačítkem na **Vlastnosti stránky** a přidejte další stránky, celkem 5 stránek
- Přejděte na **Společná nastavení** a nastavte parametry podle Obr. 4-36
- Pojmenujte Stránky: **Uvod**, **Svetla**, **Nastaveni_SV**, **Zaluzie**, **Topeni** a nastavte stránky podle Obr. 4-37



Obr. 4-35 Názvy ikon v prostředí WebMaker





Obr. 4-36 Nastavení zobrazení v prohlizeči



Obr. 4-37 Nastavení stránky

b) Vytvoření Úvodní stránky


- Vložte **statický obrázek**, kliknutím do prostoru obrázku se otevře **Správce obrázků**, kde kliknete na ikonu , otevře se okno **Otevřít obrázky**: Složka **TECO** dále buď **LED**, nebo **BUT**, popřípadě **OTHERS**. V těchto složkách naleznete příslušné obrázky
- První obrázek bude ze složky **BUT**, doplněný příslušným popisem
- Další tři obrázky budou podobné, ale je potřeba zatrhnout políčko **Obrázek jako odkaz** a nasměrovat ho na příslušnou stránku. Např. Obrázek s popisem *Světla* se bude odkazovat na stránku *Svetla*
- Čtvrtý obrázek bude bez odkazu, pouze popis. Na něj bude umístěna LED kontrolka, vložením **Dvoustavového obrázku**, kde vložíme obrázky diody. Doplníme ho proměnnou funkcí **reset-out**, což je vlastně výstupní proměnná **VAR_OUTPUT**. Cesta k proměnné je na Obr. 4-38. Poté vložíme dvoustavový obrázek, který bude ze složky **BUT**, ale tlačítko bude mít z výběru obrázků, koncovku „t“, což nám zajistí průhledné tlačítko. Jeho proměnná bude **reset-webIn**, kterou naleznete v **VAR_INPUT**

Obr. 4-38 Cesta k proměnné **out** funkčního bloku **reset**

- Pátý obrázek s popisem je také odkaz, který se odkazuje na **Logout**. Slouží k odhlášení uživatele
- Vytvořená stránka je k nahlédnutí v příloze

c) Vytvoření záložky pro ovládání světel

- V horní části okna umístěte **obrázek s popisem**. Na levou stranu umístěte obrázek, který se bude odkazovat na úvodní stránku. Vpravo bude obrázek, který se bude odkazovat na stránku Nastavení světel
- Vložte obrázek bez popisu (obdélník), na který umístíte dvoustavový obrázek LED kontrolku s proměnnou **svetlo1-out**. Cesta je podobná jako v případě kontrolky pro reset. Dále vložíte **zadávací pole** s nastavením, jak je uvedeno na Obr. 4-39




Obr. 4-39 Nastavení zadávacího pole pro světlo

- Nakonec vložte dvoustavový obrázek, který bude průhledné tlačítko s proměnnou **svetlo1-webln**
- Tento postup zopakujte ještě 5x pro zbývající světla, a zásuvky, s tím rozdílem, že se budou měnit jenom vstupní a výstupní proměnné
- Vytvořená stránka je k nahlédnutí v příloze


d) Vytvoření záložky pro nastavení parametrů světel

- V horní části okna bude umístěn obrázek s popisem, na kterém bude v levé části umístěn obrázek, odkazující se na stránku **Svetla**
- Pod tímto obrázkem bude obrázek tvaru tlačítka, na kterém bude umístěna LED kontrolka s globální proměnnou **out**. Cesta k proměnné **WebLightControl.lightItem.cfg.out** je na Obr. 4-40. Dále **zadávací pole** **WebLightControl.lightItem.name** a na vrch přijde průhledné tlačítko (dvoustavový obrázek) **WebLightControl.activateLight**, který je v záložce **VAR_INPUT**




Obr. 4-40 Nastavení výstupní proměnné

- Po stranách tohoto tlačítka přijdou obrázky typu čtverce, na které bude vložen dvoustavový obrázek tvaru šipek, který bude umožňovat přepínání mezi světlý. Proměnná bude **WebLightControl.prevLight** a ještě musí mít Bit řídicí viditelnosti **WebLightControl.enablePrevLight**, to znamená, když se dojde na konec seznamu, obrázek zmizí
- Poté vložíme 6 obrázků tvaru čtverce, kterým musíme přidat Bit řídicí viditelnosti **WebLightControl.lightItem.color** a na které umístíme dvoustavové obrázky tvaru plus nahoru a mínus dolů. Bit řídicí viditelnosti bude stejný, ale budou se lišit v proměnné. Jeden bude typu plusRed, druhý plusGreen a třetí plusBlue, to samé s mínusem




Obr. 4-41 Nastavení obrázku plus




Obr. 4-42 Nastavení obrázku minus

- Mezi tlačítka plus a minus budou vloženy kontrolky podle barev: červená, zelená a modrá, opět s Bitem řídicí viditelnosti **color**. Na ně bude umístěné zadávací pole s tím samým řídicím bitem. Musí se zatrhnout políčko **Vlastní tlačítko pro odeslání** a proměnná bude **WebLightControl.lightItem.cfg.rgb.red**, tohle je pro červenou. Ostatní budou mít jinou koncovku
- Uprostřed, jak je umístěna zelená kontrolka, a její plus a minus bude překryto, jak tlačítka plus a minus. Stejně jak se vytvářela v předchozím bodě, ale s rozdílem proměnné, která bude **WebLightControl.plusWhite** podobně pro minus. Je nutné zatrhnout políčko **Viditelný při hodnotě nula**. Přímou na zelené kontrolce bude umístěn **dvoustavový obrázek** jako na Obr. 4-43.




Obr. 4-43 Nastavení obrázku světla



Obr. 4-44 Nastavení zadávacího pole

- V dolní části okna budou po stranách obrázky typu čtverce s bitem řídicí viditelnosti **WebLightControl.lightItem.dimming**, na kterých budou umístěné dvoustavové obrázky tvaru plus a minus se stejným řídicím bitem a proměnnou typu **WebLightControl.minusRamp** a **WebLightControl.plusRamp**. Uprostřed bude umístěn obdélník s rozměry 100x40 se stejným bitem. Na něm sloupec ovládaný proměnnou viz Obr. 4-45 a na něm bude zadávací pole podle Obr. 4-44



Obr. 4-45 Nastavení sloupce ovládaného proměnnou


e) Vytvoření záložky pro ovládání žaluzií

- V horní části okna bude umístěn obrázek s popisem, na kterém bude v levé části umístěn obrázek odkazující se na úvodní stránku
- Uprostřed vložte obrázek tvaru obdélníku, na který vložíte statický text s názvem **Žaluzie1** a v pravé části budou vloženy LED kontrolky (dvoustavový obrázek) uprostřed zelená s proměnnou **uloha.Zaluzie1.sig** pouze pro čtení. Horní kontrolka bude mít proměnnou **uloha.Zaluzie1.sigUp** a dolní **uloha.Zaluzie1.sigDw**
- Po stranách budou obrázky tvaru čtverce, na kterých budou umístěny dvoustavové obrázky tvaru šipek nahoru a dolu s proměnnými **uloha.Zaluzie1.webUp**, **uloha.Zaluzie1.webDw**
- Postup opakujte pro **Žaluzii 2**

f) Záložka pro ovládání topení

- V horní části okna bude umístěn obrázek s popisem, na kterém bude v levé části umístěn obrázek, odkazující se na úvodní stránku
- Vložte obrázky s popisem Topení, Normal, Chlazení. Na obrázek Topení vložte dvoustavový obrázek průhledný s proměnnou **uloha.klima.webTop**. To samé na obrázek Chlazení s proměnnou **uloha.klima.webChl**
- Vedle každého obrázku vložte LED kontrolku (dvoustavový obrázek) pro topení **uloha.klima.out_t**, pro chlazení **uloha.klima.out_c** a pro normal **uloha.sig**, ale pro normal budou naopak obrázky tzn. pro proměnnou 0 bude svítit a pro proměnnou <>0 bude vypnutá

g) Přihlášení v internetovém prohlížeči

- Pro přihlášení v internetovém prohlížeči je nutné nastavit přístup jménem a heslem. Proveďte se kliknutím na ikonu . Zobrazí se okno **Nastavení přístupu**, kde zadáte úroveň (minimální hodnota nula). Nastavíte Uživatelské jméno, Heslo a výchozí stránku

4.2.5 Závěr

Cílem této laboratorní úlohy je podrobnější seznámení s programem Mosaic, kde se vytváří složitější program a pracuje se zde také s nástrojem WebMaker, ve kterém je vytvořena jednoduchá aplikace pro ovládání systému Foxtrot přes web. Kde je v podstatě možné daný systém ovládat dálkově přes wifi router počítačem nebo např. i tzv. chytrým telefonem. V úloze jsou použity jak radiofrekvenční prvky, tak i prvek připojený přes CIB sběrnici. Jsou zde využity pro ovládání systému i tlačítka umístěná na panelu.

5 ZÁVĚR

Zadané body diplomové práce byly úspěšně splněny. Teoretická část se zaměřuje na inteligentní domy a jejich možnosti. Stručný přehled a rozdělení inteligentních systémů, které se v těchto domech používají a komunikační média, která jednotlivé systémy využívají. Podrobněji je rozebrán systém Foxtrot od společnosti Teco a.s.. Možnosti uplatnění tohoto systému, základní informace a typy sběrnic, které systém Foxtrot využívá. Programování systému se provádí převážně pomocí počítače s využitím softwaru Mosaic.

Jedním z hlavních bodů diplomové práce bylo navrhnout, vyrobit a zprovoznit laboratorní panel inteligentní elektroinstalace Foxtrot. Při návrhu se vycházelo z funkčnosti systému a byl kladen důraz na to, aby panel obsahoval co nejvíce funkcí. Využity jsou všechny typy sběrnice systému a jsou použity i radiofrekvenční prvky. Laboratorní panel umožňuje tedy ovládání žaluzií, spínání, topení/chlazení, stmívání RGB LED pásků a obsahuje prvek s rozhraním DALI, kterým je možné instalaci rozšířit. Na panelu je umístěn wi-fi router, pomocí kterého je možné systém nejen dálkově ovládat, ale i programovat. Laboratorní panel je vyroben a připraven na zařazení do výuky předmětu Projektování silových a datových rozvodů na VUT v Brně. Pro tento panel bych zpracován rozpočet, kde celková cena laboratorního panelu je 36 165 Kč z toho cena systému Foxtrot je 27 078 Kč. Pro výuku jsou vytvořené dva laboratorní návody. První laboratorní návod se zaměřuje na seznámení se systémem, připojení k systému a vytvoření jednoduchého programu pro ovládání systému pomocí tlačítek. Druhý návod se zaměřuje na vzdálené ovládání systému přes internetový prohlížeč v počítači nebo v telefonu. Je tu možnost opět využít ovládání systému pomocí tlačítek.

Pro pokračování v dané práci by mohlo dojít k rozšíření panelu. Panel obsahuje prvek s rozhraním DALI, kde je možné připojit stmívatelné světelné zdroje. Další možností je, že panel neobsahuje žádné čidlo pro snímání teploty. Mohl by se tedy připojit buď bezdrátový prvek s čidlem teploty nebo přímo k již použitému Bezdrátovému modulu kombinovaných vstupů/výstupů připojit senzor teploty. Pomocí získání informace o teplotě by se mohly řídit kontrolky pro topení/chlazení a bylo by možné v programu Mosaic, vytvořit například jednoduchý graf průběhu teploty. Uprostřed panelu je vynechané místo, kde bylo původně plánované umístit držák pro Tablet, kterým by se daný systém mohl rovněž ovládat. Je tedy stále možné umístit držák, nebo jinak využít tento prostor na rozšíření systému, např. bezdrátovými prvky.

Hlavní výhoda systému Foxtrot spočívá v jeho univerzálnosti a také v otevřeném protokolu, kde je možné ovládat téměř veškerá elektrická zařízení. Pro programování systému se převážně používá software Mosaic, který má možnost programovat systém v několika programovacích jazycích. Nevýhoda toho systému je, že systém je centralizovaný a v případě poruchy na centrální řídicí jednotce nebude celým systémem schopný provozu. Další nevýhodou by mohla být jeho univerzálnost, kde je obtížnější naprogramování funkcí systému, oproti jiným konkurenčním systémům.

POUŽITÁ LITERATURA

- [1] *BEZDRÁTOVÉ PERIFERNÍ MODULY ŘADY RFOX* [online]. srpen 2012 [cit. 2013-03-05]. 5. vydání. TXV 00414.01. Dostupné z: http://www.tecomat.com/wpimages/other/DOCS/cze/TXV00414_01_Foxtrot_RFox_cz.pdf
- [2] *FOXTROT - Ovládej svůj dům!: Příručka projektování CFox, RFox* [online]. duben 2013, 321 s. [cit. 2013-05-02]. TXV00416. Dostupné z: http://www.tecomat.com/wpimages/other/DOCS/cze/TXV00416_01_CFoxRFoxProjektovani_cz.pdf
- [3] FOXTROT komplexní systém pro řízení inteligentních domů a budov. *TECO INFO* [online]. Březen 2012, č. 33, strana 6 [cit. 2012-03-14]. Dostupné z: <http://www.tecomat.com/wpimages/other/DOCS/cze/PRINTS/tecoinfo-33.pdf>
- [4] *Informační bulletin pro uživatele systémů firmy Teco a.s.: TECO INFO* [online]. březen 2013, č. 34 [cit. 2013-03-14]. Dostupné z: <http://www.tecomat.com/wpimages/other/DOCS/cze/PRINTS/tecoinfo-34.pdf>
- [5] KLABAN, J.. Inteligentní dům a jeho možnosti. *TZB HAUSTECHNIK* [online]. 2012, č. 3, s. 48-51 [cit. 2012-05-02]. Dostupné z: <http://www.tecomat.com/wpimages/other/DOCS/cze/PRINTS/tecoinfo-34.pdf>
- [6] JEDNODUCHÁ INSTALACE. *Ovladejsvujdum* [online]. 2012 [cit. 2013-03-28]. Dostupné z: <http://www.ovladejsvujdum.cz/jednoducha-instalace/>
- [7] *Knihovna BuildingLib* [online]. srpen 2011, 23 s. [cit. 2013-04-15]. 2. vydání. TXV 003 47.01. Dostupné z: http://www.tecomat.com/wpimages/other/DOCS/cze/TXV00347_01_Mosaic_BuildingLib_cz.pdf
- [8] *Knihovna LightLib* [online]. prosinec 2011, 37 s. [cit. 2013-04-18]. 1. vydání. TXV 003 67.01. Dostupné z: http://www.tecomat.com/wpimages/other/DOCS/cze/TXV00367_01_Mosaic_LightsLib_cz.pdf
- [9] *Knihovny pro programování PLC Tecomat podle IEC 61 131-3* [online]. březen 2006, 54 s. [cit. 2013-05-10]. 8. vydání. TXV 003 22.01. Dostupné z: http://www.tecomat.com/wpimages/other/DOCS/cze/TXV00322_01_Mosaic_STDLib_cz.pdf
- [10] *Nástroj WebMaker* [online]. leden 2012, 28 s. [cit. 2013-04-12]. TXV 003 28.01. Dostupné z: http://www.tecomat.com/wpimages/other/DOCS/cze/TXV00328_01_Mosaic_WebMaker_cz.pdf
- [11] HUBÁLEK, M.. *Návrh a počítačové řízení inteligentní elektroinstalace Ego-n* [online]. Brno, 2011 [cit. 2013-03-20]. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně.

- [12] *PERIFERNÍ MODULY NA SBĚRNICI CIB* [online]. leden 2013, 143 s. [cit. 2013-04-20]. 12. vydání. TXV 004 13.1. Dostupné z:
http://www.tecomat.com/wpimages/other/DOCS/cze/TXV00413_01_Foxtrot_PerifCIB_CFox_cz.pdf
- [13] *Programování PLC podle normy IEC 61 131-3 v prostředí Mosaic* [online]. listopad 2007 [cit. 2013-04-10]. 10 vydání. Dostupné z:
http://www.tecomat.com/wpimages/other/DOCS/cze/TXV00321_01_Mosaic_ProgIEC_cz.pdf
- [14] *PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY TECOMAT FOXTROT: CP-1000, CP-1020* [online]. říjen 2012, 106 s. [cit. 2013-01-14]. 4. vydání. TXV 00430_01. Dostupné z:
http://www.tecomat.com/wpimages/other/DOCS/cze/TXV00430_01_Foxtrot_CP_1000.pdf
- [15] *Příklad Byt 2+KK: Teco a.s. & En-Tech s.r.o.* [online]. duben 2013, 53 s. [cit. 2013-05-02]. 1. vydání. TXV 005 01.01. Dostupné z:
http://www.tecomat.com/wpimages/other/DOCS/cze/TXV00501_01_Příklad_Byt_2+KK.pdf
- [16] *Průručka projektování systému Foxtrot* [online]. říjen 2012, 73 s. [cit. 2013-01-14]. TXV00411. Dostupné z:
http://www.tecomat.com/wpimages/other/DOCS/cze/TXV00411_01_Foxtrot_DesignManual_cz.pdf
- [17] *Řídicí systémy pro stroje, procesy, budovy a dopravu: Představení společnosti Teco a.s.* [online]. 2012 [cit. 2013-02-14]. Dostupné z:
<http://www.tecomat.com/wpimages/other/DOCS/cze/PRINTS/Teco-Introduction-CZ-web.pdf>
- [18] *Tecomat Foxtrot: CFox, RFox* [online]. duben 2012 [cit. 2013-02-10]. Dostupné z:
http://www.tecomat.com/wpimages/other/DOCS/cze/PRINTS/Cat_Foxtrot-CZ-datasheets/Foxtrot-CZ_cat.pdf
- [19] *ZAČÍNÁME V PROSTŘEDÍ MOSAIC* [online]. duben 2010 [cit. 2013-03-14]. 8. vydání. Dostupné z:
http://www.tecomat.com/wpimages/other/DOCS/cze/TXV00320_01_Mosaic_ProgStart_cz.pdf

SEZNAM PŘÍLOH:

Příloha A – Obsah přiloženého CD

Příloha B – Obrázky webové aplikace

Příloha A

Obsah přiloženého CD

K diplomové práci je přiloženo CD s následující strukturou adresářů:

- dp_MHubalek.pdf : Diplomová práce ve formátu *.pdf

- složka **Foxtrot_RFox** : program pro laboratorní úlohu 1

- Foxtrot_RFox.mpr: soubor k laboratorní úloze 1 ve formátu *.mpr


- složka **Foxtrot_web** : program pro laboratorní úlohu 2

- Foxtrot_web.mpr: soubor k laboratorní úloze 2 ve formátu *.mpr

Příloha B

Obrázky webové aplikace

Obrázky webové aplikace v režimu „Halt“:



Obrázky webové aplikace v režimu „run“:

